

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за декабрь 2016
 Договор: 9058.038.1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110
 Телефон: (812) 313-47-06
 Строчный адрес: Седова 110
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / ЦПО-НТЭС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский э-д.

Установленные приборы: ВКСТ-7 № 208262
 Часовые и суток, архива в файлах: ВКСТ-7-208262-С(С)-1216.1Х
 Вычислитель: ВКСТ-7 № 208262
 Поддош.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Рэжим (смена): 3001
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Smax= 30
 Тр.-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Smax= 30
 Тр.подпитки(У2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Smax= 30
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)*n2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)*n2*(n2-nхв)
 Qот=0,318 Qлет.пот.= Qгвс=0,132
 Qотгвс.спр= Qгвс.спр= 0,06 Qгвс.пот.= 0
 Qгвс.спр= 0,06 Qгвс.пот.= 0
 Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/час: Свет=96 Свет.пот.=0
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут: Свет=96 Свет.пот.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 23.12.2016

Узел учета: ЦПО-НТЭС
 Код УТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:
 график: 150/70
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:

Тех. гр.С= 0,32

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)					Контрольные данные		Общее теплоснабжение	
			M1, Т	M2, Т	M1, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/сн2	P2, гк/сн2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	Vпод, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ., Гкал	Qгвс, Гкал	Q общ., Гкал	
23.11.16	24,00	-	127,23	111,48	15,75	73,48	43,86	29,62	7,00	5,00	3,31	15,63	-	16,01	-	16,01	-	73,62	-	1,15	-	-	4,46
24.11.16	24,00	-	131,58	111,83	19,75	73,42	44,00	29,42	7,00	5,00	3,30	19,61	-	20,10	-	20,10	-	73,50	-	1,44	-	-	4,74
25.11.16	24,00	-	127,88	111,73	16,15	74,96	44,39	30,57	7,00	5,00	3,42	16,08	-	16,49	-	16,49	-	75,17	-	1,21	-	-	4,63
26.11.16	24,00	-	129,13	111,82	17,31	77,34	45,34	32,00	7,00	5,00	3,58	17,21	-	17,68	-	17,68	-	77,73	-	1,34	-	-	4,92
27.11.16	24,00	-	130,83	111,95	18,88	79,38	46,39	32,99	7,00	5,00	3,70	18,70	-	19,21	-	19,21	-	79,84	-	1,49	-	-	5,20
28.11.16	24,00	-	128,34	110,98	17,36	82,16	46,58	35,58	7,00	5,00	3,96	17,17	-	17,70	-	17,70	-	82,52	-	1,42	-	-	5,40
29.11.16	24,00	-	124,91	109,91	15,00	84,39	46,83	37,56	7,00	5,00	4,14	14,86	-	15,32	-	15,32	-	84,40	-	1,26	-	-	5,40
30.11.16	24,00	-	127,21	110,77	16,44	84,33	47,02	37,31	7,00	5,00	4,15	16,26	-	16,76	-	16,76	-	84,39	-	1,37	-	-	5,52
02.12.16	24,00	-	127,77	112,64	15,13	83,30	47,90	35,40	7,00	5,00	4,02	14,84	-	15,29	-	15,29	-	83,09	-	1,41	-	-	5,50
03.12.16	24,00	-	126,64	109,61	17,03	80,63	45,75	34,88	7,00	5,00	3,83	16,65	-	17,13	-	17,13	-	83,98	-	1,36	-	-	5,20
04.12.16	24,00	-	127,33	108,10	19,23	83,93	46,58	37,35	7,00	5,00	4,07	18,93	-	19,52	-	19,52	-	83,93	-	1,59	-	-	5,66
05.12.16	24,00	-	63,19	66,11	-2,92	82,72	48,39	34,33	7,00	5,00	0,86	19,03	-	19,39	-	19,39	-	62,31	-	1,19	-	-	2,04
06.12.16	24,00	-	101,63	86,24	15,39	74,47	36,77	35,70	7,00	5,00	2,96	17,13	-	17,58	-	17,58	-	74,10	-	1,27	-	-	4,23
07.12.16	24,00	-	124,61	107,61	17,00	85,22	45,90	39,32	7,00	5,00	4,27	16,53	-	17,08	-	17,08	-	85,24	-	1,41	-	-	5,69
08.12.16	24,00	-	127,25	110,47	16,78	84,46	47,40	37,06	7,00	5,00	4,14	16,20	-	16,74	-	16,74	-	84,57	-	1,37	-	-	5,52
09.12.16	24,00	-	125,44	110,03	15,41	84,28	47,89	36,39	7,00	5,00	4,08	14,60	-	15,07	-	15,07	-	84,33	-	1,23	-	-	5,52
10.12.16	24,00	-	125,10	107,84	17,26	84,83	47,29	37,54	7,00	5,00	4,12	16,46	-	16,97	-	16,97	-	85,04	-	1,40	-	-	5,86
11.12.16	24,00	-	126,65	107,09	19,56	86,37	47,52	38,85	7,00	5,00	4,24	18,70	-	19,30	-	19,30	-	86,38	-	1,62	-	-	5,86
12.12.16	24,00	-	125,00	109,00	16,00	87,40	47,87	39,53	7,00	5,00	4,39	15,10	-	15,60	-	15,60	-	87,60	-	1,32	-	-	5,71
13.12.16	24,00	-	126,56	109,51	17,05	88,43	48,33	40,10	7,00	5,00	4,48	16,16	-	16,71	-	16,71	-	88,19	-	1,43	-	-	5,91
14.12.16	24,00	-	125,97	110,00	15,97	88,10	48,59	39,51	7,00	5,00	4,43	15,10	-	15,61	-	15,61	-	88,04	-	1,33	-	-	5,76
15.12.16	24,00	-	126,78	111,29	15,49	87,92	48,74	39,18	7,00	5,00	4,44	14,67	-	15,16	-	15,16	-	87,88	-	1,29	-	-	5,73
16.12.16	24,00	-	127,42	111,06	16,36	87,20	48,87	38,33	7,00	5,00	4,34	15,48	-	16,00	-	16,00	-	87,25	-	1,35	-	-	5,69
17.12.16	24,00	-	127,55	111,77	15,78	86,80	49,09	37,71	7,00	5,00	4,30	14,87	-	15,35	-	15,35	-	86,74	-	1,29	-	-	5,59
18.12.16	24,00	-	130,63	111,14	19,49	86,21	49,01	37,20	7,00	5,00	4,22	18,56	-	19,19	-	19,19	-	86,30	-	1,60	-	-	5,82
19.12.16	24,00	-	127,28	111,27	16,01	84,40	48,45	35,95	7,00	5,00	4,09	15,11	-	15,60	-	15,60	-	84,10	-	1,27	-	-	5,36
20.12.16	24,00	-	130,62	113,37	17,25	82,87	48,34	34,53	7,00	5,00	4,00	16,22	-	16,71	-	16,71	-	82,72	-	1,34	-	-	5,35
21.12.16	24,00	-	132,43	112,31	20,12	81,57	47,79	33,78	7,00	5,00	3,87	19,18	-	19,75	-	19,75	-	81,64	-	1,57	-	-	5,44
22.12.16	24,00	-	130,11	112,32	17,79	82,95	48,19	34,75	7,00	5,00	3,99	16,84	-	17,35	-	17,35	-	82,82	-	1,39	-	-	5,38
Среднее	24,00	-	124,71	108,35	16,35	82,93	46,96	35,97	7,00	5,00	3,89	16,62	-	17,12	-	17,12	-	82,33	-	1,36	-	-	5,26
Итого	720,00	-	3741,25	3250,65	490,60	-	-	-	-	-	116,79	498,52	0,00	513,53	0,00	513,53	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	-	157,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		Q ДПО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Треб. ч
	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	
23.11.16 05:00	78921,77	62891,94	-	-	11994,49	-	2421,03
22.12.16 04:00	79553,21	66030,38	12198,89	-	12490,73	-	2573,47

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

0,32 °C = -0,16 Гкал;
 157,57 Гкал;
 513,53 куб.м.

ООО «Андрей Монтаж»
 (печатать потребителю)
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ температуру
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообъект»
 Управление приборного учета
 Отдел энергоснабжения КУУЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23 ДЕК 2016 г.