Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	81,73	68,27	13,46	72,37	43,32	29,05	7,00	5,00	2,02	12,97	-	12,97	13,28	-	13,28	-	72,31	-	0,94			2,96
24.11.16	24,00	-	82,71	68,67	14,04	72,41	43,58	28,83	7,00	5,00	2,01	13,61	-	13,61	13,92	-	13,92	-	72,27	-	0,98			3,00
25.11.16	24,00	-	81,41	68,33	13,08	73,82	43,69	30,13	7,00	5,00	2,10	12,51	-	12,51	12,80	-	12,80	-	73,85	-	0,93			3,03
26.11.16	24,00	-	82,62	68,56	14,06	76,14	44,73	31,41	7,00	5,00	2,18	13,64	-	13,64	13,99	-	13,99	-	76,33	-	1,04			3,22
27.11.16	24,00	-	83,42	68,74	14,68	78,01	45,86	32,15	7,00	5,00	2,24	14,28	-	14,28	14,68	-	14,68	-	78,15	-	1,12			3,36
28.11.16	24,00	-	82,08	68,13	13,95	80,69	45,99	34,70	7,00	5,00	2,40	13,44	-	13,44	13,86	-	13,86	-	80,77	-	1,09			3,49
29.11.16	24,00	-	80,94	67,39	13,55	83,00	46,26	36,74	7,00	5,00	2,52	13,01	-	13,01	13,43	-	13,43	-	82,91	-	1,08			3,61
30.11.16	24,00	-	81,21	68,06	13,15	83,06	46,76	36,30	7,00	5,00	2,57	12,08	-	12,08	12,46	-	12,46	-	82,92	-	1,00			3,57
01.12.16	24,00	-	81,75	68,52	13,23	83,12	47,47	35,65	7,00	5,00	2,49	12,77	-	12,77	13,19	-	13,19	-	83,03	-	1,06			3,55
02.12.16	24,00	-	81,81	69,35	12,46	82,52	47,86	34,66	7,00	5,00	2,44	12,11	-	12,11	12,50	-	12,50	-	82,39	-	1,00			3,44
03.12.16	24,00	-	79,12	67,47	11,65	79,65	45,32	34,33	7,00	5,00	2,33	11,38	-	11,38	11,70	-	11,70	-	80,73	-	0,92			3,25
04.12.16	24,00	-	80,13	66,31	13,82	83,09	45,83	37,26	7,00	5,00	2,51	13,43	-	13,43	13,86	-	13,86	-	82,80	-	1,11			3,62
05.12.16	24,00	-	42,44	42,36	0,08	80,57	47,79	32,78	7,00	5,00	0,42	16,33	-	16,33	16,64	-	16,64	-	60,24	-	0,98			1,40
06.12.16	24,00	-	65,10	53,21	11,89	73,11	38,12	34,99	7,00	5,00	1,76	13,39	-	13,39	13,73	-	13,73	-	72,68	-	0,97			2,73
07.12.16	24,00	-	79,93	66,84	13,09	84,20	45,86	38,34	7,00	5,00	2,56	13,13	-	13,13	13,56	-	13,56	-	83,97	-	1,10			3,67
08.12.16	24,00	-	80,75	68,84	11,91	83,48	47,59	35,89	7,00	5,00	2,45	12,18	-	12,18	12,57	-	12,57	-	83,35	-	1,01			3,47
09.12.16	24,00	-	80,43	65,55	14,88	83,33	47,53	35,80	7,00	5,00	2,57	12,25	-	12,25	12,64	-	12,64	-	83,14	-	1,02			3,59
10.12.16	24,00	-	80,16	66,46	13,70	83,90	46,64	37,26	7,00	5,00	2,49	13,61	-	13,61	14,06	-	14,06	-	83,84	-	1,14			3,63
11.12.16	24,00	-	80,19	66,06	14,13	85,46	47,08	38,38	7,00	5,00	2,55	13,96	-	13,96	14,42	-	14,42	-	85,24	-	1,19			3,75
12.12.16	24,00	-	79,67	67,38	12,29	86,46	47,50	38,96	7,00	5,00	2,65	12,08	-	12,08	12,49	-	12,49	-	86,55	-	1,05			3,69
13.12.16	24,00	-	80,67	67,79	12,88	87,51	48,25	39,26	7,00	5,00	2,69	12,66	-	12,66	13,11	-	13,11	-	87,11	-	1,10			3,79
14.12.16	24,00	-	81,57	67,95	13,62	87,17	48,54	38,63	7,00	5,00	2,65	13,34	-	13,34	13,80	-	13,80	-	86,94	-	1,16			3,81
15.12.16	24,00	-	81,30	68,61	12,69	87,00	48,67	38,33	7,00	5,00	2,68	12,27	-	12,27	12,67	-	12,67	-	86,73	-	1,07			3,74
16.12.16	24,00	-	81,52	68,73	12,79	86,31	48,75	37,56	7,00	5,00	2,61	12,54	-	12,54	12,97	-	12,97	-	86,15	-	1,08			3,69
17.12.16	24,00	-	82,65	68,99	13,66	85,92	48,66	37,26	7,00	5,00	2,62	13,23	-	13,23	13,67	-	13,67	-	85,69	-	1,14			3,75
18.12.16	24,00	-	82,69	68,70	13,99	85,35	48,29	37,06	7,00	5,00	2,58	13,67	-	13,67	14,10	-	14,10	-	85,21	-	1,17			3,75
19.12.16	24,00	-	80,81	68,77	12,04	83,58	47,88	35,70	7,00	5,00	2,49	11,74	-	11,74	12,10	-	12,10	-	83,12	-	0,98			3,46
20.12.16	24,00	-	83,20	70,15	13,05	82,05	47,87	34,18	7,00	5,00	2,43	12,73	-	12,73	13,13	-	13,13	-	81,75	-	1,04			3,47
21.12.16	24,00	-	82,57	69,46	13,11	80,77	47,17	33,60	7,00	5,00	2,37	12,72	-	12,72	13,11	-	13,11	-	80,61	-	1,03			3,40
22.12.16	24,00		82,19	69,46	12,73	82,13	47,64	34,49	7,00	5,00	2,43	12,40	-	12,40	12,78	-	12,78	-	81,83	-	1,02	-	-	3,44
Среднее	24,00	-	79,56	66,77	12,79	81,87	46,55	35,32	7,00	5,00	2,36	12,98	-	12,98	13,37	-	13,37	-	81,09	-	1,05	-	-	3,41
Итого	720,00		2386,77	2003,11	383,66						70,80	389,46	0,00	389,46	401,22	0,00	401,22	0,00			31,51	0,00	0,00	102,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	632,18	527,98	99,22	-	101,94	-	24,91	-	
	22.12.16 04:00	2933,54	2458,85	475,89	-	489,99	-	123,72	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **401,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 23 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру _____