Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	79,28	68,10	11,18	73,42	45,25	28,17	7,00	5,00	1,92	11,18	-	-	11,41	-	11,41	-	73,15	-	0,82			2,74
24.11.16	24,00	-	78,91	68,44	10,47	73,64	45,34	28,30	7,00	5,00	1,95	10,47	-	-	10,68	-	10,68	-	72,71	-	0,76			2,71
25.11.16	24,00	-	78,97	68,23	10,74	75,56	46,09	29,47	7,00	5,00	2,02	10,74	-	-	10,96	-	10,96	-	74,70	-	0,80			2,83
26.11.16	24,00	-	78,83	68,50	10,33	77,83	47,05	30,78	7,00	5,00	2,11	10,33	-	-	10,54	-	10,54	-	77,64	-	0,80			2,91
27.11.16	24,00	-	79,88	68,49	11,39	79,81	47,83	31,98	7,00	5,00	2,21	11,39	-	-	11,62	-	11,62	-	77,98	-	0,89			3,10
28.11.16	24,00	-	79,58	67,96	11,62	82,67	48,56	34,11	7,00	5,00	2,33	11,62	-	-	11,86	-	11,86	-	81,42	-	0,95			3,28
29.11.16	24,00	-	77,73	67,18	10,55	84,88	48,62	36,26	7,00	5,00	2,46	10,55	-	-	10,77	-	10,77	-	83,23	-	0,88			3,33
30.11.16	24,00	-	79,27	68,01	11,26	84,31	48,79	35,52	7,00	5,00	2,42	11,26	-	-	11,49	-	11,49	-	83,79	-	0,94			3,37
01.12.16	24,00	-	79,03	68,34	10,69	84,38	49,33	35,05	7,00	5,00	2,41	10,69	-	-	10,91	-	10,91	-	83,86	-	0,90			3,30
02.12.16	24,00	-	78,87	68,80	10,07	82,39	49,21	33,18	7,00	5,00	2,28	10,07	-	-	10,28	-	10,28	-	82,58	-	0,83			3,12
03.12.16	24,00	-	77,37	67,42	9,95	82,02	47,63	34,39	7,00	5,00	2,31	9,95	-	-	10,15	-	10,15	-	82,97	-	0,83			3,14
04.12.16	24,00	-	80,14	66,15	13,99	83,94	47,98	35,96	7,00	5,00	2,39	13,99	-	-	14,28	-	14,28	-	83,35	-	1,17			3,56
05.12.16	24,00	-	36,23	34,20	2,03	79,62	50,10	29,52	7,00	5,00	1,06	2,03	-	-	2,07	-	2,07	-	59,05	-	0,12			1,18
06.12.16	24,00	-	68,93	56,92	12,01	75,55	40,56	34,99	7,00	5,00	2,09	12,01	-	-	12,26	-	12,26	-	67,38	-	0,81			2,90
07.12.16	24,00	-	77,59	66,64	10,95	85,41	48,83	36,58	7,00	5,00	2,45	10,95	-	-	11,17	-	11,17	-	84,31	-	0,92			3,38
08.12.16	24,00	-	78,18	68,11	10,07	84,49	49,57	34,92	7,00	5,00	2,39	10,07	-	-	10,28	-	10,28	-	84,07	-	0,85			3,23
09.12.16	24,00	-	78,87	67,58	11,29	84,34	49,50	34,84	7,00	5,00	2,37	11,29	-	-	11,52	-	11,52	-	83,70	-	0,94			3,31
10.12.16	24,00	-	78,63	66,08	12,55	85,30	49,09	36,21	7,00	5,00	2,40	12,55	-	-	12,81	-	12,81	-	85,02	-	1,07			3,47
11.12.16	24,00	-	76,62	65,71	10,91	86,50	49,17	37,33	7,00	5,00	2,47	10,91	-	-	11,13	-	11,13	-	85,58	-	0,93			3,40
12.12.16	24,00	-	77,81	67,06	10,75	87,80	49,87	37,93	7,00	5,00	2,55	10,75	-	-	10,97	-	10,97	-	87,34	-	0,94			3,49
13.12.16	24,00	-	78,29	67,33	10,96	88,67	50,43	38,24	7,00	5,00	2,59	10,96	-	-	11,18	-	11,18	-	88,20	-	0,97			3,55
14.12.16	24,00	-	78,10	67,56	10,54	88,21	50,48	37,73	7,00	5,00	2,56	10,54	-	-	10,76	-	10,76	-	87,43	-	0,92			3,48
15.12.16	24,00	-	78,85	68,48	10,37	88,11	50,12	37,99	7,00	5,00	2,61	10,37	-	-	10,58	-	10,58	-	87,64	-	0,91			3,52
16.12.16	24,00	-	78,96	68,17	10,79	87,40	50,57	36,83	7,00	5,00	2,52	10,79	-	-	11,01	-	11,01	-	86,43	-	0,93			3,46
17.12.16	24,00	-	79,89	68,61	11,28	86,98	50,85	36,13	7,00	5,00	2,50	11,28	-	-	11,51	-	11,51	-	85,87	-	0,97			3,47
18.12.16	24,00	-	80,27	68,23	12,04	86,41	50,66	35,75	7,00	5,00	2,45	12,04	-	-	12,29	-	12,29	-	85,67	-	1,03			3,49
19.12.16	24,00	-	77,11	68,35	8,76	84,48	50,00	34,48	7,00	5,00	2,37	8,76	-	-	8,94	-	8,94	-	83,10	-	0,73			3,10
20.12.16	24,00	-	79,29	69,85	9,44	82,99	49,82	33,17	7,00	5,00	2,34	9,44	-	-	9,63	-	9,63	-	81,54	-	0,77			3,11
21.12.16	24,00	-	79,76	69,20	10,56	82,03	49,27	32,76	7,00	5,00	2,28	10,56	-	-	10,78	-	10,78	-	80,78	-	0,85			3,13
22.12.16	24,00		78,72	69,13	9,59	83,17	49,70	33,47	7,00	5,00	2,90	9,59	-	-	9,78	-	2,69	-	81,81	-	0,78	-	-	3,11
Среднее	24,00	-	77,00	66,43	10,57	83,08	48,68	34,40	7,00	5,00	2,32	10,57	-	-	10,79	-	10,55	-	81,41	-	0,87	-	-	3,17
Итого	720,00		2309,96	1992,83	317,13						69,72	317,13	0,00	0,00	323,60	0,00	316,51	0,00			26,01	0,00	0,00	95,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	3641,45	3105,32	88,60	-	90,34	-	133,15	-	-
	22.12.16 04:00	5869,76	5026,12	233,02	-	238,82	-	225,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **316,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
г.

Отрегулировать температуру_____