

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016
 Договор: 9061.038.1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подполения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрагит Монтаж"
 Источник: Обуровский 3-4

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 208195
 Поданош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр-л. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.подпитки(M4): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.подпитки(M5): расходомер: ПРЭМ 20
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)*Kz*(t2-t3) + M2*(t2-t3) + M3*(t2-t3) + M4*(t2-t3) + M5*(t2-t3)
 Q07=0,184 Qфент.= Qтк.пот.= Qтк.спр.=0,099
 Qтк.пот.= Qтк.спр.=0,045 Qтк.спр.=0,045
 Qтк.пот.=0 Qтк.спр.=0 Qтк.спр.=0
 Qтк.пот.=0 Qтк.спр.=0 Qтк.спр.=0

Тхв, гр.С= 0,32

Приборы УУТЗ поверены до
 Термометр.: КТПНН
 Термометр.: КТПНН
 Термометр.: КТПНН
 Термометр.: КТПНН
 Термометр.: КТПНН
 Термометр.: КТПНН

Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:

Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:

Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:

Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:

Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:

Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:
 Преобразователи:

Дата	Ti, C	T2, C	T1, C	dT, C	P1, ГПа	P2, ГПа	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, м	V3, м.куб	V4, м.куб	dV, м.куб	Vподл, м.куб	T3, C	T4, C	Контрольные данные		Общие теплотопотр-е
																	Qтк.гвс	Гкал	
23.11.16	24,00	60,56	50,80	9,76	73,36	40,93	32,43	7,00	5,00	1,66	10,92	10,92	10,92	10,92	72,45	72,45	0,71	0,71	2,36
24.11.16	24,00	60,39	51,11	9,28	73,34	41,15	32,19	7,00	5,00	1,65	10,44	10,44	10,44	10,44	72,58	72,58	0,67	0,67	2,33
25.11.16	24,00	60,59	50,88	9,71	74,66	41,40	33,26	7,00	5,00	1,70	10,85	10,85	10,85	10,85	73,71	73,71	0,72	0,72	2,42
26.11.16	24,00	61,40	50,83	10,57	77,20	42,10	35,10	7,00	5,00	1,79	11,82	11,82	11,82	11,82	76,25	76,25	0,81	0,81	2,60
27.11.16	24,00	61,89	51,13	10,76	79,13	43,21	35,92	7,00	5,00	1,85	11,82	11,82	11,82	11,82	78,17	78,17	0,84	0,84	2,69
28.11.16	24,00	60,91	50,64	10,27	81,87	43,26	38,61	7,00	5,00	1,96	11,69	11,69	11,69	11,69	81,25	81,25	0,83	0,83	2,80
29.11.16	24,00	60,17	50,17	10,00	84,27	43,40	40,87	7,00	5,00	2,06	11,68	11,68	11,68	11,68	83,40	83,40	0,83	0,83	2,89
30.11.16	24,00	59,77	50,48	9,29	84,21	43,57	40,64	7,00	5,00	2,06	10,82	10,82	10,82	10,82	83,33	83,33	0,77	0,77	2,80
01.12.16	24,00	60,09	50,88	9,21	84,20	44,39	39,81	7,00	5,00	2,04	10,77	10,77	10,77	10,77	83,33	83,33	0,77	0,77	2,80
02.12.16	24,00	60,85	51,52	9,33	83,91	44,73	39,18	7,00	5,00	2,03	10,90	10,90	10,90	10,90	82,70	82,70	0,80	0,80	2,80
03.12.16	24,00	60,18	49,95	10,23	79,80	42,49	37,31	7,00	5,00	1,88	11,56	11,56	11,56	11,56	82,70	82,70	0,96	0,96	2,98
04.12.16	24,00	60,85	49,27	11,58	83,79	42,98	40,81	7,00	5,00	2,03	13,10	13,10	13,10	13,10	87,02	87,02	0,76	0,76	1,50
05.12.16	24,00	60,85	49,27	11,58	83,79	42,98	40,81	7,00	5,00	2,03	13,10	13,10	13,10	13,10	87,02	87,02	0,76	0,76	2,05
06.12.16	24,00	45,96	37,32	8,64	73,17	35,78	37,39	7,00	5,00	1,45	4,98	4,98	4,98	4,98	9,72	9,72	0,60	0,60	2,82
07.12.16	24,00	58,06	49,04	9,02	85,07	43,58	41,49	7,00	5,00	2,06	10,49	10,49	10,49	10,49	84,17	84,17	0,76	0,76	2,05
08.12.16	24,00	59,06	50,28	8,78	84,30	44,26	40,04	7,00	5,00	2,02	10,31	10,31	10,31	10,31	83,31	83,31	0,73	0,73	2,75
09.12.16	24,00	59,03	50,21	8,82	84,13	44,61	39,52	7,00	5,00	2,00	10,38	10,38	10,38	10,38	83,25	83,25	0,76	0,76	2,78
10.12.16	24,00	58,29	49,21	9,08	84,54	43,71	40,83	7,00	5,00	2,02	10,67	10,67	10,67	10,67	85,06	85,06	0,92	0,92	3,00
11.12.16	24,00	59,68	48,83	10,85	86,25	43,98	42,27	7,00	5,00	2,08	12,45	12,45	12,45	12,45	85,06	85,06	0,68	0,68	2,83
12.12.16	24,00	57,70	49,73	7,97	87,08	44,15	42,93	7,00	5,00	2,15	9,64	9,64	9,64	9,64	85,76	85,76	0,84	0,84	3,03
13.12.16	24,00	59,89	50,26	9,63	87,92	45,09	42,83	7,00	5,00	2,19	11,36	11,36	11,36	11,36	87,51	87,51	0,84	0,84	3,00
14.12.16	24,00	58,80	50,74	8,06	87,76	45,13	42,63	7,00	5,00	2,17	11,35	11,35	11,35	11,35	87,00	87,00	0,84	0,84	2,88
15.12.16	24,00	59,14	50,75	8,39	87,08	45,39	41,69	7,00	5,00	2,18	9,67	9,67	9,67	9,67	86,83	86,83	0,70	0,70	2,85
16.12.16	24,00	61,56	51,13	10,43	86,68	45,60	41,08	7,00	5,00	2,11	12,16	12,16	12,16	12,16	86,09	86,09	0,72	0,72	2,85
17.12.16	24,00	60,83	50,92	9,91	86,10	45,45	40,65	7,00	5,00	2,08	11,54	11,54	11,54	11,54	85,16	85,16	0,84	0,84	3,01
18.12.16	24,00	58,88	50,77	8,11	84,45	45,05	39,40	7,00	5,00	2,01	9,52	9,52	9,52	9,52	83,57	83,57	0,68	0,68	2,69
19.12.16	24,00	60,90	51,89	9,01	82,73	44,89	37,84	7,00	5,00	1,97	10,38	10,38	10,38	10,38	82,22	82,22	0,74	0,74	2,71
20.12.16	24,00	60,20	51,19	9,01	84,43	45,13	39,30	7,00	5,00	2,02	10,48	10,48	10,48	10,48	83,65	83,65	0,75	0,75	2,77
21.12.16	24,00	60,20	51,19	9,01	84,43	45,13	39,30	7,00	5,00	2,02	10,48	10,48	10,48	10,48	83,65	83,65	0,75	0,75	2,77
22.12.16	24,00	58,68	49,41	9,28	82,86	43,67	39,20	7,00	5,00	1,95	10,75	10,75	10,75	10,75	81,50	81,50	0,76	0,76	2,71
Итого	720,00	1760,53	1462,16	276,37	58,57	278,37	0,00	0,00	322,35	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	81,29

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.11.16 05:00 M1(т) 3533,37 M2(т) 2994,78 M3(т) 4196,17 M4(т) 4196,17 V3(м3) 4291,69 V4(м3) 4291,69 Q СЦО (Гкал) 1300,12 Q ГВС (Гкал) 1375,89

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,32 °C = -0,09 Гкал; Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 81,21 Гкал; Период расчета по договору: Период превышения t2: с учетом корректировок Итого по приборам учета: 322,35 куб.м. с учетом корректировок Итого по приборам учета: 322,35 куб.м.

Отрегулировать температуру теплоносителя: *ИВС*
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): *ИВС*
 Для отчетов

ГРУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел учета и аудита КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23 ДЕК 2016 г.