Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-1216.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	360,78	345,23	15,55	73,26	66,75	6,51	7,00	5,00	2,59	11,12	-	-	11,42	-	11,42	-	73,03	-	0,81			3,40
24.11.16	24,00	-	357,23	346,36	10,87	73,07	66,46	6,61	7,00	5,00	2,21	12,20	-	-	12,48	-	12,48	-	72,88	-	0,89			3,10
25.11.16	24,00	-	357,83	347,30	10,53	76,00	68,91	7,09	7,00	5,00	2,37	12,01	-	-	12,31	-	12,31	-	75,85	-	0,91			3,28
26.11.16	24,00	-	360,62	352,14	8,48	78,20	70,92	7,28	7,00	5,00	2,46	10,10	-	-	10,36	-	10,36	-	77,88	-	0,79			3,24
27.11.16	24,00	-	356,19	344,77	11,42	80,33	72,48	7,85	7,00	5,00	2,57	13,38	-	-	13,77	-	13,77	-	79,83	-	1,07			3,64
28.11.16	24,00	-	354,87	345,13	9,74	83,21	74,86	8,35	7,00	5,00	2,77	11,41	-	-	11,75	-	11,75	-	82,85	-	0,95			3,71
29.11.16	24,00	-	350,17	339,99	10,18	84,13	75,58	8,55	7,00	5,00	2,78	11,92	-	-	12,29	-	12,29	-	83,95	-	1,00			3,78
30.11.16	24,00	-	356,33	348,17	8,16	84,01	75,74	8,27	7,00	5,00	2,71	10,45	-	-	10,75	-	10,75	-	83,73	-	0,87			3,59
01.12.16	24,00	-	356,54	349,11	7,43	84,03	75,88	8,15	7,00	5,00	2,65	10,00	-	-	10,29	-	10,29	-	83,75	-	0,84			3,49
02.12.16	24,00	-	355,36	347,41	7,95	79,53	71,94	7,59	7,00	5,00	2,50	9,69	-	-	9,99	-	9,99	-	80,27	-	0,78			3,28
03.12.16	24,00	-	352,73	342,16	10,57	83,88	75,45	8,43	7,00	5,00	2,75	12,42	-	-	12,80	-	12,80	-	83,46	-	1,04			3,79
04.12.16	24,00	-	344,21	333,33	10,88	83,73	75,19	8,54	7,00	5,00	2,71	12,80	-	-	13,16	-	13,16	-	83,12	-	1,06			3,78
05.12.16	24,00	-	126,76	114,54	12,22	66,67	58,54	8,13	7,00	5,00	0,89	14,99	-	-	15,21	-	15,21	-	56,70	-	0,85			1,75
06.12.16	24,00	-	325,94	316,82	9,12	81,70	72,83	8,87	7,00	5,00	2,62	11,74	-	-	12,08	-	12,08	-	80,87	-	0,95			3,57
07.12.16	24,00	-	353,06	343,86	9,20	84,25	75,82	8,43	7,00	5,00	2,74	11,36	-	-	11,72	-	11,72	-	84,01	-	0,96			3,69
08.12.16	24,00	-	355,65	342,17	13,48	84,28	76,27	8,01	7,00	5,00	2,97	11,07	-	-	11,40	-	11,40	-	84,05	-	0,93			3,90
09.12.16	24,00	-	350,36	337,46	12,90	83,99	75,95	8,04	7,00	5,00	3,00	9,84	-	-	10,14	-	10,14	-	83,63	-	0,82			3,82
10.12.16	24,00	-	348,80	334,02	14,78	85,65	77,16	8,49	7,00	5,00	3,15	11,42	-	-	11,80	-	11,80	-	85,03	-	0,97			4,12
11.12.16	24,00	-	346,36	329,59	16,77	85,96	77,33	8,63	7,00	5,00	3,18	13,15	-	-	13,57	-	13,57	-	85,70	-	1,13			4,31
12.12.16	24,00	-	353,69	344,91	8,78	88,57	79,60	8,97	7,00	5,00	2,97	10,48	-	-	10,84	-	10,84	-	88,11	-	0,92			3,90
13.12.16	24,00	-	350,57	342,31	8,26	87,76	78,90	8,86	7,00	5,00	2,88	10,34	-	-	10,68	-	10,68	-	87,27	-	0,90			3,78
14.12.16	24,00	-	349,76	341,57	8,19	87,82	78,92	8,90	7,00	5,00	2,89	10,15	-	-	10,50	-	10,50	-	87,38	-	0,89			3,78
15.12.16	24,00	-	358,81	349,51	9,30	87,25	78,64	8,61	7,00	5,00	2,88	11,11	-	-	11,47	-	11,47	-	86,94	-	0,97			3,84
16.12.16	24,00	-	357,68	349,82	7,86	86,89	78,32	8,57	7,00	5,00	2,87	9,58	-	-	9,89	-	9,89	-	86,49	-	0,83			3,70
17.12.16	24,00	-	357,22	349,01	8,21	86,12	77,68	8,44	7,00	5,00	2,83	9,88	-	-	10,18	-	10,18	-	85,82	-	0,85			3,67
18.12.16	24,00	-	357,36	345,95	11,41	85,86	77,44	8,42	7,00	5,00	2,79	13,14	-	-	13,55	-	13,55	-	85,71	-	1,13			3,92
19.12.16	24,00	-	355,63	347,42	8,21	83,05	75,11	7,94	7,00	5,00	2,64	9,83	-	-	10,11	-	10,11	-	82,61	-	0,82			3,46
20.12.16	24,00	-	365,41	356,98	8,43	81,82	74,23	7,59	7,00	5,00	2,57	10,48	-	-	10,79	-	10,79	-	81,44	-	0,85			3,42
21.12.16	24,00	-	360,70	353,37	7,33	81,39	73,78	7,61	7,00	5,00	2,50	10,03	-	-	10,30	-	10,30	-	81,10	-	0,81			3,31
22.12.16	24,00		360,58	352,59	7,99	82,09	74,37	7,71	7,00	5,00	2,57	10,11	-	-	10,40	-	10,40	-	81,72	-	0,83	-	-	3,39
Среднее	24,00	-	346,57	336,43	10,14	82,48	74,37	8,11	7,00	5,00	2,67	11,21	-	-	11,53	-	11,53	-	81,84	-	0,91	-	-	3,58
Итого	720,00		10397,20	10093,00	304,20						80,00	336,20	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00			27,40	0,00	0,00	107,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,32 °С -0,11 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды 107,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 346,00 куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

ООО «Инфра Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру ГВС

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «23» ДЕК 2016 г.