Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 55,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	66,74	53,09	13,65	73,29	40,79	32,50	7,00	5,00	1,74	13,61	-	-	13,96	-	13,96	-	72,97	-	0,99			2,73
24.11.16	24,00	-	66,31	53,50	12,81	73,22	40,83	32,39	7,00	5,00	1,73	12,87	-	-	13,18	-	13,18	-	72,82	-	0,94			2,67
25.11.16	24,00	-	65,66	53,38	12,28	74,78	41,22	33,56	7,00	5,00	1,79	12,40	-	-	12,71	-	12,71	-	74,78	-	0,93			2,71
26.11.16	24,00	-	67,06	53,42	13,64	77,15	42,02	35,13	7,00	5,00	1,87	13,68	-	-	14,04	-	14,04	-	77,16	-	1,06			2,93
27.11.16	24,00	-	67,87	53,48	14,39	79,13	42,98	36,15	7,00	5,00	1,94	14,37	-	-	14,77	-	14,77	-	79,05	-	1,14			3,07
28.11.16	24,00	-	63,14	53,23	9,91	81,88	42,94	38,94	7,00	5,00	2,07	9,94	-	-	10,23	-	10,23	-	81,79	-	0,81			2,88
29.11.16	24,00	-	65,32	52,40	12,92	84,12	43,17	40,95	7,00	5,00	2,16	12,85	-	-	13,24	-	13,24	-	83,78	-	1,08			3,23
30.11.16	24,00	-	64,99	53,01	11,98	84,05	43,48	40,57	7,00	5,00	2,16	11,99	-	-	12,38	-	12,38	-	83,60	-	1,00			3,16
01.12.16	24,00	-	63,54	53,46	10,08	84,04	44,19	39,85	7,00	5,00	2,13	10,20	-	-	10,53	-	10,53	-	83,55	-	0,85			2,98
02.12.16	24,00	-	65,37	53,97	11,40	83,00	44,43	38,57	7,00	5,00	2,10	11,43	-	-	11,77	-	11,77	-	81,62	-	0,93			3,03
03.12.16	24,00	-	63,80	52,50	11,30	80,39	42,36	38,03	7,00	5,00	1,99	11,22	-	-	11,54	-	11,54	-	81,46	-	0,91			2,91
04.12.16	24,00	-	65,14	51,57	13,57	83,65	42,79	40,86	7,00	5,00	2,13	13,42	-	-	13,82	-	13,82	-	83,12	-	1,12			3,25
05.12.16	24,00	-	35,52	28,64	6,88	80,65	44,42	36,23	7,00	5,00	0,78	12,63	-	-	12,89	-	12,89	-	64,35	-	0,81			1,59
06.12.16	24,00	-	52,97	40,39	12,58	74,25	35,21	39,04	7,00	5,00	1,52	13,30	-	-	13,63	-	13,63	-	74,34	-	0,99			2,51
07.12.16	24,00	-	63,62	51,17	12,45	84,91	42,28	42,63	7,00	5,00	2,20	12,42	-	-	12,82	-	12,82	-	84,29	-	1,05			3,24
08.12.16	24,00	-	63,32	52,77	10,55	84,21	44,08	40,13	7,00	5,00	2,12	10,61	-	-	10,93	-	10,93	-	83,78	-	0,89			3,01
09.12.16	24,00	-	62,56	52,55	10,01	84,04	44,46	39,58	7,00	5,00	2,09	9,98	-	-	10,27	-	10,27	-	83,54	-	0,83			2,92
10.12.16	24,00	-	63,30	50,71	12,59	84,54	43,75	40,79	7,00	5,00	2,16	11,60	-	-	11,95	-	11,95	-	84,17	-	0,98			3,13
11.12.16	24,00	-	63,07	51,05	12,02	86,09	43,80	42,29	7,00	5,00	2,19	11,73	-	-	12,08	-	12,08	-	85,53	-	1,01			3,20
12.12.16	24,00	-	62,67	52,13	10,54	87,12	44,09	43,03	7,00	5,00	2,27	10,25	-	-	10,59	-	10,59	-	86,78	-	0,89			3,17
13.12.16	24,00	-	63,26	52,66	10,60	88,14	44,78	43,36	7,00	5,00	2,32	10,35	-	-	10,69	-	10,69	-	87,23	-	0,90			3,22
14.12.16	24,00	-	62,67	52,56	10,11	87,82	44,96	42,86	7,00	5,00	2,29	9,84	-	-	10,15	-	10,15	-	87,10	-	0,86			3,14
15.12.16	24,00	-	63,60	53,35	10,25	87,65	45,19	42,46	7,00	5,00	2,30	9,98	-	-	10,32	-	10,32	-	86,97	-	0,87			3,17
16.12.16	24,00	-	63,02	53,37	9,65	86,95	45,35	41,60	7,00	5,00	2,25	9,38	-	-	9,70	-	9,70	-	86,40	-	0,81			3,06
17.12.16	24,00	-	63,92	53,73	10,19	86,56	45,50	41,06	7,00	5,00	2,24	9,97	-	-	10,29	-	10,29	-	85,90	-	0,86			3,09
18.12.16	24,00	-	65,54	53,21	12,33	85,99	45,35	40,64	7,00	5,00	2,19	12,10	-	-	12,49	-	12,49	-	85,51	-	1,03			3,23
19.12.16	24,00	-	64,96	53,26	11,70	84,17	44,88	39,29	7,00	5,00	2,13	11,42	-	-	11,79	-	11,79	-	83,29	-	0,95			3,08
20.12.16	24,00	-	66,12	54,34	11,78	82,64	44,71	37,93	7,00	5,00	2,09	11,60	-	-	11,95	-	11,95	-	81,89	-	0,95			3,04
21.12.16	24,00	-	64,14	53,91	10,23	81,37	44,18	37,19	7,00	5,00	2,02	10,15	-	-	10,46	-	10,46	-	80,89	-	0,82			2,84
22.12.16	24,00		65,07	53,84	11,24	82,73	44,59	38,14	7,00	5,00	2,08	11,06	-	-	11,40	-	11,40	-	82,02	-	0,91	-	-	2,99
Среднее	24,00	-	63,14	51,69	11,45	82,62	43,43	39,19	7,00	5,00	2,03	11,54	-	-	11,89	-	11,89	-	81,66	-	0,94	-	-	2,97
Итого	720,00		1894,27	1550,65	343,63						61,02	346,35	0,00	0,00	356,57	0,00	356,57	0,00			28,16	0,00	0,00	89,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **356,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016
«_____» _____ г.

Отрегулировать температуру 130