

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016  
 Договор: 8730.036.1  
 Стронт-Адрес: Садова 144  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 144 / ЦОУ+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: Суховский Эд

Узел учета: ЦОУ+ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометробр.: КТСП-Н  
 Термометробр.: КТСП-Н  
 Термометробр.: ТСП-Н  
 Термометробр.: ТСП-Н  
 Термометробр.: \_\_\_\_\_  
 Термометробр.: \_\_\_\_\_

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Дата	НС		M1, T	M2, T	dM, T	Учет отопления (ТВ-1)		P1, T	P2, T	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплототр-е				
	Тп	Тс				Т1, C	Т2, C							dt, C	tk/cm2	tk/cm2	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб		Vподл, м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ, Гкал
23.11.16	24,00	-	82,27	61,34	20,93	73,06	42,98	30,08	7,00	5,00	2,46	12,59	-	12,90	-	12,90	-	72,95	-	0,92	-	0,92	-	3,38
24.11.16	24,00	-	82,08	61,64	20,44	73,00	43,20	29,80	7,00	5,00	2,45	12,41	-	12,41	-	12,41	-	72,76	-	0,88	-	0,88	-	3,33
25.11.16	24,00	-	81,59	61,49	20,10	74,65	43,60	31,05	7,00	5,00	2,54	11,68	-	11,99	-	11,99	-	74,88	-	0,87	-	0,87	-	3,41
26.11.16	24,00	-	83,75	61,63	22,12	77,00	44,65	32,35	7,00	5,00	2,65	13,63	-	13,99	-	13,99	-	77,08	-	1,05	-	1,05	-	3,70
27.11.16	24,00	-	84,56	61,91	22,65	79,01	45,69	33,32	7,00	5,00	2,74	14,10	-	14,49	-	14,49	-	79,24	-	1,12	-	1,12	-	3,85
28.11.16	24,00	-	80,09	61,05	19,04	81,72	45,77	35,95	7,00	5,00	2,91	10,35	-	10,66	-	10,66	-	81,66	-	0,84	-	0,84	-	3,94
29.11.16	24,00	-	79,88	60,33	19,55	83,93	45,89	38,04	7,00	5,00	3,03	10,84	-	10,88	-	10,88	-	83,54	-	0,91	-	0,91	-	3,91
30.11.16	24,00	-	80,10	60,71	19,39	83,85	46,27	37,58	7,00	5,00	3,03	10,57	-	10,88	-	10,88	-	83,54	-	0,93	-	0,93	-	3,92
01.12.16	24,00	-	80,96	61,11	19,85	83,84	47,08	36,76	7,00	5,00	2,99	11,08	-	10,40	-	10,40	-	81,88	-	0,83	-	0,83	-	3,74
02.12.16	24,00	-	80,38	61,81	18,57	82,68	47,09	35,59	7,00	5,00	2,91	10,11	-	10,45	-	10,45	-	81,82	-	0,83	-	0,83	-	3,42
03.12.16	24,00	-	81,54	63,27	18,27	83,42	45,74	37,68	7,00	5,00	2,59	10,15	-	14,05	-	14,05	-	83,17	-	0,83	-	0,83	-	3,91
04.12.16	24,00	-	81,54	63,27	18,27	83,42	45,74	37,68	7,00	5,00	2,59	10,15	-	14,05	-	14,05	-	83,17	-	0,83	-	0,83	-	3,91
05.12.16	24,00	-	45,17	47,21	-2,04	77,31	48,86	28,45	7,00	5,00	0,44	11,78	-	12,00	-	12,00	-	64,25	-	0,75	-	0,75	-	1,19
06.12.16	24,00	-	66,94	53,83	13,11	73,21	38,10	35,11	7,00	5,00	1,94	12,20	-	12,18	-	12,18	-	84,42	-	1,00	-	1,00	-	3,64
07.12.16	24,00	-	79,05	63,17	15,88	84,75	44,43	40,32	7,00	5,00	2,90	11,83	-	10,31	-	10,31	-	83,70	-	0,84	-	0,84	-	3,72
08.12.16	24,00	-	79,09	64,74	14,35	83,98	46,34	37,64	7,00	5,00	2,81	10,00	-	11,47	-	11,47	-	83,54	-	0,93	-	0,93	-	3,69
09.12.16	24,00	-	80,08	64,38	15,70	83,80	46,56	37,24	7,00	5,00	2,79	11,11	-	10,54	-	10,54	-	84,12	-	0,86	-	0,86	-	3,89
10.12.16	24,00	-	78,05	63,17	14,88	84,30	45,79	38,51	7,00	5,00	2,83	10,23	-	10,54	-	10,54	-	85,54	-	1,07	-	1,07	-	3,99
11.12.16	24,00	-	80,21	62,77	17,44	85,84	46,13	39,71	7,00	5,00	2,92	12,53	-	12,93	-	12,93	-	86,92	-	1,01	-	1,01	-	3,99
12.12.16	24,00	-	79,64	63,34	16,30	86,92	46,28	40,64	7,00	5,00	2,98	11,60	-	11,99	-	11,99	-	87,21	-	0,87	-	0,87	-	3,89
13.12.16	24,00	-	77,77	63,20	14,57	87,82	46,55	41,27	7,00	5,00	3,02	9,95	-	10,32	-	10,32	-	87,21	-	0,86	-	0,86	-	3,84
14.12.16	24,00	-	78,01	63,57	14,44	87,52	46,98	40,54	7,00	5,00	2,99	9,84	-	10,15	-	10,15	-	87,11	-	0,91	-	0,91	-	3,91
15.12.16	24,00	-	79,25	64,11	15,14	87,36	47,07	40,29	7,00	5,00	3,00	10,45	-	10,79	-	10,79	-	86,97	-	0,99	-	0,99	-	3,93
16.12.16	24,00	-	80,30	64,02	16,28	86,66	47,31	39,35	7,00	5,00	2,94	11,48	-	11,88	-	11,88	-	86,39	-	0,96	-	0,96	-	3,89
17.12.16	24,00	-	80,42	64,38	16,04	86,24	47,41	38,83	7,00	5,00	2,93	11,21	-	11,59	-	11,59	-	85,88	-	0,96	-	0,96	-	3,99
18.12.16	24,00	-	81,87	64,18	17,69	85,69	47,21	38,48	7,00	5,00	2,89	12,89	-	13,31	-	13,31	-	85,47	-	1,10	-	1,10	-	3,60
19.12.16	24,00	-	79,08	64,23	14,85	83,79	46,78	37,01	7,00	5,00	2,79	10,09	-	10,39	-	10,39	-	83,12	-	0,84	-	0,84	-	3,60
20.12.16	24,00	-	80,71	65,31	15,40	82,29	46,63	35,66	7,00	5,00	2,73	10,63	-	10,96	-	10,96	-	80,71	-	0,87	-	0,87	-	3,49
21.12.16	24,00	-	79,76	64,50	15,26	81,01	46,04	34,97	7,00	5,00	2,64	10,53	-	10,83	-	10,83	-	81,87	-	0,85	-	0,85	-	3,57
22.12.16	24,00	-	79,85	64,68	15,17	82,36	46,48	35,88	7,00	5,00	2,72	10,42	-	10,73	-	10,73	-	81,87	-	0,85	-	0,85	-	3,57
Среднее	24,00	-	78,70	62,17	16,53	82,24	45,80	36,44	7,00	5,00	2,71	11,32	-	11,66	-	11,66	-	81,67	-	0,92	-	0,92	-	3,63
Итого	720,00	-	2360,98	1865,06	495,92						81,31	339,60	0,00	0,00	349,69	0,00	349,69	0,00	27,67	0,00	27,67	0,00	108,98	

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦОУ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	31784,50	25041,12	2421,81	-	824,28	-	-	-	-
	22.12.16 04:00	34655,22	26844,96	2750,73	-	1373,92	-	829,66	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

0,32 °C = -0,11 Гкал;  
 106,87 Гкал;  
 349,69 куб.м.

ГРУП "ТЭК СПб"  
 печать "Энергосбыта обслуг"  
 Уполномоченное предприятие по учету тепловой энергии, теплоносителя  
 ООО "Энергосбыт-СПб"  
 23 ДЕК 2016

«ИнфраХит Монтаж»  
 печать «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЮТЧЕТОВ  
 Отрегулировать температуру