Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	71,34	60,91	10,43	71,47	39,88	31,59	7,00	5,00	1,92	10,52	-	-	10,74	-	10,74	-	71,01	-	0,75			2,67
24.11.16	24,00	-	71,83	60,71	11,12	71,44	40,05	31,39	7,00	5,00	1,92	10,98	-	-	11,25	-	11,25	-	70,93	-	0,78			2,70
25.11.16	24,00	-	71,00	60,72	10,28	72,71	40,15	32,56	7,00	5,00	1,98	10,35	-	-	10,62	-	10,62	-	72,27	-	0,75			2,73
26.11.16	24,00	-	70,72	60,77	9,95	75,03	40,93	34,10	7,00	5,00	2,07	10,02	-	-	10,24	-	10,24	-	74,73	-	0,75			2,82
27.11.16	24,00	-	71,42	60,29	11,13	76,94	41,74	35,20	7,00	5,00	2,12	11,20	-	-	11,50	-	11,50	-	76,71	-	0,86			2,98
28.11.16	24,00	-	70,51	60,42	10,09	79,53	41,75	37,78	7,00	5,00	2,30	9,99	-	-	10,28	-	10,28	-	79,26	-	0,79			3,09
29.11.16	24,00	-	69,31	59,44	9,87	81,76	41,64	40,12	7,00	5,00	2,40	9,82	-	-	10,10	-	10,10	-	81,16	-	0,80			3,19
30.11.16	24,00	-	69,53	60,14	9,39	81,77	41,97	39,80	7,00	5,00	2,40	9,41	-	-	9,68	-	9,68	-	81,17	-	0,76			3,16
01.12.16	24,00	-	69,68	60,71	8,97	81,80	42,85	38,95	7,00	5,00	2,37	8,98	-	-	9,24	-	9,24	-	81,13	-	0,73			3,10
02.12.16	24,00	-	70,21	61,02	9,19	81,34	43,00	38,34	7,00	5,00	2,34	9,24	-	-	9,52	-	9,52	-	80,59	-	0,74			3,09
03.12.16	24,00	-	69,36	58,14	11,22	77,78	40,29	37,49	7,00	5,00	2,17	11,23	-	-	11,54	-	11,54	-	78,82	-	0,89			3,05
04.12.16	24,00	-	68,73	57,34	11,39	81,38	40,81	40,57	7,00	5,00	2,34	11,32	-	-	11,65	-	11,65	-	80,61	-	0,91			3,26
05.12.16	24,00	-	38,48	33,50	4,98	77,98	42,75	35,23	7,00	5,00	0,95	11,77	-	-	11,94	-	11,94	-	52,70	-	0,62			1,57
06.12.16	24,00	-	61,89	49,10	12,79	70,62	34,63	35,99	7,00	5,00	1,75	13,05	-	-	13,33	-	13,33	-	70,37	-	0,92			2,67
07.12.16	24,00	-	71,61	61,37	10,24	82,51	41,50	41,01	7,00	5,00	2,53	10,14	-	-	10,43	-	10,43	-	81,87	-	0,83			3,36
08.12.16	24,00	-	71,66	62,26	9,40	81,94	43,17	38,77	7,00	5,00	2,40	9,63	-	-	9,91	-	9,91	-	81,31	-	0,79			3,19
09.12.16	24,00	-	70,73	60,02	10,71	81,80	43,34	38,46	7,00	5,00	2,40	9,72	-	-	9,97	-	9,97	-	81,16	-	0,79			3,19
10.12.16	24,00	-	69,37	56,87	12,50	82,16	42,24	39,92	7,00	5,00	2,50	9,80	-	-	10,07	-	10,07	-	81,64	-	0,80			3,30
11.12.16	24,00	-	69,35	55,68	13,67	83,74	42,06	41,68	7,00	5,00	2,55	11,01	-	-	11,36	-	11,36	-	83,06	-	0,91			3,47
12.12.16	24,00	-	69,63	57,51	12,12	84,62	42,63	41,99	7,00	5,00	2,62	9,76	-	-	10,06	-	10,06	-	84,19	-	0,82			3,44
13.12.16	24,00	-	70,33	58,62	11,71	85,81	43,36	42,45	7,00	5,00	2,70	9,37	-	-	9,65	-	9,65	-	84,93	-	0,80			3,49
14.12.16	24,00	-	70,05	58,51	11,54	85,43	43,46	41,97	7,00	5,00	2,65	9,33	-	-	9,64	-	9,64	-	84,71	-	0,79			3,44
15.12.16	24,00	-	70,70	59,44	11,26	85,30	43,72	41,58	7,00	5,00	2,66	9,16	-	-	9,44	-	9,44	-	84,53	-	0,78			3,44
16.12.16	24,00	-	70,55	59,44	11,11	84,67	44,01	40,66	7,00	5,00	2,59	9,20	-	-	9,47	-	9,47	-	84,00	-	0,77			3,36
17.12.16	24,00	-	71,24	59,46	11,78	84,34	44,12	40,22	7,00	5,00	2,57	9,80	-	-	10,14	-	10,14	-	83,63	-	0,82			3,39
18.12.16	24,00	-	70,85	58,49	12,36	83,78	43,85	39,93	7,00	5,00	2,50	10,48	-	-	10,81	-	10,81	-	83,21	-	0,87			3,37
19.12.16	24,00	-	70,98	58,75	12,23	82,18	43,54	38,64	7,00	5,00	2,42	10,57	-	-	10,87	-	10,87	-	81,31	-	0,86			3,28
20.12.16	24,00	-	71,72	61,09	10,63	80,64	43,90	36,74	7,00	5,00	2,37	9,19	-	-	9,48	-	9,48	-	79,81	-	0,73			3,10
21.12.16	24,00	-	70,38	58,87	11,51	79,35	43,00	36,35	7,00	5,00	2,26	10,03	-	-	10,30	-	10,30	-	78,76	-	0,79			3,06
22.12.16	24,00		71,03	59,57	11,46	80,72	43,48	37,24	7,00	5,00	2,35	9,93	-	-	10,22	-	10,22	-	79,96	-	0,79	-	-	3,14
Среднее	24,00	-	69,14	58,31	10,83	80,35	42,13	38,22	7,00	5,00	2,30	10,17	-	-	10,45	-	10,45	-	78,98	-	0,80	-	-	3,10
Итого	720,00		2074,19	1749,16	325,03						69,11	305,00	0,00	0,00	313,45	0,00	313,45	0,00			23,98	0,00	0,00	93,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	21805,25	17887,57	4197,82	-	4291,06	-	815,91	-	-
	22.12.16 05:00	23808,39	19576,66	4493,11	-	4594,53	-	905,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **313,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру_____

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 23 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта