Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	57,18	46,82	10,36	71,69	37,95	33,74	7,00	5,00	1,60	10,20	-	-	10,43	-	10,43	-	71,40	-	0,73			2,32
24.11.16	24,00	-	58,21	44,37	13,84	71,71	38,04	33,67	7,00	5,00	1,75	10,37	-	-	10,63	-	10,63	-	71,43	-	0,74			2,49
25.11.16	24,00	-	57,03	42,83	14,20	72,89	38,21	34,68	7,00	5,00	1,87	9,02	-	-	9,25	-	9,25	-	72,77	-	0,66			2,52
26.11.16	24,00	-	57,66	47,17	10,49	75,26	39,17	36,09	7,00	5,00	1,77	9,59	-	-	9,82	-	9,82	-	75,11	-	0,72			2,49
27.11.16	24,00	-	59,30	46,95	12,35	77,18	40,01	37,17	7,00	5,00	1,82	11,40	-	-	11,70	-	11,70	-	77,11	-	0,88			2,70
28.11.16	24,00	-	57,47	47,07	10,40	79,77	39,84	39,93	7,00	5,00	1,95	9,57	-	-	9,85	-	9,85	-	79,63	-	0,76			2,71
29.11.16	24,00	-	56,74	46,51	10,23	82,03	39,86	42,17	7,00	5,00	2,03	9,50	-	-	9,77	-	9,77	-	81,57	-	0,78			2,80
30.11.16	24,00	-	56,90	46,74	10,16	82,05	40,21	41,84	7,00	5,00	2,03	9,33	-	-	9,61	-	9,61	-	81,57	-	0,76			2,79
01.12.16	24,00	-	57,50	47,12	10,38	82,07	40,99	41,08	7,00	5,00	2,01	9,56	-	-	9,85	-	9,85	-	81,61	-	0,78			2,79
02.12.16	24,00	-	58,82	47,50	11,32	81,85	41,28	40,57	7,00	5,00	2,02	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	81,42	-	0,83			2,86
03.12.16	24,00	-	57,17	46,20	10,97	77,95	39,24	38,71	7,00	5,00	1,86	9,92	-	-	10,21	-	10,21	-	79,30	-	0,79			2,64
04.12.16	24,00	-	57,68	45,17	12,51	81,62	39,53	42,09	7,00	5,00	2,01	11,31	-	-	11,65	-	11,65	-	80,96	-	0,92			2,92
05.12.16	24,00	-	33,39	28,47	4,92	77,19	41,39	35,80	7,00	5,00	0,66	13,04	-	-	13,23	-	13,23	-	56,72	-	0,74			1,40
06.12.16	24,00	-	46,62	35,51	11,11	70,92	32,69	38,23	7,00	5,00	1,41	10,53	-	-	10,77	-	10,77	-	70,77	-	0,74			2,15
07.12.16	24,00	-	57,49	46,77	10,72	82,75	39,26	43,49	7,00	5,00	2,12	9,72	-	-	10,01	-	10,01	-	82,18	-	0,80			2,92
08.12.16	24,00	-	58,47	47,93	10,54	82,20	41,13	41,07	7,00	5,00	2,08	9,21	-	-	9,50	-	9,50	-	81,75	-	0,76			2,84
09.12.16	24,00	-	58,75	47,86	10,89	82,06	41,57	40,49	7,00	5,00	2,04	9,70	-	-	9,98	-	9,98	-	81,58	-	0,79			2,83
10.12.16	24,00	-	57,55	46,99	10,56	82,42	40,81	41,61	7,00	5,00	2,05	9,41	-	-	9,69	-	9,69	-	82,15	-	0,78			2,83
11.12.16	24,00	-	58,23	46,57	11,66	84,01	40,72	43,29	7,00	5,00	2,12	10,59	-	-	10,92	-	10,92	-	83,42	-	0,88			3,00
12.12.16	24,00	-	58,06	47,43	10,63	84,86	40,81	44,05	7,00	5,00	2,18	9,51	-	-	9,83	-	9,83	-	84,60	-	0,81			2,99
13.12.16	24,00	-	58,62	47,91	10,71	86,07	41,41	44,66	7,00	5,00	2,25	9,55	-	-	9,84	-	9,84	-	85,29	-	0,82			3,06
14.12.16	24,00	-	58,55	47,72	10,83	85,67	41,28	44,39	7,00	5,00	2,24	9,52	-	-	9,83	-	9,83	-	85,05	-	0,81			3,05
15.12.16	24,00	-	58,06	48,25	9,81	85,55	41,41	44,14	7,00	5,00	2,25	8,50	-	-	8,76	-	8,76	-	84,91	-	0,72			2,97
16.12.16	24,00	-	59,02	48,18	10,84	84,95	41,86	43,09	7,00	5,00	2,20	9,50	-	-	9,78	-	9,78	-	84,46	-	0,80			3,00
17.12.16	24,00	-	60,88	48,50	12,38	84,61	42,35	42,26	7,00	5,00	2,17	10,94	-	-	11,31	-	11,31	-	84,02	-	0,92			3,10
18.12.16	24,00	-	60,67	48,06	12,61	84,06	42,36	41,70	7,00	5,00	2,13	11,22	-	-	11,57	-	11,57	-	83,62	-	0,94			3,07
19.12.16	24,00	-	59,58	48,13	11,45	82,46	42,13	40,33	7,00	5,00	2,07	10,03	-	-	10,35	-	10,35	-	81,57	-	0,82			2,89
20.12.16	24,00	-	59,83	49,05	10,78	80,89	41,75	39,14	7,00	5,00	2,04	9,32	-	-	9,61	-	9,61	-	80,23	-	0,75			2,79
21.12.16	24,00	-	59,92	48,59	11,33	79,60	41,62	37,98	7,00	5,00	1,97	9,87	-	-	10,14	-	10,14	-	79,12	-	0,78			2,75
22.12.16	24,00		59,78	48,59	11,19	80,98	41,83	39,15	7,00	5,00	2,03	9,74	-	-	10,03	-	10,03	-	80,31	-	0,78	-	-	2,81
Среднее	24,00	-	57,17	46,17	11,01	80,58	40,36	40,22	7,00	5,00	1,96	10,00	-	-	10,28	-	10,28	-	79,52	-	0,79	-	-	2,75
Итого	720,00		1715,13	1384,96	330,17						58,70	299,89	0,00	0,00	308,44	0,00	308,44	0,00			23,78	0,00	0,00	82,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	47018,43	37436,34	12011,16	-	12277,41	-	1513,05	-	
	22.12.16 05:00	48674,35	38772,94	12301,40	-	12575,92	-	1592,79	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **308,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру ГВС