Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3003

расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	73,05	67,91	5,14	73,51	45,10	28,41	7,00	5,00	1,93	5,14	-	-	6,19	-	6,19	-	73,15	-	0,38			2,31
24.11.16	24,00	-	72,72	68,27	4,45	73,42	45,25	28,17	7,00	5,00	1,92	4,45	-	-	5,48	-	5,48	-	73,04	-	0,33			2,25
25.11.16	24,00	-	72,35	68,15	4,20	75,16	45,64	29,52	7,00	5,00	2,02	4,20	-	-	5,31	-	5,31	-	74,87	-	0,31			2,33
26.11.16	24,00	-	73,46	68,29	5,17	77,50	46,58	30,92	7,00	5,00	2,11	5,17	-	-	6,44	-	6,44	-	77,23	-	0,40			2,51
27.11.16	24,00	-	73,44	68,52	4,92	79,57	47,81	31,76	7,00	5,00	2,18	4,92	-	-	6,25	-	6,25	-	79,28	-	0,39			2,57
28.11.16	24,00	-	72,51	67,65	4,86	82,37	47,89	34,48	7,00	5,00	2,34	4,86	-	-	6,35	-	6,35	-	82,05	-	0,40			2,74
29.11.16	24,00	-	71,86	67,00	4,86	84,48	47,91	36,57	7,00	5,00	2,46	4,86	-	-	6,40	-	6,40	-	83,87	-	0,41			2,86
30.11.16	24,00	-	72,06	67,56	4,50	84,36	48,07	36,29	7,00	5,00	2,46	4,50	-	-	6,06	-	6,06	-	83,77	-	0,38			2,83
01.12.16	24,00	-	72,71	67,87	4,84	84,32	48,92	35,40	7,00	5,00	2,41	4,84	-	-	6,44	-	6,44	-	83,90	-	0,41			2,81
02.12.16	24,00	-	72,30	68,36	3,94	82,74	49,01	33,73	7,00	5,00	2,31	3,94	-	-	5,45	-	5,45	-	82,18	-	0,32			2,63
03.12.16	24,00	-	70,47	66,73	3,74	81,14	47,25	33,89	7,00	5,00	2,27	3,74	-	-	5,13	-	5,13	-	80,97	-	0,30			2,57
04.12.16	24,00	-	70,93	65,95	4,98	83,91	47,67	36,24	7,00	5,00	2,39	4,98	-	-	6,47	-	6,47	-	83,45	-	0,42			2,81
05.12.16	24,00	-	41,01	37,24	3,77	81,10	49,95	31,15	7,00	5,00	0,70	3,77	-	-	3,85	-	3,85	-	74,60	-	0,28			0,99
06.12.16	24,00	-	57,48	53,07	4,41	74,90	40,81	34,09	7,00	5,00	1,81	4,41	-	-	5,51	-	5,51	-	74,75	-	0,33			2,14
07.12.16	24,00	-	70,66	65,31	5,35	85,21	47,26	37,95	7,00	5,00	2,48	5,35	-	-	6,94	-	6,94	-	84,74	-	0,45			2,94
08.12.16	24,00	-	71,87	67,01	4,86	84,46	48,62	35,84	7,00	5,00	2,41	4,86	-	-	6,41	-	6,41	-	84,05	-	0,41			2,81
09.12.16	24,00	-	71,38	66,95	4,43	84,29	49,26	35,03	7,00	5,00	2,35	4,43	-	-	5,94	-	5,94	-	83,87	-	0,37			2,72
10.12.16	24,00	-	70,26	65,96	4,30	84,87	48,58	36,29	7,00	5,00	2,40	4,30	-	-	5,84	-	5,84	-	84,47	-	0,36			2,76
11.12.16	24,00	-	71,00	65,68	5,32	86,28	48,52	37,76	7,00	5,00	2,48	5,32	-	-	6,92	-	6,92	-	85,82	-	0,46			2,94
12.12.16	24,00	-	70,89	66,03	4,86	87,45	48,88	38,57	7,00	5,00	2,55	4,86	-	-	6,52	-	6,52	-	87,05	-	0,42			2,98
13.12.16	24,00	-	57,98	57,87	0,11	87,51	48,61	38,90	7,00	5,00	2,26	0,11	-	-	1,45	-	1,45	-	84,62	-	0,01			2,27
14.12.16	24,00	-	70,14	65,98	4,16	87,98	49,38	38,60	7,00	5,00	2,55	4,16	-	-	5,86	-	5,86	-	87,50	-	0,36			2,92
15.12.16	24,00	-	70,98	66,83	4,15	87,84	49,61	38,23	7,00	5,00	2,56	4,15	-	-	5,86	-	5,86	-	87,36	-	0,36			2,92
16.12.16	24,00	-	70,85	66,83	4,02	87,11	49,81	37,30	7,00	5,00	2,50	4,02	-	-	5,68	-	5,68	-	86,67	-	0,35			2,85
17.12.16	24,00	-	71,34	67,19	4,15	86,70	49,85	36,85	7,00	5,00	2,48	4,15	-	-	5,80	-	5,80	-	86,24	-	0,36			2,84
18.12.16	24,00	-	71,66	66,96	4,70	86,12	49,72	36,40	7,00	5,00	2,44	4,70	-	-	6,31	-	6,31	-	85,69	-	0,40			2,85
19.12.16	24,00	-	71,62	66,85	4,77	84,20	49,29	34,91	7,00	5,00	2,34	4,77	-	-	6,29	-	6,29	-	83,71	-	0,40			2,74
20.12.16	24,00	-	72,78	68,06	4,72	82,76	49,11	33,65	7,00	5,00	2,29	4,72	-	-	6,22	-	6,22	-	82,29	-	0,39			2,68
21.12.16	24,00		72,02	67,29	4,73	84,36	49,37	34,99	7,00	5,00	2,36	4,73	-	-	6,27	-	6,27	-	83,90	-	0,40	-	-	2,76
22.12.16	24,00		72,02	67,29	4,73	84,36	49,37	34,99	7,00	5,00	2,36	4,73	-	-	6,27	-	6,27	-	83,90	-	0,40	-	-	2,76
Среднее	24,00	-	69,79	65,36	4,44	83,00	48,10	34,90	7,00	5,00	2,27	4,44	-	-	5,86	-	5,86	-	82,30	-	0,36	-	-	2,64
Итого	720,00		2093,80	1960,66	133,14						68,13	133,14	0,00	0,00	175,91	0,00	175,91	0,00			10,95	0,00	0,00	79,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	44094,58	40403,48	12254,61	-	12549,94	-	1132,14	-	
	21.12.16 05:00	46037,46	42230,42	12874,67	-	13188,74	-	1205,65	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **175,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру Ивс

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТДЕЛ ПРИНЯЛ 23 ДЕК 2016 г.