Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 59,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	81,63	68,04	13,59	72,68	45,08	27,60	7,00	5,00	1,84	14,03	-	-	14,34	-	14,34	-	72,70	-	1,02			2,86
24.11.16	24,00	-	81,26	68,29	12,97	72,61	45,36	27,25	7,00	5,00	1,84	13,31	-	-	13,62	-	13,62	-	72,56	-	0,97			2,80
25.11.16	24,00	-	79,73	68,35	11,38	74,22	46,02	28,20	7,00	5,00	1,89	11,86	-	-	12,13	-	12,13	-	74,50	-	0,88			2,77
26.11.16	24,00	-	82,29	68,50	13,79	76,60	46,90	29,70	7,00	5,00	2,00	14,24	-	-	14,62	-	14,62	-	76,99	-	1,10			3,09
27.11.16	24,00	-	82,62	68,89	13,73	78,60	48,12	30,48	7,00	5,00	2,06	14,22	-	-	14,61	-	14,61	-	78,92	-	1,13			3,18
28.11.16	24,00	-	80,32	68,21	12,11	81,30	48,59	32,71	7,00	5,00	2,19	12,65	-	-	13,02	-	13,02	-	81,51	-	1,03			3,22
29.11.16	24,00	-	79,82	67,47	12,35	83,44	48,98	34,46	7,00	5,00	2,29	12,84	-	-	13,25	-	13,25	-	83,37	-	1,07			3,36
30.11.16	24,00	-	79,72	67,98	11,74	83,35	49,26	34,09	7,00	5,00	2,28	12,25	-	-	12,64	-	12,64	-	83,23	-	1,02			3,30
01.12.16	24,00	-	80,14	68,38	11,76	83,32	49,90	33,42	7,00	5,00	2,24	12,36	-	-	12,73	-	12,73	-	83,29	-	1,03			3,27
02.12.16	24,00	-	79,89	68,82	11,07	82,11	49,77	32,34	7,00	5,00	2,19	11,61	-	-	11,98	-	11,98	-	81,58	-	0,95			3,14
03.12.16	24,00	-	78,99	67,20	11,79	79,87	47,69	32,18	7,00	5,00	2,11	12,37	-	-	12,70	-	12,70	-	80,88	-	1,00			3,11
04.12.16	24,00	-	81,29	66,39	14,90	82,94	48,40	34,54	7,00	5,00	2,26	15,31	-	-	15,81	-	15,81	-	82,80	-	1,27			3,53
05.12.16	24,00	-	42,09	43,96	-1,87	80,39	50,27	30,12	7,00	5,00	0,29	13,74	-	-	14,01	-	14,01	-	64,95	-	0,89			1,18
06.12.16	24,00	-	59,69	48,57	11,12	73,20	41,48	31,72	7,00	5,00	1,40	13,02	-	-	13,34	-	13,34	-	73,37	-	0,96			2,36
07.12.16	24,00	-	78,34	65,76	12,58	84,20	48,81	35,39	7,00	5,00	2,30	12,99	-	-	13,39	-	13,39	-	84,08	-	1,09			3,39
08.12.16	24,00	-	80,39	65,13	15,26	83,48	49,77	33,71	7,00	5,00	2,36	13,37	-	-	13,78	-	13,78	-	83,45	-	1,12			3,48
09.12.16	24,00	-	79,26	67,09	12,17	83,28	50,38	32,90	7,00	5,00	2,19	12,47	-	-	12,87	-	12,87	-	83,18	-	1,04			3,23
10.12.16	24,00	-	77,70	65,97	11,73	83,79	49,78	34,01	7,00	5,00	2,23	11,98	-	-	12,35	-	12,35	-	83,80	-	1,01			3,23
11.12.16	24,00	-	79,03	65,55	13,48	85,29	49,87	35,42	7,00	5,00	2,31	13,62	-	-	14,03	-	14,03	-	85,18	-	1,16			3,47
12.12.16	24,00	-	79,37	66,07	13,30	86,38	49,85	36,53	7,00	5,00	2,39	13,60	-	-	14,07	-	14,07	-	86,50	-	1,18			3,56
13.12.16	24,00	-	77,60	66,10	11,50	87,24	50,19	37,05	7,00	5,00	2,43	11,80	-	-	12,21	-	12,21	-	86,92	-	1,03			3,46
14.12.16	24,00	-	78,84	66,67	12,17	86,96	50,53	36,43	7,00	5,00	2,40	12,57	-	-	12,97	-	12,97	-	86,77	-	1,09			3,49
15.12.16	24,00	-	78,40	67,31	11,09	86,79	50,69	36,10	7,00	5,00	2,40	11,49	-	-	11,87	-	11,87	-	86,60	-	0,99			3,40
16.12.16	24,00	-	78,45	67,30	11,15	86,10	50,75	35,35	7,00	5,00	2,34	11,58	-	-	11,95	-	11,95	-	86,06	-	1,00			3,34
17.12.16	24,00	-	79,36	67,65	11,71	85,72	50,81	34,91	7,00	5,00	2,33	12,16	-	-	12,53	-	12,53	-	85,59	-	1,04			3,37
18.12.16	24,00	-	80,10	67,41	12,69	85,17	50,68	34,49	7,00	5,00	2,29	13,10	-	-	13,53	-	13,53	-	85,15	-	1,12			3,41
19.12.16	24,00	-	78,91	67,50	11,41	83,27	50,00	33,27	7,00	5,00	2,22	11,80	-	-	12,15	-	12,15	-	82,85	-	0,98			3,20
20.12.16	24,00	-	79,62	68,57	11,05	81,81	49,70	32,11	7,00	5,00	2,18	11,44	-	-	11,80	-	11,80	-	81,53	-	0,94			3,11
21.12.16	24,00	-	79,23	67,81	11,42	80,54	49,03	31,51	7,00	5,00	2,12	11,74	-	-	12,07	-	12,07	-	80,44	-	0,94			3,06
22.12.16	24,00		79,25	67,96	11,29	81,87	49,58	32,30	7,00	5,00	2,17	11,66	-	-	12,01	-	12,01	-	81,61	-	0,95	-	-	3,12
Среднее	24,00	-	77,78	65,96	11,81	81,88	48,87	33,01	7,00	5,00	2,12	12,71	-	-	13,08	-	13,08	-	81,35	-	1,03	-	-	3,15
Итого	720,00		2333,33	1978,90	354,43						63,51	381,18	0,00	0,00	392,38	0,00	392,38	0,00			30,98	0,00	0,00	94,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	47217,66	39092,09	8711,96	-	8907,72	-	1285,88	-	-
	22.12.16 05:00	49470,96	41002,95	9080,74	-	9287,34	-	1377,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **392,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру Vbc