Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	382,83	374,76	8,07	74,06	66,38	7,68	7,00	5,00	2,89	8,07	-	-	9,54	-	9,54	-	74,01	-	0,60			3,49
24.11.16	24,00	-	385,45	377,34	8,11	73,99	66,43	7,56	7,00	5,00	2,87	8,11	-	-	9,21	-	9,21	-	73,95	-	0,60			3,47
25.11.16	24,00	-	384,31	375,28	9,03	75,71	67,79	7,92	7,00	5,00	2,99	9,03	-	-	10,50	-	10,50	-	75,66	-	0,68			3,67
26.11.16	24,00	-	385,22	376,25	8,97	78,03	69,77	8,26	7,00	5,00	3,13	8,97	-	-	10,18	-	10,18	-	77,99	-	0,70			3,83
27.11.16	24,00	-	387,02	375,95	11,07	80,11	71,58	8,53	7,00	5,00	3,23	11,07	-	-	12,60	-	12,60	-	80,06	-	0,89			4,11
28.11.16	24,00	-	379,52	370,96	8,56	82,98	73,74	9,24	7,00	5,00	3,45	8,56	-	-	10,89	-	10,89	-	82,92	-	0,71			4,16
29.11.16	24,00	-	375,22	366,47	8,75	85,18	75,42	9,76	7,00	5,00	3,60	8,75	-	-	10,83	-	10,83	-	85,13	-	0,74			4,35
30.11.16	24,00	-	379,01	370,26	8,75	85,08	75,45	9,63	7,00	5,00	3,59	8,75	-	-	10,78	-	10,78	-	85,02	-	0,74			4,33
01.12.16	24,00	-	382,07	372,67	9,40	85,03	75,61	9,42	7,00	5,00	3,53	9,40	-	-	11,66	-	11,66	-	84,98	-	0,80			4,33
02.12.16	24,00	-	383,78	376,73	7,05	83,55	74,56	8,99	7,00	5,00	3,41	7,05	-	-	9,23	-	9,23	-	83,49	-	0,59			4,00
03.12.16	24,00	-	374,72	366,28	8,44	81,67	72,54	9,13	7,00	5,00	3,36	8,44	-	-	10,42	-	10,42	-	81,61	-	0,69			4,05
04.12.16	24,00	-	369,78	359,58	10,20	84,68	74,95	9,73	7,00	5,00	3,52	10,20	-	-	12,33	-	12,33	-	84,62	-	0,86			4,38
05.12.16	24,00	-	206,70	196,01	10,69	82,32	72,55	9,77	7,00	5,00	0,26	10,69	-	-	10,91	-	10,91	-	84,14	-	0,90			1,16
06.12.16	24,00	-	296,47	284,48	11,99	75,54	66,16	9,38	7,00	5,00	2,68	11,99	-	-	13,80	-	13,80	-	75,68	-	0,91			3,59
07.12.16	24,00	-	382,06	371,34	10,72	85,92	76,03	9,89	7,00	5,00	3,70	10,72	-	-	13,48	-	13,48	-	85,87	-	0,92			4,62
08.12.16	24,00	-	383,94	372,19	11,75	85,19	75,76	9,43	7,00	5,00	3,53	11,75	-	-	14,41	-	14,41	-	85,14	-	1,00			4,54
09.12.16	24,00	-	380,94	371,82	9,12	85,02	75,68	9,34	7,00	5,00	3,49	9,12	-	-	11,57	-	11,57	-	84,96	-	0,77			4,27
10.12.16	24,00	-	374,23	361,78	12,45	85,62	75,86	9,76	7,00	5,00	3,55	12,45	-	-	15,07	-	15,07	-	85,56	-	1,07			4,62
11.12.16	24,00	-	373,23	359,51	13,72	87,11	77,03	10,08	7,00	5,00	3,65	13,72	-	-	16,58	-	16,58	-	87,05	-	1,19			4,84
12.12.16	24,00	-	373,57	363,46	10,11	88,25	77,95	10,30	7,00	5,00	3,77	10,11	-	-	12,92	-	12,92	-	88,20	-	0,89			4,66
13.12.16	24,00	-	373,23	363,28	9,95	89,21	78,78	10,43	7,00	5,00	3,81	9,95	-	-	12,84	-	12,84	-	89,15	-	0,89			4,70
14.12.16	24,00	-	376,55	366,50	10,05	88,85	78,57	10,28	7,00	5,00	3,79	10,05	-	-	12,88	-	12,88	-	88,79	-	0,89			4,69
15.12.16	24,00	-	379,90	370,27	9,63	88,69	78,49	10,20	7,00	5,00	3,80	9,63	-	-	12,36	-	12,36	-	88,63	-	0,85			4,66
16.12.16	24,00	-	379,32	371,02	8,30	87,92	77,98	9,94	7,00	5,00	3,71	8,30	-	-	10,75	-	10,75	-	87,86	-	0,73			4,44
17.12.16	24,00	-	382,42	372,05	10,37	87,51	77,76	9,75	7,00	5,00	3,65	10,37	-	-	12,92	-	12,92	-	87,45	-	0,91			4,56
18.12.16	24,00	-	382,11	369,42	12,69	86,90	77,24	9,66	7,00	5,00	3,60	12,69	-	-	15,29	-	15,29	-	86,85	-	1,10			4,70
19.12.16	24,00	-	382,25	372,71	9,54	84,98	75,71	9,27	7,00	5,00	3,48	9,54	-	-	11,87	-	11,87	-	84,92	-	0,81			4,29
20.12.16	24,00	-	388,34	379,17	9,17	83,50	74,60	8,90	7,00	5,00	3,40	9,17	-	-	11,28	-	11,28	-	83,44	-	0,77			4,16
21.12.16	24,00		384,23	373,77	10,47	85,13	75,85	9,28	7,00	5,00	3,49	10,47	-	-	12,81	-	12,81	-	85,07	-	0,89	-	-	4,38
22.12.16	24,00		384,23	373,77	10,47	85,13	75,85	9,28	7,00	5,00	3,49	10,47	-	-	12,81	-	12,81	-	85,07	-	0,89	-	-	4,38
Среднее	24,00	-	371,76	361,84	9,92	83,76	74,40	9,36	7,00	5,00	3,35	9,92	-	-	12,09	-	12,09	-	83,78	-	0,83	-	-	4,18
Итого	720,00		11152,66	10855,07	297,58						100,43	297,58	0,00	0,00	362,72	0,00	362,72	0,00			24,99	0,00	0,00	125,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	177263,42	172006,46	150611,52	-	154258,57	-	1363,33	-	-
	21.12.16 05:00	187637,33	182125,07	159480,23	-	163405,02	-	1480,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **362,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру ГВС

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отделение организации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «___» _____ г.