

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 16А / ЦОУ-НГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обовуевский Э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016
 Договор: 9308.038.1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Стронт-Адрес: Садовая 16А
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ЦОУ-НГВС
 Код УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206880
 Поддош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ
 Оборот.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ
 Тр.-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ
 Тр.цирк. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ
 тр.подпитки(M5): расходомер: ПРЭМ

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Режим (Смена):
 Gmin= расходомер: ПРЭМ
 Gmax= расходомер: ПРЭМ
 Gmin= расходомер: ПРЭМ
 Gmax= расходомер: ПРЭМ
 Gmin= расходомер: ПРЭМ
 Gmax= расходомер: ПРЭМ

Расчетный алгоритм: зима: $Q = m1 \cdot (t1 - t2) \cdot k$ лето: расходомер:
 Qот=0,225 Qот.пот.= Qгвс=0,1454
 Qот.спр=0,0888 Qгвс.спр=0,0888
 Qот.пот.=0 Qгвс.пот.=0
 Qот.спр=0 Qгвс.спр=0

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 6,45
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут:
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ti, C		Tz, C		dt, C		P1, Гкал/см2	P2, Гкал/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, мМ	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, C	T4, C	Контрольные данные		Общие теплотопотре
	Т	С	Т	С	Т	С													Гкал	Гкал	
23.11.16	24,00	-	18,33	73,54	45,80	27,74	7,00	5,00	3,27	18,33	-	-	20,50	-	1,35	-	73,50	-	1,35	Гкал	4,62
24.11.16	24,00	-	17,78	73,48	46,09	27,39	7,00	5,00	3,27	17,78	-	-	19,92	-	1,31	-	73,44	-	1,31	Гкал	4,57
25.11.16	24,00	-	18,33	75,19	46,66	28,53	7,00	5,00	3,38	18,86	-	-	21,17	-	1,42	-	75,27	-	1,42	Гкал	4,80
26.11.16	24,00	-	18,26	77,51	47,68	29,83	7,00	5,00	3,53	20,08	-	-	22,53	-	1,56	-	77,55	-	1,56	Гкал	5,08
27.11.16	24,00	-	18,53	79,56	48,85	30,71	7,00	5,00	3,84	20,73	-	-	23,56	-	1,64	-	79,64	-	1,64	Гкал	5,26
28.11.16	24,00	-	13,75	115,02	20,73	82,34	49,03	33,31	7,00	20,32	-	-	23,28	-	1,71	-	84,51	-	1,71	Гкал	5,55
29.11.16	24,00	-	13,29	112,97	20,32	84,54	49,38	35,16	7,00	20,45	-	-	23,28	-	1,72	-	84,51	-	1,72	Гкал	5,55
30.11.16	24,00	-	13,97	114,52	20,45	84,44	49,72	34,72	7,00	20,32	-	-	23,24	-	1,73	-	84,39	-	1,73	Гкал	5,71
01.12.16	24,00	-	13,25	115,25	22,00	84,40	50,44	33,96	7,00	20,45	-	-	24,91	-	1,86	-	84,37	-	1,86	Гкал	5,78
02.12.16	24,00	-	13,69	116,62	21,07	82,93	50,31	32,62	7,00	22,00	-	-	23,89	-	1,74	-	82,63	-	1,74	Гкал	5,56
03.12.16	24,00	-	13,21	113,21	22,48	81,11	48,31	32,80	7,00	22,48	-	-	25,23	-	1,83	-	81,34	-	1,83	Гкал	5,54
04.12.16	24,00	-	110,69	110,69	22,26	84,01	48,98	35,03	7,00	22,48	-	-	25,23	-	1,87	-	83,90	-	1,87	Гкал	5,75
05.12.16	24,00	-	70,05	82,52	50,87	82,52	50,87	31,65	7,00	6,74	-	-	6,88	-	0,48	-	70,58	-	0,48	Гкал	1,67
06.12.16	24,00	-	104,75	83,75	21,00	74,87	42,15	32,72	7,00	5,00	-	-	22,96	-	1,56	-	74,50	-	1,56	Гкал	4,31
07.12.16	24,00	-	131,51	114,86	16,65	85,05	49,65	35,40	7,00	16,65	-	-	19,51	-	1,41	-	84,97	-	1,41	Гкал	5,49
08.12.16	24,00	-	130,13	113,89	16,24	84,54	50,40	34,14	7,00	16,24	-	-	18,94	-	1,26	-	84,51	-	1,26	Гкал	5,27
09.12.16	24,00	-	128,83	113,93	14,90	84,35	50,42	33,93	7,00	14,90	-	-	17,55	-	1,46	-	84,30	-	1,46	Гкал	5,13
10.12.16	24,00	-	128,95	110,03	18,92	84,95	49,91	35,04	7,00	18,92	-	-	21,76	-	1,61	-	84,93	-	1,61	Гкал	5,47
11.12.16	24,00	-	128,01	109,00	19,01	86,41	50,23	36,18	7,00	19,01	-	-	21,93	-	1,64	-	86,34	-	1,64	Гкал	5,59
12.12.16	24,00	-	126,06	109,85	16,21	87,54	50,49	37,05	7,00	16,21	-	-	19,15	-	1,42	-	87,54	-	1,42	Гкал	5,50
13.12.16	24,00	-	125,87	110,06	15,81	88,45	50,76	37,69	7,00	15,81	-	-	18,80	-	1,40	-	88,31	-	1,40	Гкал	5,55
14.12.16	24,00	-	127,58	111,01	16,57	88,12	51,19	36,93	7,00	16,57	-	-	19,59	-	1,46	-	88,03	-	1,46	Гкал	5,57
15.12.16	24,00	-	127,80	112,66	15,14	87,95	51,19	36,76	7,00	15,14	-	-	18,07	-	1,33	-	87,84	-	1,33	Гкал	5,48
16.12.16	24,00	-	130,68	114,31	16,37	87,22	51,36	35,86	7,00	16,37	-	-	19,33	-	1,43	-	87,17	-	1,43	Гкал	5,54
17.12.16	24,00	-	132,53	115,60	16,93	86,80	51,58	35,22	7,00	16,93	-	-	19,86	-	1,47	-	86,73	-	1,47	Гкал	5,55
18.12.16	24,00	-	134,02	114,91	19,11	86,23	51,45	34,78	7,00	19,11	-	-	22,10	-	1,65	-	86,21	-	1,65	Гкал	5,85
19.12.16	24,00	-	132,60	116,66	15,94	84,29	50,72	33,57	7,00	15,94	-	-	18,72	-	1,34	-	84,13	-	1,34	Гкал	5,27
20.12.16	24,00	-	135,04	119,05	15,99	82,85	50,53	32,32	7,00	15,99	-	-	18,67	-	1,32	-	82,72	-	1,32	Гкал	5,18
21.12.16	24,00	-	133,89	116,87	17,01	84,46	50,90	33,56	7,00	17,01	-	-	19,83	-	1,44	-	84,35	-	1,44	Гкал	5,37
22.12.16	24,00	-	133,89	116,87	17,01	84,46	50,90	33,56	7,00	17,01	-	-	19,83	-	1,44	-	84,35	-	1,44	Гкал	5,37
Среднее	24,00	-	129,89	111,88	18,02	83,14	49,53	33,61	7,00	18,02	-	-	20,67	-	1,49	-	82,68	-	1,49	Гкал	5,23
Итого	720,00	-	3896,73	3356,28	540,46	112,12	540,46	0,00	112,12	540,46	0,00	0,00	620,10	0,00	44,73	0,00	620,10	0,00	44,73	Гкал	156,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q ЦОУ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	21.12.16 05:00									
Счетчик холодной воды	23.11.16 05:00	21.12.16 05:00	34180,30	37813,22	28411,88	31541,42	8515,80	9217,81	994,11	1140,30	-

Период расчета по среднему: 0,32 C = -0,17 Гкал;
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 156,68 Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 620,10 куб.м.
 Период превышения t2: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГРУП "ТЭК СПб"
 печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел приборного учета
 ОТМЕТ ПРИНЯТ
 23 ДЕКА 2016

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру