Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор:
Строит.Адрес: Седова 17-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219177
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 132 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

НА АДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	489,52	489,52	0,00	51,09	44,75	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
24.11.16	24,00	-	489,45	489,45	0,00	52,14	45,48	6,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
25.11.16	24,00	-	489,47	489,47	0,00	55,30	47,81	7,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
26.11.16	24,00	-	490,05	490,05	0,00	56,73	48,92	7,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
27.11.16	24,00	-	490,58	490,58	0,00	58,10	49,99	8,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
28.11.16	24,00	-	490,08	490,08	0,00	61,11	51,94	9,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
29.11.16	24,00	-	490,42	490,42	0,00	63,66	53,58	10,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
30.11.16	24,00	-	490,23	490,23	0,00	64,64	54,36	10,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
01.12.16	24,00	-	486,34	486,34	0,00	64,72	54,49	10,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
02.12.16	24,00	-	483,81	483,81	0,00	64,62	54,54	10,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
03.12.16	24,00	-	483,50	483,50	0,00	64,47	54,45	10,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
04.12.16	24,00	-	483,84	483,84	0,00	64,54	54,34	10,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
05.12.16	24,00	-	483,94	483,94	0,00	64,46	54,34	10,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
06.12.16	24,00	-	484,17	484,17	0,00	64,73	54,45	10,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
07.12.16	24,00	-	484,33	484,33	0,00	64,36	54,03	10,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
08.12.16	24,00	-	483,80	483,80	0,00	64,15	54,23	9,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
09.12.16	24,00	-	485,17	485,17	0,00	63,12	53,60	9,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
10.12.16	24,00	-	485,78	485,78	0,00	63,22	53,59	9,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
11.12.16	24,00	-	486,03	486,03	0,00	64,81	54,61	10,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
12.12.16	24,00	-	485,61	485,61	0,00	65,83	55,21	10,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
13.12.16	24,00	-	485,68	485,68	0,00	66,51	55,63	10,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
14.12.16	24,00	-	485,64	485,64	0,00	66,37	55,61	10,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
15.12.16	24,00	-	485,51	485,51	0,00	65,73	55,13	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,16
16.12.16	24,00	-	485,59	485,59	0,00	64,53	54,40	10,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
17.12.16	24,00	-	485,93	485,93	0,00	63,87	54,02	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
18.12.16	24,00	-	486,09	486,09	0,00	62,55	53,18	9,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
19.12.16	24,00	-	486,51	486,51	0,00	62,09	52,90	9,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
20.12.16	24,00	-	486,42	486,42	0,00	60,57	51,84	8,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
21.12.16	24,00	-	486,55	486,55	0,00	58,36	50,24	8,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
22.12.16	24,00		486,49	486,49	-	60,34	51,66	8,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
Среднее	24,00	-	486,55	486,55	-	62,22	52,78	9,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
Итого	720,00		14596,53	14596,53	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	138,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	220466,10	225327,73	-	-	-	-	2027,74	-	-
	22.12.16 05:00	234575,51	239437,14	-	-	-	-	2161,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта