Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8756.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 17-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

ПРИНЯТ АДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	521,57	521,57	0,00	47,82	40,83	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
24.11.16	24,00	-	523,16	523,16	0,00	49,01	41,61	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
25.11.16	24,00	-	521,37	521,37	0,00	52,15	43,93	8,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
26.11.16	24,00	-	518,13	518,13	0,00	53,54	44,96	8,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
27.11.16	24,00	-	516,22	516,22	0,00	54,96	46,14	8,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
28.11.16	24,00	-	517,62	517,62	0,00	58,06	48,01	10,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,22
29.11.16	24,00	-	516,54	516,54	0,00	60,45	49,53	10,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
30.11.16	24,00	-	516,37	516,37	0,00	61,41	50,23	11,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
01.12.16	24,00	-	512,18	512,18	0,00	61,48	50,47	11,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
02.12.16	24,00	-	512,07	512,07	0,00	61,38	50,42	10,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
03.12.16	24,00	-	513,72	513,72	0,00	61,23	50,35	10,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,61
04.12.16	24,00	-	513,08	513,08	0,00	61,36	50,19	11,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,74
05.12.16	24,00	-	512,57	512,57	0,00	61,26	50,17	11,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,69
06.12.16	24,00	-	512,54	512,54	0,00	61,48	50,27	11,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,76
07.12.16	24,00	-	512,56	512,56	0,00	61,16	49,90	11,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
08.12.16	24,00	-	511,78	511,78	0,00	60,88	50,12	10,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
09.12.16	24,00	-	515,05	515,05	0,00	59,92	49,58	10,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,34
10.12.16	24,00	-	520,15	520,15	0,00	60,08	49,50	10,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
11.12.16	24,00	-	518,84	518,84	0,00	61,60	50,44	11,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,80
12.12.16	24,00	-	518,90	518,90	0,00	62,72	51,06	11,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,06
13.12.16	24,00	-	518,92	518,92	0,00	63,30	51,44	11,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,17
14.12.16	24,00	-	519,62	519,62	0,00	63,14	51,44	11,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,09
15.12.16	24,00	-	519,83	519,83	0,00	62,46	50,93	11,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,01
16.12.16	24,00	-	519,94	519,94	0,00	61,33	50,26	11,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,77
17.12.16	24,00	-	519,30	519,30	0,00	60,58	49,85	10,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,59
18.12.16	24,00	-	519,08	519,08	0,00	59,33	49,04	10,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
19.12.16	24,00	-	518,88	518,88	0,00	58,84	48,78	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
20.12.16	24,00	-	519,06	519,06	0,00	57,26	47,72	9,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
21.12.16	24,00	-	519,85	519,85	0,00	55,03	46,20	8,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
22.12.16	24,00		519,26	519,26	-	57,04	47,57	9,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,93
Среднее	24,00	-	517,27	517,27	-	59,01	48,70	10,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,34
Итого	720,00		15518,16	15518,16	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	160,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	116719,62	116687,34	-	-	-	-	1093,41	-	-
	22.12.16 05:00	131718,42	131686,14	-	-	-	-	1248,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24 ДЕК 2016 г.