Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8749.038.1
Строит.Адрес: Седова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202252-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202252 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,27 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=259,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.11.16 | 24,00 | - | 288,06 | 288,06 | 0,00 | 54,99 | 45,17 | 9,82 | 7,00 | 5,00 | 2,83 | | | | | | | | | | | - | - | 2,83 |
| 24.11.16 | 24,00 | - | 288,06 | 288,06 | 0,00 | 54,99 | 45,17 | 9,82 | 7,00 | 5,00 | 2,83 | | | | | | | | | | | - | - | 2,83 |
| 25.11.16 | 24,00 | - | 288,06 | 288,06 | 0,00 | 54,99 | 45,17 | 9,82 | 7,00 | 5,00 | 2,83 | | | | | | | | | | | - | - | 2,83 |
| 26.11.16 | 24,00 | - | 288,87 | 288,87 | 0,00 | 53,43 | 44,15 | 9,28 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 27.11.16 | 24,00 | - | 288,90 | 288,90 | 0,00 | 54,38 | 44,92 | 9,46 | 7,00 | 5,00 | 2,74 | | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 28.11.16 | 24,00 | - | 286,42 | 286,42 | 0,00 | 57,16 | 46,44 | 10,72 | 7,00 | 5,00 | 3,08 | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| 29.11.16 | 24,00 | - | 285,69 | 285,69 | 0,00 | 60,29 | 48,37 | 11,92 | 7,00 | 5,00 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 30.11.16 | 24,00 | - | 285,02 | 285,02 | 0,00 | 60,62 | 48,66 | 11,96 | 7,00 | 5,00 | 3,42 | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 01.12.16 | 24,00 | - | 287,44 | 287,44 | 0,00 | 60,72 | 49,11 | 11,61 | 7,00 | 5,00 | 3,34 | | | | | | | | | | | | | 3,34 |
| 02.12.16 | 24,00 | - | 286,05 | 286,05 | 0,00 | 60,54 | 48,71 | 11,83 | 7,00 | 5,00 | 3,39 | | | | | | | | | | | - | - | 3,39 |
| 03.12.16 | 24,00 | - | 239,63 | 239,63 | 0,00 | 60,66 | 47,74 | 12,92 | 7,00 | 5,00 | 3,35 | | | | | | | | | | | | | 3,35 |
| 04.12.16 | 24,00 | - | 286,05 | 286,05 | 0,00 | 60,54 | 48,71 | 11,83 | 7,00 | 5,00 | 3,39 | | | | | | | | | | | - | - | 3,39 |
| 05.12.16 | 24,00 | - | 286,05 | 286,05 | 0,00 | 60,54 | 48,71 | 11,83 | 7,00 | 5,00 | 3,39 | | | | | | | | | | | - | - | 3,39 |
| 06.12.16 | 24,00 | - | 286,05 | 286,05 | 0,00 | 60,54 | 48,71 | 11,83 | 7,00 | 5,00 | 3,39 | | | | | | | | | | | - | - | 3,39 |
| 07.12.16 | 24,00 | - | 286,05 | 286,05 | 0,00 | 60,54 | 48,71 | 11,83 | 7,00 | 5,00 | 3,39 | | | | | | | | | | | - | - | 3,39 |
| 08.12.16 | 24,00 | - | 286,05 | 286,05 | 0,00 | 60,54 | 48,71 | 11,83 | 7,00 | 5,00 | 3,39 | | | | | | | | | | | - | - | 3,39 |
| 09.12.16 | 24,00 | - | 290,66 | 290,66 | 0,00 | 58,55 | 46,67 | 11,88 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 10.12.16 | 24,00 | - | 266,43 | 266,43 | 0,00 | 59,17 | 46,95 | 12,22 | 7,00 | 5,00 | 3,26 | | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 11.12.16 | 24,00 | - | 286,12 | 286,12 | 0,00 | 60,69 | 48,78 | 11,91 | 7,00 | 5,00 | 3,42 | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 12.12.16 | 24,00 | - | 285,71 | 285,71 | 0,00 | 61,75 | 49,37 | 12,38 | 7,00 | 5,00 | 3,55 | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 13.12.16 | 24,00 | - | 285,65 | 285,65 | 0,00 | 62,49 | 49,83 | 12,66 | 7,00 | 5,00 | 3,62 | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 14.12.16 | 24,00 | - | 286,47 | 286,47 | 0,00 | 62,57 | 50,05 | 12,52 | 7,00 | 5,00 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | 3,59 |
| 15.12.16 | 24,00 | - | 286,21 | 286,21 | 0,00 | 61,69 | 49,51 | 12,18 | 7,00 | 5,00 | 3,49 | | | | | | | | | | | | | 3,49 |
| 16.12.16 | 24,00 | - | 288,95 | 288,95 | 0,00 | 60,52 | 48,93 | 11,59 | 7,00 | 5,00 | 3,35 | | | | | | | | | | | | | 3,35 |
| 17.12.16 | 24,00 | - | 290,38 | 290,38 | 0,00 | 59,66 | 48,51 | 11,15 | 7,00 | 5,00 | 3,24 | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| 18.12.16 | 24,00 | - | 290,93 | 290,93 | 0,00 | 58,64 | 47,89 | 10,75 | 7,00 | 5,00 | 3,13 | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 19.12.16 | 24,00 | - | 290,94 | 290,94 | 0,00 | 58,14 | 47,62 | 10,52 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 20.12.16 | 24,00 | - | 293,18 | 293,18 | 0,00 | 56,63 | 46,74 | 9,89 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| 21.12.16 | 24,00 | - | 291,88 | 291,88 | 0,00 | 54,47 | 45,27 | 9,20 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 22.12.16 | 24,00 | | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 56,41 | 46,54 | 9,87 | 7,00 | 5,00 | 2,89 | | | | | | | | | | | - | - | 2,89 |
| Среднее | 24,00 | - | 285,60 | 285,60 | - | 58,90 | 47,66 | 11,23 | 7,00 | 5,00 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,22 |
| Итого | 720,00 | | 8567,97 | 8567,97 | 0,00 | | | | | | 96,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.11.16 05:00 | 26847,54 | 14491,22 | 0,00 | - | 0,00 | - | 784,31 | - | - |
| | 22.12.16 05:00 | 35090,91 | 22740,97 | 0,00 | - | 0,00 | - | 881,27 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 23 ДЕК 2016 г.