Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314317

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1314317-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	77,07	77,07	0,00	67,84	44,54	23,30	5,87	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
24.11.16	24,00	-	77,03	77,03	0,00	68,24	44,59	23,65	5,87	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
25.11.16	24,00	-	76,72	76,73	-0,01	68,68	44,71	23,97	5,86	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
26.11.16	24,00	-	76,80	76,80	0,00	69,89	45,14	24,75	5,87	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
27.11.16	24,00	-	76,54	76,54	0,00	71,62	45,88	25,74	5,88	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
28.11.16	24,00	-	76,23	76,23	0,00	73,29	46,67	26,62	5,87	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
29.11.16	24,00	-	77,08	77,08	0,00	77,95	48,38	29,57	5,89	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
30.11.16	24,00	-	77,56	77,56	0,00	81,52	49,80	31,72	5,90	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
01.12.16	24,00	-	77,19	77,19	0,00	81,86	49,96	31,90	5,90	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
02.12.16	24,00	-	76,98	76,98	0,00	81,68	50,26	31,42	5,90	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
03.12.16	24,00	-	77,08	77,08	0,00	81,75	50,52	31,23	5,90	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
04.12.16	24,00	-	76,46	76,46	0,00	81,58	50,29	31,29	5,85	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
05.12.16	24,00	-	76,88	76,88	0,00	81,62	49,86	31,76	5,86	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
06.12.16	24,00	-	77,86	77,86	0,00	81,30	50,15	31,15	5,97	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
07.12.16	24,00	-	78,16	78,16	0,00	81,39	49,97	31,42	5,97	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
08.12.16	24,00	-	78,29	78,29	0,00	81,70	49,83	31,87	5,96	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
09.12.16	24,00	-	78,78	78,78	0,00	82,35	50,96	31,39	5,97	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
10.12.16	24,00	-	78,60	78,60	0,00	81,96	50,94	31,02	5,96	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
11.12.16	24,00	-	78,41	78,41	0,00	82,19	50,63	31,56	5,96	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
12.12.16	24,00	-	78,13	78,13	0,00	84,46	51,51	32,95	5,97	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
13.12.16	24,00	-	77,99	77,99	0,00	85,92	51,82	34,10	5,97	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
14.12.16	24,00	-	77,92	77,92	0,00	87,10	52,30	34,80	5,97	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
15.12.16	24,00	-	77,89	77,89	0,00	87,18	52,60	34,58	5,97	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
16.12.16	24,00	-	78,04	78,04	0,00	86,15	52,32	33,83	5,97	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
17.12.16	24,00	-	77,94	77,94	0,00	84,49	51,75	32,74	5,97	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
18.12.16	24,00	-	77,97	77,97	0,00	82,80	50,89	31,91	5,96	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
19.12.16	24,00	-	77,89	77,89	0,00	82,23	50,83	31,40	5,96	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
20.12.16	24,00	-	77,99	77,99	0,00	80,18	50,11	30,07	5,97	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
21.12.16	24,00	-	77,97	77,97	0,00	78,19	49,46	28,73	5,96	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
22.12.16	24,00	-	77,99	78,00	-0,01	76,23	48,42	27,81	5,94	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
Среднее	24,00	-	77,58	77,58	0,00	79,78	49,50	30,28	5,93	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
Итого	720,00		2327,46	2327,47	-0,01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24 ДЕК 2016 г.