Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1313236-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	69,72	69,21	0,51	66,40	41,76	24,64	6,05	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
24.11.16	24,00	-	69,67	69,20	0,47	66,78	41,80	24,98	6,06	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
25.11.16	24,00	-	69,43	68,97	0,46	67,20	41,98	25,22	6,05	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
26.11.16	24,00	-	69,47	69,00	0,46	68,30	42,43	25,87	6,06	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
27.11.16	24,00	-	69,22	68,78	0,44	69,97	43,08	26,89	6,06	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
28.11.16	24,00	-	68,92	68,49	0,43	71,57	43,80	27,77	6,05	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
29.11.16	24,00	-	69,68	69,28	0,40	76,03	44,94	31,09	6,07	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
30.11.16	24,00	-	70,18	69,83	0,36	79,51	46,33	33,18	6,10	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
01.12.16	24,00	-	69,87	69,49	0,38	79,85	46,49	33,36	6,10	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
02.12.16	24,00	-	69,67	69,27	0,39	79,68	46,85	32,83	6,10	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
03.12.16	24,00	-	69,74	69,37	0,36	79,73	47,05	32,68	6,09	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
04.12.16	24,00	-	69,80	69,44	0,36	79,55	46,95	32,60	6,09	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
05.12.16	24,00	-	69,92	69,57	0,35	79,56	46,39	33,17	6,09	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
06.12.16	24,00	-	69,65	69,29	0,36	79,26	46,38	32,88	6,08	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
07.12.16	24,00	-	69,91	69,55	0,36	79,30	46,10	33,20	6,09	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
08.12.16	24,00	-	69,89	69,54	0,34	79,62	46,13	33,49	6,08	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
09.12.16	24,00	-	69,63	69,28	0,35	80,28	47,23	33,05	6,09	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
10.12.16	24,00	-	69,58	69,21	0,37	79,92	47,33	32,59	6,09	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
11.12.16	24,00	-	69,67	69,33	0,34	80,11	47,01	33,10	6,09	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
12.12.16	24,00	-	69,67	69,36	0,30	82,32	47,86	34,46	6,09	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
13.12.16	24,00	-	69,70	69,43	0,27	83,71	48,19	35,52	6,09	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
14.12.16	24,00	-	69,72	69,44	0,28	84,86	48,67	36,19	6,10	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
15.12.16	24,00	-	69,63	69,35	0,28	84,97	48,98	35,99	6,09	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
16.12.16	24,00	-	69,81	69,53	0,28	83,97	48,72	35,25	6,09	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
17.12.16	24,00	-	69,71	69,23	0,48	82,41	48,35	34,06	6,09	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
18.12.16	24,00	-	69,63	68,90	0,72	80,81	47,72	33,09	6,09	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
19.12.16	24,00	-	69,57	68,88	0,69	80,24	47,64	32,60	6,08	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
20.12.16	24,00	-	69,67	69,01	0,66	78,32	47,08	31,24	6,09	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
21.12.16	24,00	-	69,70	69,06	0,64	76,41	46,33	30,08	6,08	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
22.12.16	24,00	-	69,75	69,11	0,64	74,50	45,51	28,99	6,08	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
Среднее	24,00	-	69,67	69,25	0,42	77,84	46,17	31,67	6,08	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Итого	720,00		2090,15	2077,41	12,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	66,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 24 ДЕК 2016 г.