Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 49 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9073.038.1
Строит.Адрес: Седова 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204684-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204684 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до Txв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	166,48	166,48	0,00	70,37	46,43	23,94	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
24.11.16	24,00	-	167,26	167,26	0,00	70,48	46,73	23,75	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
25.11.16	24,00	-	160,61	160,61	0,00	70,37	45,99	24,38	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
26.11.16	24,00	-	163,28	163,28	0,00	72,41	46,82	25,59	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
27.11.16	24,00	-	167,48	167,48	0,00	75,41	48,90	26,51	7,00	5,00	4,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
28.11.16	24,00	-	165,91	165,91	0,00	78,65	49,53	29,12	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
29.11.16	24,00	-	162,75	162,75	0,00	82,11	50,38	31,73	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
30.11.16	24,00	-	162,96	162,96	0,00	82,23	50,46	31,77	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,18
01.12.16	24,00	-	165,15	165,15	0,00	82,82	51,53	31,29	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
02.12.16	24,00	-	164,93	164,93	0,00	83,17	51,91	31,26	7,00	5,00	5,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,16
03.12.16	24,00	-	164,26	164,26	0,00	83,26	51,90	31,36	7,00	5,00	5,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,16
04.12.16	24,00	-	161,53	161,53	0,00	83,08	51,07	32,01	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,18
05.12.16	24,00	-	164,11	164,11	0,00	82,65	51,32	31,33	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,15
06.12.16	24,00	-	161,81	161,81	0,00	82,62	50,65	31,97	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,18
07.12.16	24,00	-	161,84	161,84	0,00	82,51	50,49	32,02	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
08.12.16	24,00	-	163,95	163,95	0,00	82,84	51,60	31,24	7,00	5,00	5,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,13
09.12.16	24,00	-	165,71	165,71	0,00	83,30	52,41	30,89	7,00	5,00	5,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,13
10.12.16	24,00	-	164,25	164,25	0,00	83,50	52,04	31,46	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
11.12.16	24,00	-	166,75	166,75	0,00	85,52	52,97	32,55	7,00	5,00	5,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,44
12.12.16	24,00	-	167,16	167,16	0,00	86,67	53,23	33,44	7,00	5,00	5,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,60
13.12.16	24,00	-	169,44	169,44	0,00	88,17	54,07	34,10	7,00	5,00	5,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,79
14.12.16	24,00	-	170,77	170,77	0,00	89,21	55,19	34,02	7,00	5,00	5,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,82
15.12.16	24,00	-	168,25	168,25	0,00	88,56	54,82	33,74	7,00	5,00	5,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,69
16.12.16	24,00	-	169,35	169,35	0,00	85,94	54,06	31,88	7,00	5,00	5,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,41
17.12.16	24,00	-	169,88	169,88	0,00	85,08	54,00	31,08	7,00	5,00	5,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,29
18.12.16	24,00	-	168,59	168,59	0,00	83,52	53,20	30,32	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,12
19.12.16	24,00	-	131,47	131,47	0,00	75,49	52,34	23,15	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
20.12.16	24,00	-	158,99	158,99	0,00	74,94	47,68	27,26	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
21.12.16	24,00	-	149,85	149,85	0,00	77,81	48,53	29,28	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
22.12.16	24,00	-	107,35	107,35	0,00	73,84	52,60	21,24	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
Среднее	24,00	-	161,74	161,74	-	80,88	51,10	29,79	7,00	5,00	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,85
Итого	720,00		4852,12	4852,12	0,00						145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	145,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	78746,67	78913,61	0,00	-	0,00	-	1945,49	-	-
	23.12.16 05:00	83581,59	83748,53	0,00	-	0,00	-	2090,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «24» ДЕК 2016