Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10772
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10772-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 147,3 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	191,73	176,60	15,13	71,50	46,65	24,85	5,20	4,00	4,33	16,09	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47	-	71,05	0,00	1,14			5,48
24.11.16	24,00	*	192,38	178,99	13,39	71,64	47,14	24,50	5,20	4,00	4,34	14,14	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	71,34	0,00	1,01			5,35
25.11.16	24,00	*	190,47	176,14	14,33	71,58	46,93	24,66	5,20	4,00	4,30	15,00	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	71,45	0,00	1,07			5,38
26.11.16	24,00	*	189,38	174,49	14,90	73,77	47,81	25,96	5,20	4,00	4,52	15,10	0,00	0,00	15,47	0,00	15,47	-	73,69	0,00	1,11			5,64
27.11.16	24,00	*	191,62	176,04	15,58	76,84	49,47	27,37	5,20	4,00	4,80	15,92	0,00	0,00	16,35	0,00	16,35	-	76,69	0,00	1,22			6,02
28.11.16	24,00	*	189,05	176,58	12,47	80,18	50,36	29,82	5,20	4,00	5,27	12,52	0,00	0,00	12,89	0,00	12,89	-	79,92	0,00	1,00			6,27
29.11.16	24,00	*	188,02	175,29	12,72	83,60	51,56	32,04	5,20	4,00	5,65	12,54	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	-	83,01	0,00	1,04			6,69
30.11.16	24,00	*	187,87	174,67	13,20	83,68	51,57	32,11	5,20	4,00	5,65	12,86	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	83,03	0,00	1,07			6,72
01.12.16	24,00	*	186,64	175,35	11,29	84,28	52,49	31,79	5,20	4,00	5,62	11,00	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35	-	83,62	0,00	0,92			6,54
02.12.16	24,00	*	187,29	175,15	12,14	84,62	52,81	31,81	5,20	4,00	5,64	11,49	0,00	0,00	11,86	0,00	11,86	-	83,96	0,00	0,97			6,61
03.12.16	24,00	*	187,50	174,27	13,23	84,71	52,85	31,86	5,20	4,00	5,61	12,71	0,00	0,00	13,11	0,00	13,11	-	84,06	0,00	1,07			6,68
04.12.16	24,00	*	186,98	171,75	15,22	84,53	52,23	32,30	5,20	4,00	5,59	14,99	0,00	0,00	15,46	0,00	15,46	-	83,89	0,00	1,26			6,85
05.12.16	24,00	*	186,25	172,98	13,27	84,04	51,98	32,06	5,20	4,00	5,62	12,64	0,00	0,00	13,03	0,00	13,03	-	83,31	0,00	1,05			6,67
06.12.16	24,00	*	185,71	171,78	13,93	84,06	51,69	32,37	5,20	4,00	5,63	13,28	0,00	0,00	13,69	0,00	13,69	-	83,43	0,00	1,11			6,74
07.12.16	24,00	*	185,68	172,08	13,60	83,94	51,41	32,53	5,20	4,00	5,67	12,94	0,00	0,00	13,34	0,00	13,34	-	83,31	0,00	1,08			6,75
08.12.16	24,00	*	187,50	173,96	13,54	84,30	52,62	31,68	5,20	4,00	5,59	12,82	0,00	0,00	13,23	0,00	13,23	-	83,71	0,00	1,07			6,66
09.12.16	24,00	*	188,79	174,40	14,40	84,76	53,24	31,52	5,20	4,00	5,56	13,91	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	-	84,14	0,00	1,17			6,73
10.12.16	24,00	*	186,41	173,73	12,67	85,02	52,98	32,04	5,20	4,00	5,60	12,40	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	-	84,55	0,00	1,05			6,65
11.12.16	24,00	*	187,02	173,42	13,60	87,08	53,71	33,37	5,20	4,00	5,78	13,87	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	-	86,55	0,00	1,20			6,98
12.12.16	24,00	*	187,96	174,13	13,84	88,35	54,32	34,03	5,20	4,00	6,00	13,17	0,00	0,00	13,62	0,00	13,62	-	87,97	0,00	1,16			7,16
13.12.16	24,00	*	188,28	176,59	11,70	89,78	55,12	34,66	5,20	4,00	6,16	11,56	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	-	88,97	0,00	1,03			7,18
14.12.16	24,00	*	189,67	177,13	12,54	90,87	55,81	35,06	5,20	4,00	6,22	12,71	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17	-	90,21	0,00	1,15			7,36
15.12.16	24,00	*	187,86	177,16	10,70	89,98	55,54	34,44	5,20	4,00	6,07	11,29	0,00	0,00	11,69	0,00	11,69	-	88,97	0,00	1,01			7,08
16.12.16	24,00	*	187,99	177,02	10,97	87,34	54,52	32,82	5,20	4,00	5,76	11,77	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16	-	86,65	0,00	1,02			6,78
17.12.16	24,00	*	188,57	176,15	12,42	86,38	54,25	32,13	5,20	4,00	5,63	13,04	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	-	85,38	0,00	1,11			6,74
18.12.16	24,00	*	188,38	174,84	13,55	84,87	53,55	31,32	5,20	4,00	5,46	13,93	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	-	84,30	0,00	1,18			6,64
19.12.16	24,00	*	95,66	101,31	-5,65	83,80	53,60	30,19	5,20	4,00	1,64	15,73	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02	-	60,24	0,00	0,95			2,59
20.12.16	24,00	*	194,35	179,86	14,50	77,10	49,44	27,66	5,20	4,00	5,15	12,33	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	-	77,21	0,00	0,95			6,10
21.12.16	24,00	*	194,24	178,31	15,93	79,24	51,32	27,92	5,20	4,00	5,17	13,67	0,00	0,00	14,05	0,00	14,05	-	78,78	0,00	1,08			6,25
22.12.16	24,00	*	149,08	151,11	-2,04	74,00	59,78	14,22	5,20	4,00	1,01	13,78	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	-	72,74	0,00	1,00			2,01
Среднее	24,00	-	184,28	172,04	12,24	82,53	52,23	30,30	5,20	4,00	5,17	13,31	-	-	13,70	-	13,70	-	81,20	-	1,08	-	-	6,24
Итого	720,00		5528,34	5161,26	367,08						155,05	399,22	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00			32,26	0,00	0,00	187,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	11608,70	10868,48	110,60	0,00	113,41	0,00	302,03	8,22	-
	23.12.16 05:00	17120,49	16016,28	510,08	0,00	524,67	0,00	488,65	40,49	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **411,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру