Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9145.038.1
Строит.Адрес: Седова 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 0,31

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202697
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	108,40	108,40	0,00	72,59	43,93	28,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
24.11.16	24,00	-	108,76	108,76	0,00	72,68	44,31	28,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
25.11.16	24,00	-	107,57	107,57	0,00	72,95	44,07	28,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
26.11.16	24,00	-	108,57	108,57	0,00	75,31	45,15	30,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
27.11.16	24,00	-	109,36	109,36	0,00	78,43	46,67	31,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
28.11.16	24,00	-	109,75	109,75	0,00	82,10	47,60	34,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
29.11.16	24,00	-	109,28	109,28	0,00	85,34	48,62	36,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
30.11.16	24,00	-	108,90	108,90	0,00	85,39	48,65	36,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
01.12.16	24,00	-	108,78	108,78	0,00	86,01	49,30	36,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
02.12.16	24,00	-	108,53	108,91	-0,38	86,32	49,54	36,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
03.12.16	24,00	-	108,20	108,95	-0,75	86,36	49,49	36,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
04.12.16	24,00	-	107,85	107,85	0,00	86,11	48,80	37,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
05.12.16	24,00	-	108,78	108,96	-0,18	85,55	48,79	36,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
06.12.16	24,00	-	108,34	108,34	0,00	85,67	48,58	37,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
07.12.16	24,00	-	108,71	108,71	0,00	85,47	48,33	37,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
08.12.16	24,00	-	108,87	109,82	-0,95	85,88	49,31	36,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
09.12.16	24,00	-	109,53	109,53	0,00	86,26	49,80	36,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
10.12.16	24,00	-	108,83	108,83	0,00	86,66	49,52	37,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
11.12.16	24,00	-	108,74	108,74	0,00	88,64	50,12	38,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
12.12.16	24,00	-	109,17	109,17	0,00	90,14	50,52	39,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
13.12.16	24,00	-	110,04	110,04	0,00	91,46	51,18	40,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
14.12.16	24,00	-	110,19	110,19	0,00	92,58	51,86	40,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
15.12.16	24,00	-	109,47	109,27	0,20	91,43	51,45	39,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
16.12.16	24,00	-	110,04	110,04	0,00	88,87	50,81	38,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
17.12.16	24,00	-	110,13	110,13	0,00	87,63	50,46	37,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
18.12.16	24,00	-	109,96	109,96	0,00	86,23	49,88	36,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
19.12.16	24,00	-	71,23	71,60	-0,37	77,63	48,78	28,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
20.12.16	24,00	-	102,60	102,60	0,00	79,25	45,84	33,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
21.12.16	24,00	-	102,50	102,50	0,00	80,38	46,70	33,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
22.12.16	24,00	-	54,88	55,35	-0,47	75,69	50,36	25,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
Среднее	24,00	-	105,53	105,63	-0,10	83,83	48,61	35,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
Итого	720,00		3165,96	3168,86	-2,90						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24 ДЕК 2016 г.