Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		260,59	224,80	35,79	72,75	48,38	24,38	5,00	4,00	5,92	29,78	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49	-	72,65	0,00	2,16			8,08
24.11.16	24,00		259,03	225,96	33,07	72,90	48,67	24,23	5,00	4,00	5,93	26,74	0,00	0,00	27,39	0,00	27,39	-	72,96	0,00	1,95			7,88
25.11.16	24,00		260,61	222,59	38,01	72,84	48,33	24,51	5,00	4,00	5,91	31,60	0,00	0,00	32,37	0,00	32,37	-	73,18	0,00	2,31			8,23
26.11.16	24,00		259,32	224,82	34,51	75,09	49,36	25,74	5,00	4,00	6,26	28,09	0,00	0,00	28,81	0,00	28,81	-	75,37	0,00	2,12			8,38
27.11.16	24,00		261,56	227,26	34,30	78,35	51,30	27,05	5,00	4,00	6,64	28,02	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	-	78,45	0,00	2,20			8,83
28.11.16	24,00		261,19	228,60	32,58	81,85	52,40	29,45	5,00	4,00	7,20	26,83	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	-	82,07	0,00	2,20			9,40
29.11.16	24,00		260,80	227,34	33,45	85,48	53,79	31,69	5,00	4,00	7,68	27,88	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	-	85,39	0,00	2,38			10,06
30.11.16	24,00		257,21	227,39	29,81	85,51	53,79	31,72	5,00	4,00	7,68	24,40	0,00	0,00	25,19	0,00	25,19	-	85,34	0,00	2,08			9,76
01.12.16	24,00		256,98	226,98	29,99	86,11	54,41	31,69	5,00	4,00	7,66	24,63	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	-	85,96	0,00	2,12			9,78
02.12.16	24,00		255,95	227,19	28,76	86,43	54,62	31,81	5,00	4,00	7,69	23,43	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	-	86,27	0,00	2,02			9,71
03.12.16	24,00		256,19	227,02	29,17	86,46	54,71	31,75	5,00	4,00	7,67	23,87	0,00	0,00	24,66	0,00	24,66	-	86,29	0,00	2,06			9,73
04.12.16	24,00		257,76	225,37	32,39	86,23	54,10	32,13	5,00	4,00	7,70	27,09	0,00	0,00	27,98	0,00	27,98	-	86,06	0,00	2,33			10,03
05.12.16	24,00		258,96	226,57	32,38	85,78	53,85	31,93	5,00	4,00	7,72	26,81	0,00	0,00	27,69	0,00	27,69	-	85,61	0,00	2,30			10,01
06.12.16	24,00		256,65	225,85	30,80	85,76	53,05	32,71	5,00	4,00	7,88	25,04	0,00	0,00	25,86	0,00	25,86	-	85,63	0,00	2,14			10,03
07.12.16	24,00		258,57	225,43	33,14	85,62	52,58	33,04	5,00	4,00	7,99	26,90	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	-	85,47	0,00	2,30			10,29
08.12.16	24,00		256,52	227,90	28,61	85,94	53,78	32,15	5,00	4,00	7,82	22,88	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63	-	85,81	0,00	1,96			9,79
09.12.16	24,00		258,36	228,34	30,02	86,41	54,33	32,08	5,00	4,00	7,81	24,47	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	-	86,25	0,00	2,11			9,92
10.12.16	24,00		255,58	227,18	28,40	86,61	53,81	32,80	5,00	4,00	7,93	22,93	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	-	86,46	0,00	1,98			9,91
11.12.16	24,00		256,47	226,93	29,54	88,84	54,64	34,20	5,00	4,00	8,26	23,93	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	88,75	0,00	2,12			10,39
12.12.16	24,00		256,09	227,45	28,65	90,09	54,86	35,23	5,00	4,00	8,51	23,11	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94	-	90,16	0,00	2,08			10,59
13.12.16	24,00		259,43	229,28	30,15	91,62	55,55	36,07	5,00	4,00	8,79	24,55	0,00	0,00	25,45	0,00	25,45	-	91,39	0,00	2,24			11,03
14.12.16	24,00		258,64	229,99	28,65	92,71	56,48	36,24	5,00	4,00	8,84	23,17	0,00	0,00	24,04	0,00	24,04	-	92,56	0,00	2,15			10,99
15.12.16	24,00		259,02	228,89	30,13	91,86	56,04	35,82	5,00	4,00	8,71	24,69	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60	-	91,40	0,00	2,26			10,97
16.12.16	24,00		257,94	229,35	28,59	88,97	55,18	33,79	5,00	4,00	8,23	23,21	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	-	88,82	0,00	2,06			10,29
17.12.16	24,00		258,97	229,27	29,70	88,00	55,09	32,91	5,00	4,00	8,04	24,26	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	87,33	0,00	2,12			10,16
18.12.16	24,00		261,09	228,48	32,61	86,37	54,31	32,06	5,00	4,00	7,79	27,22	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	-	86,26	0,00	2,35			10,14
19.12.16	24,00	*	166,46	147,85	18,61	80,44	54,30	26,14	5,00	4,00	3,66	29,98	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49	-	57,11	0,00	1,71			5,36
20.12.16	24,00		248,80	217,97	30,83	78,00	48,33	29,67	5,00	4,00	6,82	26,11	0,00	0,00	26,84	0,00	26,84	-	78,62	0,00	2,05			8,87
21.12.16	24,00		245,86	212,51	33,35	80,44	50,30	30,14	5,00	4,00	6,80	28,41	0,00	0,00	29,24	0,00	29,24	-	80,43	0,00	2,29			9,09
22.12.16	24,00	*	151,14	132,74	18,39	76,90	52,32	24,58	5,00	4,00	2,96	32,29	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	-	53,43	0,00	1,72			4,68
Среднее	24,00	-	251,06	220,58	30,48	84,01	53,09	30,92	5,00	4,00	7,28	26,08	-	-	26,87	-	26,87	-	82,38	-	2,13	-	-	9,41
Итого	720,00		7531,71	6617,30	914,41						218,50	782,31	0,00	0,00	806,02	0,00	806,02	0,00			63,89	0,00	0,00	282,39

авар ТК

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	192643,34	167230,51	22109,59	0,00	22608,51	0,00	4913,14	1537,21	-
	23.12.16 05:00	200137,44	173815,71	22892,92	0,00	23415,49	0,00	5206,35	1600,99	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **282,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **806,02** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ 23 ДЕК 2016
«23» ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру +2

Отрегулировать температуру -2