Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 73 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24694 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		122,24	122,35	-0,11	72,15	42,90	29,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
24.11.16	24,00		121,36	121,44	-0,07	71,53	42,40	29,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
25.11.16	24,00		121,63	121,72	-0,08	71,63	42,47	29,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
26.11.16	24,00		120,17	120,23	-0,07	71,55	42,10	29,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
27.11.16	24,00		120,83	120,88	-0,06	73,84	43,08	30,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
28.11.16	24,00		121,62	121,65	-0,03	76,98	44,59	32,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
29.11.16	24,00		122,04	122,06	-0,02	80,46	45,50	34,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
30.11.16	24,00		121,38	121,36	0,01	83,87	46,44	37,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
01.12.16	24,00		121,20	121,18	0,01	83,92	46,37	37,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
02.12.16	24,00		120,89	120,88	0,01	84,54	46,96	37,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
03.12.16	24,00		121,02	121,02	0,00	84,84	47,24	37,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
04.12.16	24,00		120,75	120,75	0,00	84,88	47,26	37,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
05.12.16	24,00		120,08	120,08	0,00	84,63	46,73	37,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
06.12.16	24,00		120,71	120,71	-0,01	84,20	46,49	37,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
07.12.16	24,00		120,34	120,33	0,00	84,17	46,42	37,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
08.12.16	24,00		120,57	120,57	0,00	84,03	45,81	38,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
09.12.16	24,00		121,15	121,12	0,03	84,40	46,75	37,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
10.12.16	24,00		121,23	121,22	0,00	84,85	47,40	37,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
11.12.16	24,00		120,40	120,40	0,00	85,13	47,31	37,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
12.12.16	24,00		120,30	120,30	0,01	87,19	47,90	39,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
13.12.16	24,00		120,60	120,57	0,03	88,49	48,10	40,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
14.12.16	24,00		121,63	121,61	0,01	89,92	48,66	41,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
15.12.16	24,00		122,33	122,30	0,03	91,01	49,34	41,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
16.12.16	24,00		121,59	121,47	0,12	90,06	49,02	41,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
17.12.16	24,00		121,83	121,62	0,21	87,38	48,32	39,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
18.12.16	24,00		121,71	121,54	0,17	86,39	48,13	38,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
19.12.16	24,00		121,30	121,08	0,21	84,88	47,44	37,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
20.12.16	24,00	*	77,05	77,14	-0,10	78,68	44,87	33,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
21.12.16	24,00		116,93	117,35	-0,42	76,96	43,18	33,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
22.12.16	24,00		116,03	116,07	-0,05	79,05	44,38	34,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
Среднее	24,00	-	119,36	119,37	0,00	82,39	46,12	36,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
Итого	720,00		3580,87	3581,02	-0,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	130,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ — печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ — печать энергосбыта

«___» 23 ДЕК 2016 г.