Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24947
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		137,29	135,66	1,63	73,06	43,77	29,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
24.11.16	24,00		137,81	136,16	1,65	73,20	43,88	29,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
25.11.16	24,00		136,38	134,73	1,65	73,13	43,55	29,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
26.11.16	24,00		137,42	135,74	1,68	75,43	44,52	30,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
27.11.16	24,00		138,55	136,86	1,69	78,73	46,23	32,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
28.11.16	24,00		139,24	137,52	1,72	82,27	47,06	35,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
29.11.16	24,00		138,62	136,92	1,70	85,92	47,99	37,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
30.11.16	24,00		138,28	136,58	1,70	85,94	47,99	37,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,34
01.12.16	24,00		137,89	136,20	1,69	86,54	48,72	37,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
02.12.16	24,00		137,84	136,16	1,69	86,86	49,15	37,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
03.12.16	24,00		137,70	136,08	1,62	86,90	49,11	37,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
04.12.16	24,00		136,94	135,40	1,54	86,66	48,38	38,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
05.12.16	24,00		137,57	136,02	1,55	86,20	48,33	37,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
06.12.16	24,00		137,17	135,60	1,57	86,18	48,06	38,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
07.12.16	24,00		137,26	135,70	1,57	86,03	47,55	38,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,37
08.12.16	24,00		138,04	136,49	1,55	86,36	48,77	37,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
09.12.16	24,00		138,23	136,69	1,54	86,84	49,31	37,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
10.12.16	24,00		137,51	135,98	1,53	87,08	48,99	38,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
11.12.16	24,00		137,38	135,84	1,54	89,29	49,52	39,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,55
12.12.16	24,00		137,64	136,09	1,55	90,56	49,80	40,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
13.12.16	24,00		138,74	137,18	1,57	92,09	50,49	41,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,86
14.12.16	24,00		138,91	137,34	1,57	93,19	51,31	41,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,91
15.12.16	24,00		138,33	136,76	1,58	92,31	50,93	41,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,82
16.12.16	24,00		138,56	136,99	1,58	89,39	50,10	39,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,53
17.12.16	24,00		138,64	137,06	1,57	88,45	49,92	38,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
18.12.16	24,00		138,41	136,84	1,57	86,79	49,19	37,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
19.12.16	24,00	*	87,59	86,57	1,02	81,59	49,55	32,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
20.12.16	24,00		130,73	129,35	1,38	78,67	43,82	34,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
21.12.16	24,00		129,57	127,97	1,60	80,83	45,75	35,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
22.12.16	24,00	*	76,04	75,10	0,95	79,29	46,95	32,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
Среднее	24,00	-	133,68	132,12	1,56	84,53	47,96	36,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,99
Итого	720,00		4010,31	3963,56	46,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта