Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9147.038.1
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208187

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=47,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	139,46	119,83	19,63	72,88	44,52	28,36	7,00	5,00	3,41	19,63	-	-	20,11	-	20,11	-	72,62	-	1,42			4,83
24.11.16	24,00	-	138,66	120,52	18,14	72,87	44,76	28,11	7,00	5,00	3,39	18,14	-	-	18,57	-	18,57	-	72,64	-	1,32			4,71
25.11.16	24,00	-	135,37	119,10	16,27	73,20	44,51	28,69	7,00	5,00	3,42	16,27	-	-	16,68	-	16,68	-	73,13	-	1,19			4,61
26.11.16	24,00	-	139,60	120,19	19,41	75,60	45,47	30,13	7,00	5,00	3,62	19,41	-	-	19,89	-	19,89	-	75,89	-	1,47			5,09
27.11.16	24,00	-	139,52	121,16	18,36	78,77	47,25	31,52	7,00	5,00	3,82	18,36	-	-	18,87	-	18,87	-	78,80	-	1,45			5,27
28.11.16	24,00	-	140,59	121,36	19,23	82,51	48,13	34,38	7,00	5,00	4,17	19,23	-	-	19,80	-	19,80	-	82,53	-	1,59			5,76
29.11.16	24,00	-	138,39	120,65	17,74	85,68	48,85	36,83	7,00	5,00	4,45	17,74	-	-	18,33	-	18,33	-	85,41	-	1,52			5,96
30.11.16	24,00	-	138,05	120,22	17,83	85,72	48,84	36,88	7,00	5,00	4,44	17,83	-	-	18,40	-	18,40	-	85,47	-	1,52			5,96
01.12.16	24,00	-	137,10	120,17	16,93	86,35	49,81	36,54	7,00	5,00	4,39	16,93	-	-	17,49	-	17,49	-	86,10	-	1,46			5,85
02.12.16	24,00	-	137,60	120,18	17,42	86,64	49,99	36,65	7,00	5,00	4,41	17,42	-	-	18,00	-	18,00	-	86,38	-	1,51			5,91
03.12.16	24,00	-	139,84	120,09	19,75	86,66	50,05	36,61	7,00	5,00	4,40	19,75	-	-	20,40	-	20,40	-	86,36	-	1,71			6,11
04.12.16	24,00	-	137,13	119,31	17,82	86,39	49,31	37,08	7,00	5,00	4,43	17,82	-	-	18,41	-	18,41	-	86,09	-	1,54			5,96
05.12.16	24,00	-	138,01	120,03	17,98	85,91	49,23	36,68	7,00	5,00	4,40	17,98	-	-	18,57	-	18,57	-	85,62	-	1,54			5,95
06.12.16	24,00	-	137,33	119,49	17,84	85,96	48,86	37,10	7,00	5,00	4,44	17,84	-	-	18,42	-	18,42	-	85,72	-	1,53			5,97
07.12.16	24,00	-	137,31	119,84	17,47	85,78	48,77	37,01	7,00	5,00	4,44	17,47	-	-	18,06	-	18,06	-	85,50	-	1,50			5,93
08.12.16	24,00	-	138,19	120,65	17,54	86,19	49,88	36,31	7,00	5,00	4,38	17,54	-	-	18,13	-	18,13	-	85,97	-	1,51			5,89
09.12.16	24,00	-	137,57	120,88	16,69	86,60	50,32	36,28	7,00	5,00	4,39	16,69	-	-	17,26	-	17,26	-	86,29	-	1,44			5,83
10.12.16	24,00	-	138,17	120,10	18,07	87,08	49,99	37,09	7,00	5,00	4,46	18,07	-	-	18,70	-	18,70	-	86,91	-	1,57			6,03
11.12.16	24,00	-	137,64	119,97	17,67	89,03	50,40	38,63	7,00	5,00	4,64	17,67	-	-	18,28	-	18,28	-	88,80	-	1,57			6,21
12.12.16	24,00	-	137,79	120,32	17,48	87,57	50,24	37,33	7,00	5,00	4,49	17,48	-	-	18,08	-	18,08	-	87,33	-	1,53	-	-	6,02
13.12.16	24,00	-	137,79	120,32	17,48	87,57	50,24	37,33	7,00	5,00	4,49	17,48	-	-	18,08	-	18,08	-	87,33	-	1,53	-	-	6,02
14.12.16	24,00	-	137,86	121,68	16,18	92,96	52,07	40,89	7,00	5,00	4,98	16,18	-	-	16,80	-	16,80	-	92,64	-	1,50			6,48
15.12.16	24,00	-	138,77	121,36	17,41	91,70	51,51	40,19	7,00	5,00	4,89	17,41	-	-	18,04	-	18,04	-	91,02	-	1,59			6,47
16.12.16	24,00	-	136,46	121,62	14,84	89,18	50,77	38,41	7,00	5,00	4,67	14,84	-	-	15,35	-	15,35	-	88,90	-	1,32			5,99
17.12.16	24,00	-	139,07	121,57	17,50	87,90	50,62	37,28	7,00	5,00	4,54	17,50	-	-	18,08	-	18,08	-	87,23	-	1,53			6,07
18.12.16	24,00	-	140,26	121,19	19,07	86,58	50,23	36,35	7,00	5,00	4,41	19,07	-	-	19,71	-	19,71	-	86,36	-	1,65			6,06
19.12.16	24,00	-	101,89	82,53	19,36	72,67	50,00	22,67	7,00	5,00	1,99	19,36	-	-	19,77	-	19,77	-	66,56	-	1,29			3,28
20.12.16	24,00	-	131,77	113,62	18,15	79,74	45,95	33,79	7,00	5,00	3,83	18,15	-	-	18,65	-	18,65	-	80,06	-	1,46			5,29
21.12.16	24,00	-	130,15	112,77	17,38	80,74	46,90	33,84	7,00	5,00	3,82	17,38	-	-	17,88	-	17,88	-	80,62	-	1,40			5,22
22.12.16	24,00	-	88,40	67,72	20,68	70,17	53,29	16,88	7,00	5,00	1,29	20,68	-	-	21,07	-	21,07	-	63,14	-	1,31 ✓			2,59
Среднее	24,00	-	134,86	116,95	17,91	83,55	49,03	34,53	7,00	5,00	4,10	17,91	-	-	18,46	-	18,46	-	82,91	-	1,48	-	-	5,58
Итого	720,00		4045,75	3508,43	537,31						122,90	537,31	0,00	0,00	553,88	0,00	553,88	0,00			44,43	0,00	0,00	167,33 ✓

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	41962,07	34883,63	5738,68	-	10712,95	-	1427,53	-	-
	23.12.16 05:00	42089,76	38270,86	6261,53	-	11251,89	-	1273,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **553,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ____________ /__________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
« » __________ г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру ____