

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016
 Договор: 9251.038.1
 Строит.-Адрес: Седова 77-28а
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКСД Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / ЦПО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: 2а Невская котельная

Узел учета: ЦПО
 Код УУТЗ: 23499
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Улв, гр.С= 0,31

Приборы УУТЗ поверены до
 Термометр: КТСПН
 Термометр: КТСПН
 Термометр:
 Термометр:

Режим (Смена): 3001
 Gmin= 0,2
 Gmax= 30
 Gmin= 0,2
 Gmax= 30
 Gmin=
 Gmax=
 Gmin=
 Gmax=
 Qот=0,356 Qтех.пот.= Qвс=

Установленные приборы:
 Подощ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр-д. ГВС(M3): расходомер:
 Тр.подпитки(M4): расходомер:
 Тр.подпитки(M5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (t1 - tух) + M2 \cdot (t2 - tух) + M3 \cdot (t3 - tух) + M4 \cdot (t4 - tух) + M5 \cdot (t5 - tух)$
 Летом: $Q = M1 \cdot (t1 - tух) + M2 \cdot (t2 - tух) + M3 \cdot (t3 - tух) + M4 \cdot (t4 - tух) + M5 \cdot (t5 - tух)$
 Qот=0,356 Qтех.пот.= Qвс=

Договорные нагрузки: Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.): Г/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общие теплотр-е						
	Тп	НС	M1	M2	dM	T1	T2	T3	T4	С	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподл	T3	T4	С	С		Qвс.общ.	Qвс.изл.	Qтех.гвс	Гкал.	Гкал.	
23.11.16	24,00	-	150,07	145,65	4,42	72,25	45,59	26,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
24.11.16	24,00	-	150,21	145,76	4,45	72,27	45,61	26,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,21	
25.11.16	24,00	-	148,96	144,47	4,49	72,55	45,40	27,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25		
26.11.16	24,00	-	150,26	145,66	4,60	74,91	46,51	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,48		
27.11.16	24,00	-	151,28	146,58	4,70	78,01	48,31	29,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,73		
28.11.16	24,00	-	152,40	147,64	4,76	81,64	49,11	32,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20		
29.11.16	24,00	-	151,94	147,22	4,72	84,81	49,74	35,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,57		
30.11.16	24,00	-	151,26	146,50	4,76	84,87	50,09	34,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50		
01.12.16	24,00	-	150,85	145,99	4,86	85,49	50,80	34,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,49		
02.12.16	24,00	-	150,77	145,77	5,00	85,77	51,20	34,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,48		
03.12.16	24,00	-	150,71	145,68	5,03	85,80	51,30	34,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,47		
04.12.16	24,00	-	150,31	145,29	5,02	85,50	50,46	35,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,53		
05.12.16	24,00	-	150,69	145,61	5,08	85,05	50,53	34,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,47		
06.12.16	24,00	-	150,45	145,35	5,10	85,08	50,27	34,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50		
07.12.16	24,00	-	150,54	145,44	5,10	84,92	49,94	34,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,53		
08.12.16	24,00	-	150,91	145,70	5,21	85,37	51,18	34,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,43		
09.12.16	24,00	-	151,66	146,55	5,11	85,73	51,65	34,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,44		
10.12.16	24,00	-	150,62	145,70	4,92	86,19	51,15	35,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,54		
11.12.16	24,00	-	150,45	145,54	4,91	88,11	51,87	36,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,72		
12.12.16	24,00	-	150,94	146,10	4,84	89,59	52,26	37,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90		
13.12.16	24,00	-	151,91	147,19	4,72	90,92	53,01	37,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,02		
14.12.16	24,00	-	151,77	147,05	4,72	92,01	53,69	38,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08		
15.12.16	24,00	-	151,48	146,80	4,68	90,82	53,29	37,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,95		
16.12.16	24,00	-	151,49	146,85	4,64	88,32	52,72	35,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,65		
17.12.16	24,00	-	150,95	146,12	4,83	87,09	52,51	34,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,48		
18.12.16	24,00	-	151,14	146,33	4,81	85,76	52,16	33,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,34		
19.12.16	24,00	-	95,22	92,57	2,65	77,50	49,99	27,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76		
20.12.16	24,00	-	141,50	135,96	5,54	78,89	46,90	31,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79		
21.12.16	24,00	-	129,29	124,95	4,33	80,72	49,68	31,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,30		
22.12.16	24,00	-	95,22	92,57	2,65	77,50	49,99	27,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76		
Среднее	24,00	-	146,17	141,49	4,69	83,45	50,23	33,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,12		
Итого	720,00	-	4385,25	4244,59	140,65	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время				Q ГВС (Гкал)	Q ЦПО (Гкал)	V4(M3)	V3(M3)	M4(T)	M3(T)	M2(T)	M1(T)	Треб. ч
	23.11.16 08:00	23.11.16 05:00	23.11.16 08:00	23.11.16 05:00									
	21.12.16 05:00	27.08.72	26.08.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сумок: 0,00
 Гкал: 0,00
 куб.м: 153,72

0,31 °C = 0,00 Гкал;
 153,72 Гкал;
 куб.м.

Фирма "Энергосбыт"
 Управление городского учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 25.12.16
 ЯСКЕВЧ Я.А.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТА

Наладить работу
 системы отопления

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения T2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок