Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206921
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

расходомер:	ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72
расходомер:	ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	164,58	138,42	26,16	73,24	42,19	31,05	7,00	5,00	4,26	26,80	-	-	27,47	-	27,47	-	72,93	-	1,95			6,22
24.11.16	24,00	-	164,83	139,04	25,79	73,25	42,45	30,80	7,00	5,00	4,24	26,43	-	-	27,08	-	27,08	-	73,05	-	1,93			6,17
25.11.16	24,00	-	162,90	137,56	25,34	73,60	42,10	31,50	7,00	5,00	4,32	25,68	-	-	26,32	-	26,32	-	73,48	-	1,89			6,20
26.11.16	24,00	-	162,21	139,04	23,17	76,01	43,21	32,80	7,00	5,00	4,54	23,52	-	-	24,13	-	24,13	-	75,95	-	1,79			6,33
27.11.16	24,00	-	164,78	140,06	24,72	79,18	44,59	34,59	7,00	5,00	4,82	25,08	-	-	25,80	-	25,80	-	79,15	-	1,99			6,81
28.11.16	24,00	-	166,79	140,72	26,07	82,94	45,35	37,59	7,00	5,00	5,26	26,54	-	-	27,38	-	27,38	-	82,95	-	2,20			7,46
29.11.16	24,00	-	157,45	134,34	23,11	86,11	46,34	39,77	7,00	5,00	5,23	24,55	-	-	25,36	-	25,36	-	85,76	-	2,11			7,34
30.11.16	24,00	-	163,42	139,72	23,70	86,14	46,48	39,66	7,00	5,00	5,51	24,30	-	-	25,10	-	25,10	-	85,76	-	2,08			7,59
01.12.16	24,00	-	163,56	139,52	24,04	86,77	47,10	39,67	7,00	5,00	5,48	24,83	-	-	25,62	-	25,62	-	86,42	-	2,15			7,63
02.12.16	24,00	-	160,82	139,55	21,27	87,05	47,28	39,77	7,00	5,00	5,50	22,04	-	-	22,77	-	22,77	-	86,64	-	1,91			7,41
03.12.16	24,00	-	163,24	139,41	23,83	87,08	47,19	39,89	7,00	5,00	5,50	24,70	-	-	25,51	-	25,51	-	86,71	-	2,14			7,64
04.12.16	24,00	-	163,75	138,55	25,20	86,82	46,46	40,36	7,00	5,00	5,54	25,98	-	-	26,85	-	26,85	-	86,45	-	2,25			7,79
05.12.16	24,00	-	162,60	139,43	23,17	86,34	46,66	39,68	7,00	5,00	5,48	23,92	-	-	24,71	-	24,71	-	85,94	-	2,06			7,54
06.12.16	24,00	-	165,65	138,79	26,86	86,40	46,35	40,05	7,00	5,00	5,51	27,60	-	-	28,49	-	28,49	-	86,09	-	2,38			7,89
07.12.16	24,00	-	163,70	139,16	24,54	86,22	46,19	40,03	7,00	5,00	5,52	25,32	-	-	26,16	-	26,16	-	85,82	-	2,18			7,69
08.12.16	24,00	-	161,40	139,94	21,46	86,62	47,23	39,39	7,00	5,00	5,45	22,31	-	-	23,05	-	23,05	-	86,26	-	1,93			7,38
09.12.16	24,00	-	162,35	140,21	22,14	87,02	47,59	39,43	7,00	5,00	5,48	22,83	-	-	23,61	-	23,61	-	86,61	-	1,98			7,46
10.12.16	24,00	-	160,50	139,38	21,12	87,50	47,28	40,22	7,00	5,00	5,57	21,72	-	-	22,46	-	22,46	-	87,16	-	1,89			7,46
11.12.16	24,00	-	162,43	139,24	23,19	89,48	47,79	41,69	7,00	5,00	5,76	23,85	-	-	24,70	-	24,70	-	89,12	-	2,13			7,89
12.12.16	24,00	-	163,67	139,68	23,99	91,05	48,16	42,89	7,00	5,00	5,95	24,61	-	-	25,51	-	25,51	-	90,85	-	2,24			8,19
13.12.16	24,00	-	162,41	140,68	21,73	92,32	48,73	43,59	7,00	5,00	6,09	22,40	-	-	23,25	-	23,25	-	91,83	-	2,06			8,15
14.12.16	24,00	-	162,24	140,92	21,32	93,43	49,42	44,01	7,00	5,00	6,14	22,18	-	-	23,02	-	23,02	-	93,01	-	2,07			8,21
15.12.16	24,00	-	163,01	140,35	22,66	92,16	49,02	43,14	7,00	5,00	6,00	23,56	-	-	24,42	-	24,42	-	91,50	-	2,16			8,15
16.12.16	24,00	-	162,04	140,58	21,46	89,64	48,52	41,12	7,00	5,00	5,72	22,41	-	-	23,19	-	23,19	-	89,23	-	2,00			7,72
17.12.16	24,00	-	162,92	140,67	22,25	88,32	48,26	40,06	7,00	5,00	5,56	23,31	-	-	24,10	-	24,10	-	87,68	-	2,05			7,61
18.12.16	24,00	-	163,43	140,40	23,03	87,00	47,76	39,24	7,00	5,00	5,43	24,06	-	-	24,89	-	24,89	-	86,65	-	2,09			7,52
19.12.16	24,00	-	109,47	94,16	15,31	76,63	47,68	28,95	7,00	5,00	1,93	31,85	-	-	32,46	-	32,46	-	61,95	-	1,97			3,90
20.12.16	24,00	-	155,47	130,45	25,02	80,20	43,57	36,63	7,00	5,00	4,75	25,41	-	-	26,12	-	26,12	-	80,07	-	2,03			6,79
21.12.16	24,00	-	154,84	130,18	24,66	81,14	44,53	36,61	7,00	5,00	4,80	24,34	-	-	25,07	-	25,07	-	80,90	-	1,97			6,77
22.12.16	24,00	-	83,05	75,20	7,85	74,10	50,87	23,23	7,00	5,00	0,54	31,82	-	-	32,33	-	32,33	-	56,74	-	1,80			2,34
Среднее	24,00	-	157,98	135,18	22,81	84,46	46,55	37,91	7,00	5,00	5,06	24,80	-	-	25,56	-	25,56	-	83,09	-	2,05	-	-	7,11
Итого	720,00		4739,51	4055,35	684,16						151,89	743,95	0,00	0,00	766,93	0,00	766,93	0,00			61,35	0,00	0,00	213,24

Товар Пе

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	22228,57	14596,52	8167,03	-	8927,21	-	974,38	-	-
	23.12.16 05:00	26958,62	18644,69	8910,92	-	9694,06	-	1137,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **213,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **766,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
» _____ г.

Отрегулировать температуру _____