Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14862
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до ________
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		137,98	118,89	19,09	72,85	39,97	32,88	7,50	3,90	4,09	16,68	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08	-	72,33	0,00	1,21			5,30
24.11.16	24,00		138,44	117,14	21,30	72,98	40,51	32,47	7,50	3,90	4,27	14,97	0,00	0,00	15,33	0,00	15,33	-	72,63	0,00	1,09			5,36
25.11.16	24,00		135,46	118,26	17,20	73,01	39,98	33,03	7,50	3,90	4,10	14,56	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	-	72,75	0,00	1,06			5,16
26.11.16	24,00		138,75	119,13	19,62	75,40	40,82	34,58	7,50	3,90	4,33	16,85	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	-	75,24	0,00	1,27			5,60
27.11.16	24,00		139,20	120,24	18,95	78,61	42,17	36,44	7,50	3,90	4,61	16,13	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	78,41	0,00	1,27			5,87
28.11.16	24,00		138,56	120,72	17,84	82,22	42,63	39,59	7,50	3,90	5,02	14,93	0,00	0,00	15,38	0,00	15,38	-	82,14	0,00	1,23			6,25
29.11.16	24,00		136,83	120,13	16,70	85,61	43,41	42,21	7,50	3,90	5,34	13,64	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08	-	84,97	0,00	1,16			6,50
30.11.16	24,00		136,67	119,90	16,77	85,63	43,55	42,09	7,50	3,90	5,32	13,71	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15	-	84,97	0,00	1,17			6,48
01.12.16	24,00		136,21	119,80	16,41	86,26	44,25	42,01	7,50	3,90	5,30	13,37	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	-	85,59	0,00	1,14			6,45
02.12.16	24,00		136,97	120,50	16,47	86,55	44,67	41,88	7,50	3,90	5,30	13,65	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	-	85,87	0,00	1,17			6,47
03.12.16	24,00		137,84	120,45	17,40	86,59	44,65	41,94	7,50	3,90	5,31	14,54	0,00	0,00	15,01	0,00	15,01	-	85,95	0,00	1,25			6,56
04.12.16	24,00		140,14	119,48	20,66	86,35	43,92	42,43	7,50	3,90	5,33	17,70	0,00	0,00	18,28	0,00	18,28	-	85,79	0,00	1,52			6,85
05.12.16	24,00		138,29	120,52	17,76	85,86	44,04	41,82	7,50	3,90	5,33	14,55	0,00	0,00	15,02	0,00	15,02	-	85,17	0,00	1,24			6,57
06.12.16	24,00		139,17	119,99	19,18	85,90	43,67	42,23	7,50	3,90	5,36	15,88	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	-	85,32	0,00	1,36			6,71
07.12.16	24,00		136,62	120,41	16,22	85,73	43,49	42,24	7,50	3,90	5,38	12,94	0,00	0,00	13,36	0,00	13,36	-	85,04	0,00	1,10			6,48
08.12.16	24,00		138,63	119,36	19,27	86,10	44,51	41,58	7,50	3,90	5,40	14,28	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	-	85,48	0,00	1,22			6,62
09.12.16	24,00		138,64	121,39	17,25	86,54	44,91	41,62	7,50	3,90	5,34	14,07	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	-	85,84	0,00	1,21			6,55
10.12.16	24,00		137,18	120,74	16,44	86,86	44,49	42,37	7,50	3,90	5,39	13,36	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	86,19	0,00	1,15			6,54
11.12.16	24,00		139,68	120,41	19,26	88,98	45,03	43,95	7,50	3,90	5,57	16,24	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	-	88,43	0,00	1,44			7,01
12.12.16	24,00		138,24	120,96	17,28	90,37	45,30	45,07	7,50	3,90	5,73	14,23	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74	-	89,97	0,00	1,28			7,01
13.12.16	24,00		138,79	121,96	16,83	91,76	45,93	45,82	7,50	3,90	5,89	13,68	0,00	0,00	14,17	0,00	14,17	-	90,96	0,00	1,24			7,13
14.12.16	24,00		138,77	122,14	16,63	92,89	46,61	46,28	7,50	3,90	5,95	13,50	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	92,15	0,00	1,24			7,20
15.12.16	24,00		138,23	121,64	16,59	91,81	46,27	45,54	7,50	3,90	5,83	13,52	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01	-	90,85	0,00	1,23			7,06
16.12.16	24,00		139,87	121,76	18,12	89,11	45,59	43,52	7,50	3,90	5,58	15,03	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	88,50	0,00	1,33			6,91
17.12.16	24,00		137,97	121,89	16,08	88,00	45,37	42,63	7,50	3,90	5,48	12,98	0,00	0,00	13,42	0,00	13,42	-	86,97	0,00	1,13			6,61
18.12.16	24,00		140,90	121,38	19,51	86,51	44,85	41,66	7,50	3,90	5,33	16,50	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	-	85,98	0,00	1,42			6,75
19.12.16	24,00	•	86,87	79,16	7,70	79,92	44,81	35,11	7,50	3,90	2,53	15,43	0,00	0,00	15,69	0,00	15,69	-	56,10	0,00	0,86			3,39
20.12.16	24,00		129,08	111,87	17,21	78,63	40,52	38,11	7,50	3,90	4,42	15,32	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	-	78,33	0,00	1,20			5,62
21.12.16	24,00		126,43	109,56	16,86	80,62	41,44	39,18	7,50	3,90	4,54	13,92	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	-	80,06	0,00	1,11			5,65
22.12.16	24,00	•	71,35	66,05	5,30	77,34	46,02	31,32	7,50	3,90	1,55	17,35	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	53,46	0,00	0,92			2,48
Среднее	24,00	-	133,59	116,53	17,06	84,17	43,78	40,39	7,50	3,90	4,96	14,78	-	-	15,23	-	15,23	-	82,05	-	1,21	-	-	6,17
Итого	720,00		4007,75	3495,85	511,91						148,93	443,51	0,00	0,00	456,94	0,00	456,94	0,00			36,22	0,00	0,00	185,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	96873,50	74707,17	19754,04	0,00	20170,35	0,00	5297,31	1319,71	-
	23.12.16 05:00	100866,63	78191,79	20197,91	0,00	20627,64	0,00	5495,04	1355,90	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 185,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 456,94 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 2 3 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру