Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9091.038.1
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 20
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318919-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	87,18	84,78	2,40	65,28	43,18	22,10	5,33	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
24.11.16	24,00	-	115,34	112,11	3,22	72,70	46,44	26,26	5,82	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
25.11.16	24,00	-	115,78	112,50	3,27	72,72	46,70	26,02	5,83	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
26.11.16	24,00	-	114,70	111,45	3,25	72,97	46,57	26,40	5,78	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
27.11.16	24,00	-	115,68	112,37	3,30	75,34	47,75	27,59	5,83	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
28.11.16	24,00	-	116,60	113,25	3,36	78,50	49,42	29,08	5,87	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
29.11.16	24,00	-	117,03	113,63	3,40	82,20	50,60	31,60	5,89	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
30.11.16	24,00	-	116,47	113,10	3,38	85,46	51,85	33,61	5,90	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
01.12.16	24,00	-	116,27	112,87	3,39	85,46	51,84	33,62	5,88	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
02.12.16	24,00	-	116,24	112,84	3,40	86,05	52,47	33,58	5,86	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
03.12.16	24,00	-	116,15	112,78	3,38	86,33	52,73	33,60	5,85	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
04.12.16	24,00	-	116,08	112,69	3,39	86,35	52,68	33,67	5,85	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
05.12.16	24,00	-	115,22	111,86	3,36	86,12	52,03	34,09	5,82	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
06.12.16	24,00	-	116,03	112,68	3,35	85,62	52,00	33,62	5,85	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
07.12.16	24,00	-	115,39	112,03	3,35	85,67	51,68	33,99	5,82	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
08.12.16	24,00	-	115,71	112,37	3,34	85,50	51,44	34,06	5,84	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
09.12.16	24,00	-	116,54	113,20	3,34	85,86	52,34	33,52	5,87	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
10.12.16	24,00	-	116,62	113,27	3,35	86,30	52,77	33,53	5,88	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
11.12.16	24,00	-	115,84	112,46	3,38	86,75	52,57	34,18	5,85	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
12.12.16	24,00	-	115,66	112,28	3,38	88,74	53,35	35,39	5,84	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
13.12.16	24,00	-	116,14	112,61	3,53	90,21	53,83	36,38	5,86	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
14.12.16	24,00	-	117,10	113,47	3,62	91,54	54,57	36,97	5,90	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
15.12.16	24,00	-	117,23	113,62	3,61	92,63	55,29	37,34	5,90	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
16.12.16	24,00	-	116,84	113,21	3,64	91,45	54,81	36,64	5,88	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
17.12.16	24,00	-	117,07	113,48	3,60	88,86	53,95	34,91	5,89	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
18.12.16	24,00	-	117,14	113,55	3,60	87,64	53,48	34,16	5,89	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
19.12.16	24,00	-	116,89	113,32	3,58	86,26	53,01	33,25	5,88	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
20.12.16	23,95	-	70,93	68,83	2,10	61,64	50,79	10,85	5,32	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,88
21.12.16	24,00	-	109,90	106,62	3,27	79,37	48,40	30,97	5,48	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
22.12.16	24,00	-	110,18	106,92	3,25	80,39	49,38	31,01	5,56	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
Среднее	24,00	-	113,33	110,00	3,33	83,00	51,26	31,73	5,80	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
Итого	719,95		3399,93	3300,14	99,79						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУГЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.