Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-1 СЦО
Строит.Адрес: Седова 86
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207242-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	66,85	66,85	0,00	72,14	41,39	30,75	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
24.11.16	24,00	-	67,18	67,18	0,00	72,16	41,63	30,53	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
25.11.16	24,00	-	66,83	66,83	0,00	72,45	41,49	30,96	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
26.11.16	24,00	-	67,29	67,29	0,00	74,81	42,38	32,43	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
27.11.16	24,00	-	67,74	67,74	0,00	77,92	43,72	34,20	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
28.11.16	24,00	-	68,17	68,17	0,00	81,55	44,60	36,95	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
29.11.16	24,00	-	67,93	67,93	0,00	84,71	45,44	39,27	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
30.11.16	24,00	-	67,71	67,71	0,00	84,74	45,47	39,27	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
01.12.16	24,00	-	67,76	67,76	0,00	85,37	46,04	39,33	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
02.12.16	24,00	-	67,76	67,76	0,00	85,64	46,26	39,38	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
03.12.16	24,00	-	67,70	67,70	0,00	85,66	46,32	39,34	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
04.12.16	24,00	-	67,20	67,20	0,00	85,39	45,58	39,81	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
05.12.16	24,00	-	67,62	67,62	0,00	84,93	45,80	39,13	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
06.12.16	24,00	-	67,27	67,27	0,00	84,97	45,51	39,46	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
07.12.16	24,00	-	67,44	67,44	0,00	84,80	45,28	39,52	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
08.12.16	24,00	-	67,88	67,88	0,00	85,22	46,26	38,96	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
09.12.16	24,00	-	68,12	68,12	0,00	85,64	46,67	38,97	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
10.12.16	24,00	-	67,59	67,59	0,00	86,06	46,48	39,58	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
11.12.16	24,00	-	67,52	67,52	0,00	87,98	47,00	40,98	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
12.12.16	24,00	-	67,77	67,77	0,00	89,48	47,25	42,23	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
13.12.16	24,00	-	68,29	68,29	0,00	90,78	47,75	43,03	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
14.12.16	24,00	-	68,27	68,27	0,00	91,86	48,37	43,49	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
15.12.16	24,00	-	68,12	68,12	0,00	90,68	47,92	42,76	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
16.12.16	24,00	-	68,17	68,17	0,00	88,17	47,28	40,89	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
17.12.16	24,00	-	68,21	68,21	0,00	86,93	46,95	39,98	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
18.12.16	24,00	-	68,09	68,09	0,00	85,59	46,61	38,98	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
19.12.16	24,00	-	44,07	44,03	0,04	76,60	45,16	31,44	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
20.12.16	24,00	-	63,60	63,60	0,00	78,76	42,69	36,07	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
21.12.16	24,00	-	63,76	63,76	0,00	79,72	43,55	36,17	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
22.12.16	24,00	-	33,11	33,17	-0,06	75,13	45,51	29,62	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
Среднее	24,00	-	65,50	65,50	0,00	83,19	45,41	37,78	7,00	5,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
Итого	720,00		1965,02	1965,04	-0,02						74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	74,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	9295,03	9239,78	0,00	-	0,00	-	298,17	-	-
	23.12.16 05:00	11256,44	11201,21	0,00	-	0,00	-	372,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ВОК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
24 ДЕК 2016 г.