Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205516-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	53,69	53,69	0,00	69,38	36,04	33,34	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
24.11.16	24,00	-	53,36	53,36	0,00	69,45	36,11	33,34	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
25.11.16	24,00	-	52,97	52,97	0,00	69,72	36,04	33,68	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
26.11.16	24,00	-	53,09	53,09	0,00	71,87	36,58	35,29	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
27.11.16	24,00	-	53,36	53,36	0,00	74,94	37,85	37,09	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
28.11.16	24,00	-	53,56	53,56	0,00	78,25	38,10	40,15	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
29.11.16	24,00	-	53,80	53,80	0,00	81,18	38,58	42,60	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
30.11.16	24,00	-	54,58	54,46	0,12	81,22	38,71	42,51	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
01.12.16	24,00	-	54,28	54,28	0,00	81,91	39,30	42,61	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
02.12.16	24,00	-	53,92	53,92	0,00	82,14	39,40	42,74	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
03.12.16	24,00	-	54,41	54,41	0,00	82,23	39,50	42,73	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
04.12.16	24,00	-	54,98	54,98	0,00	81,89	39,00	42,89	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
05.12.16	24,00	-	55,50	55,50	0,00	81,56	39,24	42,32	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
06.12.16	24,00	-	54,89	54,89	0,00	81,55	38,69	42,86	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
07.12.16	24,00	-	54,85	54,85	0,00	81,34	38,48	42,86	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
08.12.16	24,00	-	54,49	54,49	0,00	81,95	39,57	42,38	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
09.12.16	24,00	-	54,98	54,98	0,00	82,41	40,15	42,26	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
10.12.16	24,00	-	54,09	54,09	0,00	82,67	39,67	43,00	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
11.12.16	24,00	-	53,35	53,35	0,00	84,31	39,65	44,66	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
12.12.16	24,00	-	53,66	53,66	0,00	85,67	39,87	45,80	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
13.12.16	24,00	-	54,42	54,42	0,00	86,92	40,39	46,53	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
14.12.16	24,00	-	54,96	54,96	0,00	88,14	41,26	46,88	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
15.12.16	24,00	-	54,26	54,26	0,00	87,09	40,98	46,11	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
16.12.16	24,00	-	53,84	53,84	0,00	84,70	40,31	44,39	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
17.12.16	24,00	-	53,53	53,53	0,00	83,59	40,19	43,40	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
18.12.16	24,00	-	52,92	52,92	0,00	82,27	39,80	42,47	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
19.12.16	24,00	-	35,17	35,19	-0,02	72,83	38,77	34,06	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
20.12.16	24,00	-	50,11	50,11	0,00	75,54	36,73	38,81	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
21.12.16	24,00	-	51,62	51,62	0,00	76,71	38,03	38,68	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
22.12.16	24,00	-	28,46	28,50	-0,04	71,63	39,76	31,87	7,00	5,00	0,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,95
Среднее	24,00	-	52,37	52,37	0,00	79,84	38,89	40,94	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
Итого	720,00		1571,10	1571,04	0,06						64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	11056,40	10773,71	0,00	-	0,00	-	115,76	-	-
	23.12.16 05:00	12624,56	12341,81	0,00	-	0,00	-	180,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2016 г.