Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205536-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,31

Вычислитель: ВКТ-7 № 205536

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	81,99	81,99	0,00	72,41	43,20	29,21	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
24.11.16	24,00	-	81,48	81,48	0,00	71,72	42,87	28,85	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
25.11.16	24,00	-	81,59	81,59	0,00	71,96	43,07	28,89	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
26.11.16	24,00	-	81,73	81,73	0,00	73,05	43,40	29,65	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
27.11.16	24,00	-	82,56	82,56	0,00	76,81	45,86	30,95	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
28.11.16	24,00	-	82,60	82,60	0,00	79,17	46,50	32,67	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
29.11.16	24,00	-	83,15	83,15	0,00	83,91	47,39	36,52	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
30.11.16	24,00	-	82,92	82,92	0,00	84,61	47,57	37,04	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
01.12.16	24,00	-	82,48	82,48	0,00	84,96	47,86	37,10	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
02.12.16	24,00	-	82,67	82,67	0,00	85,39	48,21	37,18	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
03.12.16	24,00	-	82,64	82,64	0,00	85,54	48,38	37,16	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
04.12.16	24,00	-	82,33	82,33	0,00	85,43	48,11	37,32	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
05.12.16	24,00	-	82,09	82,09	0,00	85,04	47,67	37,37	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
06.12.16	24,00	-	82,27	82,27	0,00	84,78	47,61	37,17	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
07.12.16	24,00	-	81,95	81,95	0,00	84,75	47,08	37,67	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
08.12.16	24,00	-	82,73	82,73	0,00	84,82	47,66	37,16	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
09.12.16	24,00	-	82,89	82,89	0,00	85,38	48,36	37,02	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
10.12.16	24,00	-	82,91	82,91	0,00	85,39	48,38	37,01	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
11.12.16	24,00	-	82,39	82,39	0,00	87,28	48,61	38,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
12.12.16	24,00	-	81,91	81,91	0,00	87,81	48,74	39,07	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
13.12.16	24,00	-	83,19	83,19	0,00	90,87	49,97	40,90	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
14.12.16	24,00	-	83,33	83,33	0,00	91,09	50,25	40,84	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
15.12.16	24,00	-	83,22	83,22	0,00	91,64	50,49	41,15	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
16.12.16	24,00	-	83,17	83,17	0,00	88,84	49,63	39,21	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
17.12.16	24,00	-	83,28	83,28	0,00	88,19	49,54	38,65	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
18.12.16	24,00	-	83,12	83,12	0,00	85,39	48,59	36,80	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
19.12.16	24,00	-	83,50	83,50	0,00	83,77	48,30	35,47	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
20.12.16	24,00	-	50,57	51,12	-0,55	73,06	43,69	29,37	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
21.12.16	24,00	-	76,81	76,81	0,00	79,68	45,14	34,54	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
22.12.16	24,00	-	76,94	76,94	0,00	79,34	45,82	33,52	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
Среднее	24,00	-	81,15	81,17	-0,02	83,07	47,27	35,80	7,00	5,00	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
Итого	720,00		2434,41	2434,96	-0,55						87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24 ДЕК 2016 г.