Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205568-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205568 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	123,21	118,71	4,50	72,84	49,35	23,49	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
24.11.16	24,00	-	123,95	119,22	4,73	72,85	49,55	23,30	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
25.11.16	24,00	-	122,31	119,56	2,75	73,13	49,57	23,56	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
26.11.16	24,00	-	122,55	120,85	1,70	75,56	50,88	24,68	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
27.11.16	24,00	-	123,98	121,44	2,54	78,72	52,71	26,01	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
28.11.16	24,00	-	124,95	122,19	2,76	82,41	53,88	28,53	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
29.11.16	24,00	-	124,12	122,22	1,90	85,63	55,03	30,60	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
30.11.16	24,00	-	124,09	121,35	2,74	85,68	55,14	30,54	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
01.12.16	24,00	-	123,90	121,57	2,33	86,30	55,95	30,35	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
02.12.16	24,00	-	124,36	120,97	3,39	86,59	56,22	30,37	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
03.12.16	24,00	-	124,21	120,99	3,22	86,61	56,22	30,39	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
04.12.16	24,00	-	123,63	120,03	3,60	86,32	55,38	30,94	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
05.12.16	24,00	-	123,87	121,33	2,54	85,84	55,48	30,36	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
06.12.16	24,00	-	122,39	119,90	2,49	85,89	55,02	30,87	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
07.12.16	24,00	-	121,86	119,54	2,32	85,71	54,70	31,01	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
08.12.16	24,00	-	122,67	120,34	2,33	86,15	55,92	30,23	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
09.12.16	24,00	-	113,92	109,30	4,62	86,54	56,20	30,34	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
10.12.16	24,00	-	125,24	113,74	11,50	86,98	57,07	29,91	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
11.12.16	24,00	-	125,12	114,17	10,95	88,96	57,87	31,09	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
12.12.16	24,00	-	125,34	116,96	8,38	90,47	59,21	31,26	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
13.12.16	24,00	-	126,39	121,07	5,32	91,81	57,91	33,90	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
14.12.16	24,00	-	124,91	123,44	1,47	92,92	58,76	34,16	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
15.12.16	24,00	-	124,83	122,72	2,11	91,72	58,27	33,45	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
16.12.16	24,00	-	126,14	121,68	4,46	89,14	57,21	31,93	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
17.12.16	24,00	-	125,91	121,87	4,04	87,88	56,88	31,00	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
18.12.16	24,00	-	125,98	121,24	4,74	86,50	56,36	30,14	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
19.12.16	24,00	-	80,55	78,16	2,39	78,49	54,28	24,21	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
20.12.16	24,00	-	116,34	115,77	0,57	79,61	51,58	28,03	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
21.12.16	24,00	-	116,48	115,37	1,11	80,59	54,12	26,47	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
22.12.16	24,00	-	60,62	58,27	2,35	77,39	54,65	22,74	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
Среднее	24,00	-	119,79	116,13	3,66	84,17	55,05	29,13	7,00	5,00	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,73
Итого	720,00		3593,82	3483,97	109,85						111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ТВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	30832,36	30773,80	0,00	-	0,00	-	770,95	-	-
	23.12.16 05:00	34418,90	34251,35	0,00	-	0,00	-	882,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«21» ДЕК 2016 г.