Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-5 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207247-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207247 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	103,73	103,73	0,00	72,83	51,69	21,14	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
24.11.16	24,00	-	104,22	104,22	0,00	72,86	51,93	20,93	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
25.11.16	24,00	-	103,66	103,66	0,00	73,14	51,79	21,35	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
26.11.16	24,00	-	104,39	104,39	0,00	75,55	53,12	22,43	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
27.11.16	24,00	-	105,24	105,24	0,00	78,69	55,18	23,51	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
28.11.16	24,00	-	105,82	105,82	0,00	82,41	56,62	25,79	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
29.11.16	24,00	-	105,44	105,44	0,00	85,64	58,03	27,61	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
30.11.16	24,00	-	105,09	105,09	0,00	85,67	58,24	27,43	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
01.12.16	24,00	-	105,14	105,14	0,00	86,28	58,79	27,49	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
02.12.16	24,00	-	105,13	105,13	0,00	86,56	59,00	27,56	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
03.12.16	24,00	-	105,05	105,05	0,00	86,59	59,05	27,54	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
04.12.16	24,00	-	104,36	104,36	0,00	86,32	58,29	28,03	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
05.12.16	24,00	-	104,99	104,99	0,00	85,86	58,47	27,39	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
06.12.16	24,00	-	104,47	104,47	0,00	85,90	58,02	27,88	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
07.12.16	24,00	-	104,74	104,74	0,00	85,73	57,94	27,79	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
08.12.16	24,00	-	105,39	105,39	0,00	86,14	58,86	27,28	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
09.12.16	24,00	-	105,54	105,54	0,00	86,55	59,46	27,09	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
10.12.16	24,00	-	104,80	104,80	0,00	87,01	59,26	27,75	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
11.12.16	24,00	-	104,59	104,59	0,00	88,97	60,11	28,86	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
12.12.16	24,00	-	105,05	105,05	0,00	90,48	60,67	29,81	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
13.12.16	24,00	-	105,67	105,67	0,00	91,81	61,53	30,28	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
14.12.16	24,00	-	105,88	105,88	0,00	92,91	62,42	30,49	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
15.12.16	24,00	-	105,50	105,50	0,00	91,70	61,82	29,88	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
16.12.16	24,00	-	105,62	105,62	0,00	89,14	60,70	28,44	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
17.12.16	24,00	-	105,62	105,62	0,00	87,88	60,18	27,70	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
18.12.16	24,00	-	105,38	105,38	0,00	86,52	59,46	27,06	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
19.12.16	24,00	-	67,66	67,68	-0,02	78,23	57,21	21,02	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
20.12.16	24,00	-	98,24	98,24	0,00	79,63	54,53	25,10	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
21.12.16	24,00	-	98,48	98,48	0,00	80,60	55,29	25,31	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
22.12.16	24,00	-	51,04	51,10	-0,06	77,06	57,32	19,74	7,00	5,00	1,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,13
Среднее	24,00	-	101,53	101,53	0,00	84,16	57,83	26,32	7,00	5,00	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
Итого	720,00		3045,93	3046,01	-0,08						81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	81,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 09:00	19472,96	19478,50	0,00	-	0,00	-	477,84	-	-
	23.12.16 05:00	22495,25	22500,89	0,00	-	0,00	-	598,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24 ДЕК 2016 г.