Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до ___________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	103,10	89,47	13,63	71,48	47,93	23,55	7,00	5,00	2,12	13,60	-	-	13,90	-	13,90	-	71,34	-	0,97			3,09
24.11.16	24,00	-	102,94	89,68	13,26	71,46	48,10	23,36	7,00	5,00	2,09	13,41	-	-	13,72	-	13,72	-	71,27	-	0,96			3,04
25.11.16	24,00	-	102,50	89,51	12,99	72,88	48,52	24,36	7,00	5,00	2,17	13,13	-	-	13,44	-	13,44	-	73,00	-	0,96			3,13
26.11.16	24,00	-	103,75	88,87	14,88	75,20	49,55	25,65	7,00	5,00	2,27	15,02	-	-	15,40	-	15,40	-	75,47	-	1,13			3,40
27.11.16	24,00	-	105,24	88,83	16,41	77,12	50,66	26,46	7,00	5,00	2,33	16,74	-	-	17,20	-	17,20	-	77,22	-	1,29			3,62
28.11.16	24,00	-	102,49	88,76	13,73	79,66	50,98	28,68	7,00	5,00	2,54	13,87	-	-	14,27	-	14,27	-	79,82	-	1,11			3,64
29.11.16	24,00	-	101,44	87,58	13,86	81,80	51,56	30,24	7,00	5,00	2,65	13,92	-	-	14,34	-	14,34	-	81,73	-	1,14			3,79
30.11.16	24,00	-	100,84	88,45	12,39	81,76	52,05	29,71	7,00	5,00	2,65	12,15	-	-	12,53	-	12,53	-	81,57	-	0,99			3,65
01.12.16	24,00	-	101,81	88,52	13,29	81,84	52,78	29,06	7,00	5,00	2,59	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	81,74	-	1,08			3,66
02.12.16	24,00	-	102,00	89,79	12,21	81,02	53,17	27,85	7,00	5,00	2,51	12,17	-	-	12,50	-	12,50	-	80,30	-	0,98			3,49
03.12.16	24,00	-	100,44	86,70	13,74	78,16	50,40	27,76	7,00	5,00	2,38	13,94	-	-	14,32	-	14,32	-	78,73	-	1,10			3,48
04.12.16	24,00	-	99,57	85,82	13,75	81,41	51,67	29,74	7,00	5,00	2,55	13,85	-	-	14,27	-	14,27	-	81,04	-	1,12			3,68
05.12.16	24,00	-	50,71	53,21	-2,50	79,73	51,57	28,16	7,00	5,00	0,41	15,33	-	-	15,61	-	15,61	-	58,48	-	0,90			1,31
06.12.16	24,00	-	82,18	69,70	12,48	71,97	44,52	27,45	7,00	5,00	1,74	15,08	-	-	15,45	-	15,45	-	71,44	-	1,08			2,82
07.12.16	24,00	-	97,78	85,30	12,48	82,79	51,51	31,28	7,00	5,00	2,65	12,79	-	-	13,17	-	13,17	-	82,53	-	1,06			3,71
08.12.16	24,00	-	97,94	85,28	12,66	82,23	52,54	29,69	7,00	5,00	2,53	12,79	-	-	13,14	-	13,14	-	82,07	-	1,05			3,58
09.12.16	24,00	-	98,55	85,26	13,29	82,00	52,68	29,32	7,00	5,00	2,51	13,32	-	-	13,74	-	13,74	-	81,80	-	1,09			3,60
10.12.16	24,00	-	97,40	84,62	12,78	82,35	52,22	30,13	7,00	5,00	2,54	12,88	-	-	13,27	-	13,27	-	82,32	-	1,06			3,61
11.12.16	24,00	-	98,35	83,65	14,70	83,86	52,65	31,21	7,00	5,00	2,61	14,76	-	-	15,23	-	15,23	-	83,63	-	1,24			3,85
12.12.16	24,00	-	97,66	84,92	12,74	84,79	52,96	31,83	7,00	5,00	2,71	12,71	-	-	13,13	-	13,13	-	84,75	-	1,08			3,79
13.12.16	24,00	-	97,41	84,95	12,46	85,83	53,37	32,46	7,00	5,00	2,77	12,41	-	-	12,82	-	12,82	-	85,39	-	1,06			3,83
14.12.16	24,00	-	99,58	85,34	14,24	85,59	53,60	31,99	7,00	5,00	2,73	14,34	-	-	14,80	-	14,80	-	85,33	-	1,22			3,95
15.12.16	24,00	-	99,44	87,17	12,27	85,42	53,87	31,55	7,00	5,00	2,75	12,39	-	-	12,78	-	12,78	-	85,11	-	1,06			3,80
16.12.16	24,00	-	99,34	86,98	12,36	84,77	54,03	30,74	7,00	5,00	2,68	12,43	-	-	12,83	-	12,83	-	84,59	-	1,05			3,73
17.12.16	24,00	-	99,83	87,12	12,71	84,43	54,13	30,30	7,00	5,00	2,64	12,79	-	-	13,19	-	13,19	-	84,17	-	1,08			3,72
18.12.16	24,00	-	99,94	86,92	13,02	83,88	53,86	30,02	7,00	5,00	2,63	12,95	-	-	13,35	-	13,35	-	83,72	-	1,08			3,71
19.12.16	24,00	-	79,18	68,33	10,85	81,78	53,06	28,72	7,00	5,00	1,97	10,94	-	-	11,27	-	11,27	-	81,18	-	0,89			2,85
20.12.16	24,00	-	100,90	88,65	12,25	80,72	52,97	27,75	7,00	5,00	2,47	12,29	-	-	12,63	-	12,63	-	80,36	-	0,99			3,46
21.12.16	24,00	-	98,09	86,34	11,75	79,41	51,86	27,55	7,00	5,00	2,41	11,52	-	-	11,83	-	11,83	-	79,21	-	0,91			3,32
22.12.16	24,00		92,72	81,11	11,62	80,64	52,63	28,01	7,00	5,00	2,28	11,58	-	-	11,91	-	11,91	-	80,25	-	0,93	-	-	3,21
Среднее	24,00	-	97,10	84,56	12,54	80,53	51,71	28,82	7,00	5,00	2,40	13,28	-	-	13,65	-	13,65	-	79,65	-	1,05	-	-	3,45
Итого	720,00		2913,12	2536,83	376,30						71,86	398,26	0,00	0,00	409,58	0,00	409,58	0,00			31,63	0,00	0,00	103,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	23569,58	20037,06	3631,72	-	3709,92	-	561,53	-	-
	22.12.16 05:00	26388,59	22492,35	4017,38	-	4106,55	-	661,80	-	-

Период расчета по среднему:			суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	0,32 °С =	-0,13	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок	**103,36**	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок	**409,58**	куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_______________ /_____________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 2 3 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта