Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	100,06	88,44	11,62	66,96	46,34	20,62	7,00	5,00	1,84	10,58	-	-	10,85	-	10,85	-	72,40	-	0,77			2,61
24.11.16	24,00	-	99,10	88,99	10,11	68,10	46,54	21,56	7,00	5,00	1,95	9,10	-	-	9,34	-	9,34	-	72,23	-	0,66			2,61
25.11.16	24,00	-	99,75	88,91	10,84	69,63	47,04	22,59	7,00	5,00	2,03	9,87	-	-	10,11	-	10,11	-	74,08	-	0,73			2,76
26.11.16	24,00	-	98,49	88,30	10,19	72,49	47,97	24,52	7,00	5,00	2,20	9,23	-	-	9,50	-	9,50	-	76,36	-	0,71			2,90
27.11.16	24,00	-	99,84	88,55	11,29	77,83	49,10	28,73	7,00	5,00	2,59	10,61	-	-	10,91	-	10,91	-	78,53	-	0,83			3,43
28.11.16	24,00	-	97,87	85,39	12,48	79,75	49,44	30,31	7,00	5,00	2,71	11,82	-	-	12,11	-	12,11	-	73,99	-	0,88			3,59
29.11.16	24,00	-	94,99	83,67	11,32	81,39	49,86	31,53	7,00	5,00	2,81	10,53	-	-	10,76	-	10,76	-	71,56	-	0,75			3,56
30.11.16	24,00	-	95,20	84,40	10,80	81,38	50,16	31,22	7,00	5,00	2,79	10,04	-	-	10,28	-	10,28	-	72,43	-	0,73			3,52
01.12.16	24,00	-	95,92	84,67	11,25	81,36	50,73	30,63	7,00	5,00	2,74	10,54	-	-	10,76	-	10,76	-	73,26	-	0,77			3,51
02.12.16	24,00	-	96,96	86,14	10,82	80,86	51,05	29,81	7,00	5,00	2,71	10,03	-	-	10,27	-	10,27	-	73,81	-	0,74			3,45
03.12.16	24,00	-	94,45	81,70	12,75	77,82	48,66	29,16	7,00	5,00	2,55	12,10	-	-	12,35	-	12,35	-	68,32	-	0,83			3,38
04.12.16	24,00	-	93,48	81,92	11,56	80,75	49,82	30,93	7,00	5,00	2,71	10,75	-	-	10,97	-	10,97	-	70,61	-	0,76			3,47
05.12.16	24,00	-	50,63	54,66	-4,03	78,62	50,46	28,16	7,00	5,00	0,49	13,15	-	-	13,34	-	13,34	-	56,55	-	0,74			1,23
06.12.16	24,00	-	76,25	67,63	8,62	72,70	42,80	29,90	7,00	5,00	1,91	10,47	-	-	10,70	-	10,70	-	71,22	-	0,75			2,65
07.12.16	24,00	-	95,27	85,92	9,35	82,97	49,38	33,59	7,00	5,00	2,85	9,79	-	-	10,07	-	10,07	-	83,49	-	0,82			3,67
08.12.16	24,00	-	94,75	85,28	9,47	82,12	50,32	31,80	7,00	5,00	2,70	9,50	-	-	9,79	-	9,79	-	83,22	-	0,79			3,49
09.12.16	24,00	-	94,32	85,08	9,24	81,56	50,65	30,91	7,00	5,00	2,66	8,80	-	-	9,06	-	9,06	-	82,93	-	0,73			3,39
10.12.16	24,00	-	93,57	83,84	9,73	81,50	50,06	31,44	7,00	5,00	2,67	9,18	-	-	9,45	-	9,45	-	83,40	-	0,77			3,43
11.12.16	24,00	-	97,07	82,90	14,17	82,65	50,33	32,32	7,00	5,00	2,70	13,68	-	-	14,12	-	14,12	-	84,84	-	1,16			3,86
12.12.16	24,00	-	94,34	83,78	10,56	83,92	50,60	33,32	7,00	5,00	2,81	10,10	-	-	10,43	-	10,43	-	85,96	-	0,87			3,68
13.12.16	24,00	-	93,77	83,73	10,04	83,70	51,02	32,68	7,00	5,00	2,74	9,60	-	-	9,90	-	9,90	-	86,64	-	0,83			3,58
14.12.16	24,00	-	94,10	84,44	9,66	83,72	51,31	32,41	7,00	5,00	2,75	9,27	-	-	9,59	-	9,59	-	86,54	-	0,80			3,55
15.12.16	24,00	-	94,80	85,49	9,31	84,13	51,51	32,62	7,00	5,00	2,81	8,93	-	-	9,20	-	9,20	-	86,27	-	0,77			3,58
16.12.16	24,00	-	94,21	85,34	8,87	82,44	51,62	30,82	7,00	5,00	2,65	8,32	-	-	8,60	-	8,60	-	85,73	-	0,71			3,36
17.12.16	24,00	-	95,28	85,70	9,58	80,19	51,69	28,50	7,00	5,00	2,45	8,96	-	-	9,25	-	9,25	-	85,30	-	0,77			3,21
18.12.16	24,00	-	96,50	85,31	11,19	80,82	51,53	29,29	7,00	5,00	2,51	10,63	-	-	10,98	-	10,98	-	84,63	-	0,90			3,41
19.12.16	24,00	-	96,28	85,36	10,92	79,24	50,91	28,33	7,00	5,00	2,42	10,46	-	-	10,80	-	10,80	-	82,95	-	0,87			3,29
20.12.16	24,00	-	95,96	86,93	9,03	78,92	50,61	28,31	7,00	5,00	2,48	8,53	-	-	8,81	-	8,81	-	81,24	-	0,69			3,18
21.12.16	24,00	-	97,33	85,98	11,35	76,61	49,83	26,78	7,00	5,00	2,31	10,76	-	-	11,08	-	11,08	-	80,35	-	0,87			3,18
22.12.16	24,00		96,52	86,09	10,43	78,26	50,45	27,81	7,00	5,00	2,40	9,92	-	-	10,23	-	10,23	-	81,51	-	0,81	-	-	3,21
Среднее	24,00	-	93,90	83,82	10,08	79,08	49,73	29,35	7,00	5,00	2,46	10,17	-	-	10,45	-	10,45	-	78,35	-	0,79	-	-	3,26
Итого	720,00		2817,06	2514,54	302,52						73,93	305,25	0,00	0,00	313,61	0,00	313,61	0,00			23,79	0,00	0,00	97,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	23399,28	20471,20	3048,52	-	3116,65	-	565,33	-	-
	22.12.16 05:00	26118,67	22899,22	3343,19	-	3419,34	-	659,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **313,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел администрирования КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру _____

«_____»