

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Сельва 91-1 / ЦЮ-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский 3-д

Узел учета: ЦЮ-ГВС
 Код УУГ: _____
 Рассматривать совместно с УУГ: _____
 график: 150/70

Телефон: _____
 Приборы УУГ поверены до _____

Установленные приборы: _____
 Вычислитель: СТП-943 № 14925
 Подопл.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 5С
 Обр.пл.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 5С
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-1 32
 Тр.шир. ГВС(M4): расходомер: _____
 Тр.подпитки(V5): расходомер: _____
 расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-P2)/K; лето: Q=M1*(P1-P2)/K*(T-Tн)

Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____

Дата	Ti, °C	Tl, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кПа	P2, кПа	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, м	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Контрольные данные		Q общ, Гкал
																	Qгвс изл, Гкал	Qгвс гвс, Гкал	
23.11.16	24,00	183,06	20,45	74,03	47,11	26,92	6,00	3,00	5,03	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	73,88	С	1,41	Гкал	6,44
24.11.16	24,00	183,06	20,45	72,54	46,86	25,68	6,00	3,00	4,80	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	72,44	С	1,38	Гкал	6,18
25.11.16	24,00	183,06	20,45	77,27	48,51	28,75	6,00	3,00	5,37	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	77,06	С	1,47	Гкал	6,84
26.11.16	24,00	183,06	20,45	78,45	50,57	27,88	6,00	3,00	5,21	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	78,24	С	1,49	Гкал	6,71
27.11.16	24,00	183,06	20,45	81,26	50,45	30,81	6,00	3,00	5,75	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	81,10	С	1,55	Гкал	7,30
28.11.16	24,00	183,06	20,45	84,20	50,63	33,58	6,00	3,00	6,26	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	84,04	С	1,61	Гкал	7,87
29.11.16	24,00	183,06	20,45	84,51	50,48	34,03	6,00	3,00	6,35	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	84,35	С	1,61	Гкал	7,96
30.11.16	24,00	183,06	20,45	83,94	51,28	32,65	6,00	3,00	6,09	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	83,82	С	1,60	Гкал	7,69
01.12.16	24,00	183,06	20,45	83,94	51,85	32,08	6,00	3,00	5,99	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	83,78	С	1,60	Гкал	7,59
02.12.16	24,00	183,06	20,45	89,60	50,94	19,06	6,00	3,00	3,58	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	89,49	С	1,33	Гкал	4,91
03.12.16	24,00	183,06	20,45	84,08	50,94	33,14	6,00	3,00	6,19	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	83,80	С	1,60	Гкал	7,79
04.12.16	24,00	183,06	20,45	83,97	50,33	33,64	6,00	3,00	6,27	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	83,83	С	1,60	Гкал	7,87
05.12.16	24,00	183,06	20,45	76,47	60,14	16,33	6,00	3,00	3,41	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	83,45	С	1,15	Гкал	4,55
06.12.16	24,00	183,06	20,45	84,00	51,55	32,45	6,00	3,00	6,22	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	83,79	С	1,60	Гкал	7,86
07.12.16	24,00	183,06	20,45	83,97	50,66	33,32	6,00	3,00	6,22	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	83,45	С	1,59	Гкал	7,82
08.12.16	24,00	183,06	20,45	84,55	51,82	32,72	6,00	3,00	6,11	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	84,36	С	1,61	Гкал	7,72
09.12.16	24,00	183,06	20,45	84,45	50,78	33,67	6,00	3,00	6,28	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	84,29	С	1,61	Гкал	7,89
10.12.16	24,00	183,06	20,45	86,80	51,26	35,54	6,00	3,00	6,63	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	86,56	С	1,65	Гкал	8,28
11.12.16	24,00	183,06	20,45	85,93	50,57	35,36	6,00	3,00	6,59	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	85,72	С	1,64	Гкал	8,23
12.12.16	24,00	183,06	20,45	88,94	51,88	37,06	6,00	3,00	6,91	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	88,73	С	1,70	Гкал	8,60
13.12.16	24,00	183,06	20,45	87,56	51,56	36,00	6,00	3,00	6,72	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	87,21	С	1,67	Гкал	8,38
14.12.16	24,00	183,06	20,45	87,82	51,20	36,62	6,00	3,00	6,83	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	87,56	С	1,67	Гкал	8,50
15.12.16	24,00	183,06	20,45	87,56	52,23	35,33	6,00	3,00	6,59	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	87,36	С	1,67	Гкал	8,26
16.12.16	24,00	183,06	20,45	86,99	52,12	34,87	6,00	3,00	6,50	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	86,79	С	1,66	Гкал	8,16
17.12.16	24,00	183,06	20,45	86,38	51,65	34,74	6,00	3,00	6,48	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	86,21	С	1,65	Гкал	8,13
18.12.16	24,00	183,06	20,45	85,79	51,52	34,27	6,00	3,00	6,39	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	85,63	С	1,64	Гкал	8,03
19.12.16	24,00	183,06	20,45	82,01	50,56	31,45	6,00	3,00	5,87	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	81,80	С	1,56	Гкал	7,43
20.12.16	24,00	183,06	20,45	81,49	50,93	30,56	6,00	3,00	5,71	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	81,02	С	1,55	Гкал	7,26
21.12.16	24,00	183,06	20,45	81,73	50,53	31,20	6,00	3,00	5,83	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	81,52	С	1,56	Гкал	7,38
22.12.16	24,00	183,06	20,45	81,75	50,68	31,07	6,00	3,00	5,80	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	81,45	С	1,56	Гкал	7,36
Среднее	24,00	183,06	20,45	82,73	51,04	31,69	6,00	3,00	5,93	19,10	19,49	19,49	19,49	19,49	81,98	С	1,57	Гкал	7,49
Итого	720,00	6105,30	5491,94	613,36					177,82	573,12	0,00	0,00	584,82	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	224,80

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ГВС (Гкал)	Q ЦО (Гкал)	Тр.б, ч
	22.12.16 15:00	20074729	17736772	2455589	0,00	25147,41	0,00	157,88	5834,44	
	22.12.16 15:00	20074729	17736772	2455589	0,00	25147,41	0,00	157,88	5834,44	

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

Отрегулировать температуру
 печать потребителя
 ИнфраХит Монтаж
 печать потребителя
 Для отчетов

Отрегулировать температуру
 печать потребителя
 ИнфраХит Монтаж
 печать потребителя
 Для отчетов

Отрегулировать температуру
 печать потребителя
 ИнфраХит Монтаж
 печать потребителя
 Для отчетов

Отрегулировать температуру
 печать потребителя
 ИнфраХит Монтаж
 печать потребителя
 Для отчетов

23 ДЕК 2016