

Агент: ЖКС2 Некского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Общественный Э.д.

Установка тепловых приборов:
 Вычислитель: ВК17-7 № 208346
 Поддош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.д. ГВС(M3): Тр.д. ГВС(M3)
 Тр.широк.ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.подпитки(M5): расходомер: ПРЭМ 20
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (t1 - t2) \cdot Kz \cdot Kz2 \cdot Kz3$ лето: $Q = M1 \cdot (t1 - t2) \cdot Kz \cdot Kz2 \cdot Kz3$
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qотеклот.=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qтех.ср=0,042 Qгвс.ср=0,0924
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.слот.=0 Gгвс.=16,8
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016
 Договор: 9054.038.1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98
 Телефон: (812) 313-47-06
 Стрелка-Адрес: Седова 98
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ: график: 150/70
 Тув, гр.С= 0,32

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: ТСП-Н
 Термопреобр.: ТСП-Н
 Термопреобр.: _____
 Термопреобр.: _____

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Тп	Тс	Тп	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподт	T3	T4	Контрольные данные		Общие теплопотери		
																						Qгвс.кал.	Гкал.	Qгвс.кал.	Гкал.	
23.11.16	24,00	-	84,94	72,53	12,41	71,44	44,04	27,40	7,00	7,00	5,00	2,10	10,86	-	-	11,11	-	11,11	-	71,38	-	0,77	-	-	2,88	
24.11.16	24,00	-	86,56	72,40	14,16	71,39	44,14	27,25	7,00	7,00	5,00	2,09	12,50	-	-	12,78	-	11,14	-	72,26	-	0,89	-	-	2,99	
25.11.16	24,00	-	85,21	72,74	12,47	72,70	44,47	28,23	7,00	7,00	5,00	2,17	10,88	-	-	11,14	-	11,43	-	75,15	-	0,84	-	-	3,10	
26.11.16	24,00	-	85,50	72,70	12,80	75,01	45,63	29,38	7,00	7,00	5,00	2,26	11,16	-	-	12,07	-	10,99	-	76,97	-	0,91	-	-	3,23	
27.11.16	24,00	-	86,28	72,89	13,39	76,79	46,67	30,12	7,00	7,00	5,00	2,48	10,69	-	-	10,99	-	10,99	-	79,58	-	0,85	-	-	3,34	
28.11.16	24,00	-	84,79	72,50	12,29	79,49	47,00	32,49	7,00	7,00	5,00	2,60	11,16	-	-	11,47	-	11,47	-	81,63	-	0,91	-	-	3,51	
29.11.16	24,00	-	84,20	71,41	12,79	81,75	47,31	34,44	7,00	7,00	5,00	2,60	10,75	-	-	11,04	-	11,04	-	81,60	-	0,88	-	-	3,48	
30.11.16	24,00	-	84,80	72,48	12,32	81,74	47,72	33,44	7,00	7,00	5,00	2,56	11,23	-	-	11,54	-	11,54	-	81,82	-	0,92	-	-	3,26	
01.12.16	24,00	-	85,15	72,23	12,92	81,86	48,42	33,44	7,00	7,00	5,00	2,54	8,88	-	-	9,12	-	11,48	-	80,89	-	0,72	-	-	3,30	
02.12.16	24,00	-	84,16	71,08	13,08	78,07	46,06	32,01	7,00	7,00	5,00	2,42	11,16	-	-	11,48	-	11,48	-	81,12	-	1,00	-	-	3,57	
03.12.16	24,00	-	83,62	69,63	13,99	81,42	46,61	34,81	7,00	7,00	5,00	2,56	12,36	-	-	12,70	-	12,70	-	80,36	-	0,88	-	-	3,30	
04.12.16	24,00	-	82,73	42,30	0,43	79,94	47,73	32,21	7,00	7,00	5,00	0,62	13,04	-	-	12,30	-	13,29	-	72,26	-	0,79	-	-	2,99	
05.12.16	24,00	-	64,87	43,10	21,77	71,18	37,70	33,48	7,00	7,00	5,00	2,13	12,00	-	-	11,05	-	11,05	-	80,36	-	0,86	-	-	2,82	
06.12.16	24,00	-	38,80	27,24	11,56	80,40	30,05	50,35	7,00	7,00	5,00	1,44	10,74	-	-	10,06	-	10,06	-	81,07	-	0,79	-	-	3,34	
07.12.16	24,00	-	63,46	52,20	11,26	81,42	45,12	36,30	7,00	7,00	5,00	2,02	9,76	-	-	10,19	-	10,19	-	81,65	-	0,81	-	-	3,41	
08.12.16	24,00	-	83,14	71,46	11,68	81,86	48,52	33,34	7,00	7,00	5,00	2,53	9,89	-	-	11,42	-	11,42	-	82,20	-	0,91	-	-	3,62	
09.12.16	24,00	-	82,19	70,09	12,10	82,31	47,99	34,32	7,00	7,00	5,00	2,50	11,09	-	-	13,20	-	13,20	-	83,69	-	1,07	-	-	3,50	
10.12.16	24,00	-	82,91	69,08	13,83	83,89	48,37	35,52	7,00	7,00	5,00	2,55	12,81	-	-	10,87	-	10,87	-	84,72	-	0,90	-	-	3,49	
11.12.16	24,00	-	82,12	70,91	11,21	84,84	48,99	35,85	7,00	7,00	5,00	2,60	10,55	-	-	10,17	-	10,17	-	85,46	-	0,84	-	-	3,48	
12.12.16	24,00	-	81,67	71,25	10,42	85,92	49,63	36,29	7,00	7,00	5,00	2,64	9,86	-	-	10,46	-	10,46	-	85,29	-	0,87	-	-	3,48	
13.12.16	24,00	-	82,33	71,61	10,72	85,61	49,92	35,69	7,00	7,00	5,00	2,61	10,14	-	-	11,15	-	11,15	-	85,25	-	0,88	-	-	3,54	
14.12.16	24,00	-	83,68	72,24	11,44	85,53	50,11	35,42	7,00	7,00	5,00	2,62	10,81	-	-	10,70	-	10,70	-	84,67	-	0,88	-	-	3,44	
15.12.16	24,00	-	83,18	72,20	10,98	84,86	50,17	34,69	7,00	7,00	5,00	2,56	10,37	-	-	11,20	-	11,20	-	84,25	-	0,92	-	-	3,49	
16.12.16	24,00	-	84,04	72,38	11,66	84,51	50,03	34,30	7,00	7,00	5,00	2,57	10,85	-	-	10,81	-	10,81	-	83,76	-	0,88	-	-	3,61	
17.12.16	24,00	-	83,43	68,44	14,99	83,93	49,63	34,30	7,00	7,00	5,00	2,73	10,49	-	-	11,25	-	11,25	-	81,77	-	0,90	-	-	3,48	
18.12.16	24,00	-	83,85	69,40	14,45	82,25	49,30	32,95	7,00	7,00	5,00	2,58	10,96	-	-	11,30	-	11,30	-	80,30	-	0,80	-	-	3,20	
19.12.16	24,00	-	84,58	73,88	10,70	80,77	49,19	31,58	7,00	7,00	5,00	2,40	11,60	-	-	10,30	-	10,30	-	79,36	-	0,92	-	-	3,24	
20.12.16	24,00	-	84,97	72,76	12,21	79,51	48,39	31,12	7,00	7,00	5,00	2,32	11,60	-	-	11,15	-	11,15	-	80,48	-	0,87	-	-	3,31	
21.12.16	24,00	-	84,47	72,01	12,45	80,84	48,96	31,88	7,00	7,00	5,00	2,43	10,86	-	-	11,15	-	11,15	-	79,65	-	0,87	-	-	3,22	
22.12.16	24,00	-	79,87	67,63	12,24	80,41	46,88	33,53	7,00	7,00	5,00	2,35	10,97	-	-	11,28	-	11,28	-	79,65	-	0,87	-	-	3,22	
Среднее	24,00	-	2396,13	2029,03	367,09							70,55	329,22	0,00	0,00	338,35	0,00	338,35	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	
Итого	720,00																									

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: 23.11.16 05:00
 M1(Т): 29759,59
 M2(Т): 24321,48
 M3(Т): 5033,25
 M4(Т): 531,92
 V3(M3): 5139,12
 V4(M3): 946,69
 Q СЦО (Гкал): 1940,13
 Q ГВС (Гкал): _____

Период расчета по факту: с 22.12.16 05:00 по 23.11.16 05:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____ куб.м;
 Период расчета по договору: _____ Гкал;
 Период превышения L2: _____ Гкал;
 Итого по приборам учета: _____ Гкал;
 Итого по приборам учета с учетом корректировок: _____ Гкал;
 Итого по приборам учета с учетом корректировок: _____ куб.м.

0,32 °C = -0,11 Гкал;
 96,60 Гкал;
 338,35 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____
 Отуч:

ИнфраХит Монтаж печать потребителя
 ДЛЮТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

СМТ «ЭнергоСбыт»
 Филиал «ЭнергоСбыт»
 Управляющая компания учета
 Отдел обслуживания КУУТЗ
 ЭнергоСбыт ПРИНЯТ

23.12.2016