Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207781 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	138,47	138,47	0,00	52,11	43,32	8,79	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,22
24.11.16	24,00	-	138,58	138,58	0,00	52,83	43,95	8,88	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,23
25.11.16	24,00	-	138,66	138,66	0,00	54,34	44,89	9,45	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,31
26.11.16	24,00	-	138,70	138,70	0,00	55,52	45,71	9,81	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,37
27.11.16	24,00	-	138,81	138,81	0,00	57,18	46,91	10,27	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,43
28.11.16	24,00	-	138,73	138,73	0,00	58,90	47,68	11,22	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,56
29.11.16	24,00	-	138,70	138,70	0,00	62,06	49,66	12,40	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,72
30.11.16	24,00	-	138,71	138,71	0,00	62,13	49,86	12,27	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,71
01.12.16	24,00	-	138,67	138,67	0,00	62,20	50,15	12,05	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,68
02.12.16	24,00	-	138,61	138,61	0,00	62,01	50,08	11,93	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,66
03.12.16	24,00	-	138,70	138,70	0,00	61,92	49,95	11,97	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,67
04.12.16	24,00	-	139,38	139,38	0,00	62,20	49,90	12,30	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,72
05.12.16	24,00	-	139,04	139,04	0,00	61,48	49,48	12,00	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,67
06.12.16	24,00	-	138,55	138,55	0,00	62,22	49,75	12,47	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,73
07.12.16	24,00	-	137,12	137,12	0,00	61,89	49,44	12,45	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,71
08.12.16	24,00	-	135,67	135,67	0,00	60,39	48,77	11,62	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,58
09.12.16	24,00	-	135,70	135,70	0,00	61,11	49,29	11,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,61
10.12.16	24,00	-	135,79	135,79	0,00	61,36	49,25	12,11	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,65
11.12.16	24,00	-	135,68	135,68	0,00	62,02	49,60	12,42	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,69
12.12.16	24,00	-	135,62	135,62	0,00	63,17	50,21	12,96	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,76
13.12.16	24,00	-	135,44	135,44	0,00	64,11	50,86	13,25	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,80
14.12.16	24,00	-	135,47	135,47	0,00	64,10	51,02	13,08	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,78
15.12.16	24,00	-	135,36	135,36	0,00	63,20	50,39	12,81	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,74
16.12.16	24,00	-	135,37	135,37	0,00	62,29	49,92	12,37	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,68
17.12.16	24,00	-	135,49	135,49	0,00	61,43	49,43	12,00	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,63
18.12.16	24,00	-	135,44	135,44	0,00	61,19	49,31	11,88	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,61
19.12.16	24,00	-	135,67	135,67	0,00	59,95	48,60	11,35	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,55
20.12.16	24,00	-	135,69	135,69	0,00	56,97	46,72	10,25	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,39
21.12.16	24,00	-	135,77	135,77	0,00	56,36	46,21	10,15	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,38
22.12.16	24,00		135,71	135,71	-	57,76	47,18	10,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
Среднее	24,00	-	137,11	137,11	-	60,15	48,58	11,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
Итого	720,00		4113,30	4113,30	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	47,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	51043,64	51032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54	-	-
	22.12.16 05:00	55020,82	55009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	518,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» ДЕК 2016 г.