Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 14 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 5,56 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	93,85	83,76	10,09	72,06	46,78	25,28	7,00	5,00	2,23	8,66	-	-	8,85	-	8,85	-	71,98	-	0,62			2,85
24.11.16	24,00	-	94,52	84,66	9,86	72,12	47,11	25,01	7,00	5,00	2,25	8,07	-	-	8,25	-	8,25	-	72,19	-	0,58			2,83
25.11.16	24,00	-	93,45	83,38	10,07	72,31	46,83	25,48	7,00	5,00	2,25	8,34	-	-	8,54	-	8,54	-	72,53	-	0,60			2,85
26.11.16	24,00	-	93,72	84,47	9,25	74,63	48,13	26,50	7,00	5,00	2,36	7,61	-	-	7,80	-	7,80	-	74,99	-	0,57			2,93
27.11.16	24,00	-	96,12	84,53	11,59	77,75	49,74	28,01	7,00	5,00	2,50	9,93	-	-	10,19	-	10,19	-	78,10	-	0,78			3,27
28.11.16	24,00	-	94,71	86,21	8,50	81,33	51,09	30,24	7,00	5,00	2,74	6,85	-	-	7,05	-	7,05	-	81,90	-	0,56			3,30
29.11.16	24,00	-	94,93	85,65	9,28	84,58	52,28	32,30	7,00	5,00	2,90	7,75	-	-	7,98	-	7,98	-	84,42	-	0,66			3,56
30.11.16	24,00	-	95,26	85,44	9,82	84,65	52,47	32,18	7,00	5,00	2,90	8,13	-	-	8,38	-	8,38	-	84,46	-	0,69			3,59
01.12.16	24,00	-	95,10	86,06	9,04	85,27	53,22	32,05	7,00	5,00	2,90	7,46	-	-	7,69	-	7,69	-	85,07	-	0,64			3,54
02.12.16	24,00	-	94,96	86,38	8,58	85,56	53,58	31,98	7,00	5,00	2,91	6,98	-	-	7,22	-	7,22	-	85,37	-	0,60			3,50
03.12.16	24,00	-	95,37	86,12	9,25	85,60	53,75	31,85	7,00	5,00	2,89	7,57	-	-	7,82	-	7,82	-	85,41	-	0,65			3,54
04.12.16	24,00	-	95,58	84,99	10,59	85,39	52,76	32,63	7,00	5,00	2,91	9,09	-	-	9,37	-	9,37	-	85,25	-	0,78			3,68
05.12.16	24,00	-	96,42	86,82	9,60	84,91	53,21	31,70	7,00	5,00	2,89	8,10	-	-	8,34	-	8,34	-	84,73	-	0,69			3,57
06.12.16	24,00	-	96,43	87,07	9,36	84,95	52,73	32,22	7,00	5,00	2,93	7,93	-	-	8,16	-	8,16	-	84,76	-	0,67			3,60
07.12.16	24,00	-	97,10	87,30	9,80	84,80	52,76	32,04	7,00	5,00	2,94	8,17	-	-	8,41	-	8,41	-	84,69	-	0,69			3,63
08.12.16	24,00	-	97,95	88,41	9,54	85,17	54,04	31,13	7,00	5,00	2,91	7,79	-	-	8,05	-	8,05	-	85,12	-	0,66			3,57
09.12.16	24,00	-	97,45	88,96	8,49	85,59	54,36	31,23	7,00	5,00	2,92	6,88	-	-	7,08	-	7,08	-	85,38	-	0,59			3,51
10.12.16	24,00	-	97,29	87,96	9,33	85,99	53,87	32,12	7,00	5,00	2,97	7,79	-	-	8,04	-	8,04	-	85,95	-	0,67			3,64
11.12.16	24,00	-	97,26	88,01	9,25	87,97	54,85	33,12	7,00	5,00	3,06	7,78	-	-	8,03	-	8,03	-	87,80	-	0,68			3,74
12.12.16	24,00	-	97,68	88,84	8,84	89,41	55,21	34,20	7,00	5,00	3,19	7,26	-	-	7,51	-	7,51	-	89,51	-	0,65			3,84
13.12.16	24,00	-	98,71	90,08	8,63	90,74	56,08	34,66	7,00	5,00	3,28	6,97	-	-	7,21	-	7,21	-	90,36	-	0,63			3,91
14.12.16	24,00	-	98,99	90,55	8,44	91,83	57,15	34,68	7,00	5,00	3,32	6,68	-	-	6,93	-	6,93	-	91,47	-	0,61			3,93
15.12.16	24,00	-	99,05	90,33	8,72	90,73	56,52	34,21	7,00	5,00	3,27	6,90	-	-	7,16	-	7,16	-	90,10	-	0,62			3,89
16.12.16	24,00	-	99,89	90,55	9,34	88,18	55,53	32,65	7,00	5,00	3,11	7,65	-	-	7,88	-	7,88	-	88,01	-	0,68			3,79
17.12.16	24,00	-	99,68	90,66	9,02	87,00	55,10	31,90	7,00	5,00	3,04	7,41	-	-	7,67	-	7,67	-	86,30	-	0,64			3,68
18.12.16	24,00	-	99,98	89,79	10,19	85,63	54,40	31,23	7,00	5,00	2,95	8,59	-	-	8,85	-	8,85	-	85,54	-	0,74			3,68
19.12.16	24,00	-	63,14	60,54	2,60	78,38	52,59	25,79	7,00	5,00	1,16	10,60	-	-	10,75	-	10,75	-	57,49	-	0,61			1,77
20.12.16	24,00	-	88,10	79,29	8,81	78,47	48,33	30,14	7,00	5,00	2,46	7,86	-	-	8,07	-	8,07	-	79,19	-	0,62			3,08
21.12.16	24,00	-	88,24	79,59	8,65	79,76	49,65	30,11	7,00	5,00	2,50	7,35	-	-	7,57	-	7,57	-	79,86	-	0,59			3,09
22.12.16	24,00	-	45,44	46,36	-0,92	77,55	53,29	24,26	7,00	5,00	0,55	9,57	-	-	9,68	-	9,68	-	53,95	-	0,52			1,07
Среднее	24,00	-	93,21	84,43	8,79	83,28	52,58	30,70	7,00	5,00	2,71	7,92	-	-	8,15	-	8,15	-	81,73	-	0,64	-	-	3,35
Итого	720,00		2796,37	2532,76	263,61						81,17	237,72	0,00	0,00	244,53	0,00	244,53	0,00			19,27	0,00	0,00	100,44

авар т/с

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	28732,13	24503,35	2502,64	-	2564,22	-	658,13	-	-
	23.12.16 05:00	31519,08	27027,63	2740,58	-	2808,97	-	758,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,07 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,36** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **244,53** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016

печать энергосбыта

«____» _____ г.

Отрегулировать температуру t2