Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,31
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	167,98	153,84	14,14	72,15	61,75	10,40	7,00	5,00	1,86	10,65	-	-	10,90	-	10,90	-	72,21	-	0,77			2,62
24.11.16	24,00	-	168,45	155,11	13,34	72,21	61,88	10,33	7,00	5,00	1,86	9,87	-	-	10,11	-	10,11	-	72,38	-	0,71			2,57
25.11.16	24,00	-	165,58	152,63	12,95	72,42	61,95	10,47	7,00	5,00	1,84	9,59	-	-	9,82	-	9,82	-	72,93	-	0,70			2,54
26.11.16	24,00	-	166,69	154,23	12,46	74,76	63,80	10,96	7,00	5,00	1,95	9,06	-	-	9,30	-	9,30	-	75,37	-	0,68			2,63
27.11.16	24,00	-	169,58	154,47	15,11	77,86	66,31	11,55	7,00	5,00	2,06	11,65	-	-	11,97	-	11,97	-	78,45	-	0,91			2,97
28.11.16	24,00	-	171,04	156,46	14,58	81,46	68,96	12,50	7,00	5,00	2,24	11,15	-	-	11,45	-	11,45	-	82,02	-	0,92			3,16
29.11.16	24,00	-	170,80	158,70	12,10	84,72	71,54	13,18	7,00	5,00	2,39	8,65	-	-	8,93	-	8,93	-	84,82	-	0,74			3,13
30.11.16	24,00	-	170,99	159,10	11,89	84,78	71,66	13,12	7,00	5,00	2,38	8,63	-	-	8,87	-	8,87	-	84,83	-	0,73			3,11
01.12.16	24,00	-	171,27	159,67	11,60	85,41	72,34	13,07	7,00	5,00	2,39	8,11	-	-	8,34	-	8,34	-	85,51	-	0,70			3,09
02.12.16	24,00	-	171,99	159,82	12,17	85,71	72,64	13,07	7,00	5,00	2,40	8,71	-	-	8,98	-	8,98	-	85,80	-	0,75			3,15
03.12.16	24,00	-	172,35	160,49	11,86	85,76	72,72	13,04	7,00	5,00	2,40	8,45	-	-	8,72	-	8,72	-	85,83	-	0,73			3,12
04.12.16	24,00	-	171,61	158,90	12,71	85,51	72,28	13,23	7,00	5,00	2,41	9,22	-	-	9,53	-	9,53	-	85,55	-	0,79			3,20
05.12.16	24,00	-	141,01	130,31	10,70	85,00	66,81	18,19	7,00	5,00	2,60	8,12	-	-	8,38	-	8,38	-	84,91	-	0,69			3,29
06.12.16	24,00	-	91,65	81,28	10,37	84,97	52,02	32,95	7,00	5,00	2,80	9,04	-	-	9,34	-	9,34	-	84,82	-	0,77			3,57
07.12.16	24,00	-	91,55	81,66	9,89	84,82	52,02	32,80	7,00	5,00	2,79	8,60	-	-	8,88	-	8,88	-	84,63	-	0,73			3,52
08.12.16	24,00	-	92,10	82,17	9,93	85,22	53,36	31,86	7,00	5,00	2,75	8,43	-	-	8,71	-	8,71	-	85,11	-	0,72			3,47
09.12.16	24,00	-	93,03	82,17	10,86	85,62	53,95	31,67	7,00	5,00	2,73	9,46	-	-	9,77	-	9,77	-	85,45	-	0,81			3,54
10.12.16	24,00	-	91,43	81,73	9,70	85,98	53,91	32,07	7,00	5,00	2,75	8,26	-	-	8,52	-	8,52	-	85,75	-	0,71			3,46
11.12.16	24,00	-	92,60	81,58	11,02	87,98	54,65	33,33	7,00	5,00	2,85	9,62	-	-	9,94	-	9,94	-	87,94	-	0,85			3,69
12.12.16	24,00	-	92,43	82,37	10,06	89,42	55,23	34,19	7,00	5,00	2,95	8,61	-	-	8,91	-	8,91	-	89,62	-	0,78			3,72
13.12.16	24,00	-	92,94	83,30	9,64	90,72	55,95	34,77	7,00	5,00	3,02	8,36	-	-	8,65	-	8,65	-	90,43	-	0,76			3,78
14.12.16	24,00	-	93,57	83,62	9,95	91,83	56,56	35,27	7,00	5,00	3,07	8,76	-	-	9,08	-	9,08	-	91,62	-	0,80			3,87
15.12.16	24,00	-	93,62	83,31	10,31	90,72	56,24	34,48	7,00	5,00	3,00	8,99	-	-	9,30	-	9,30	-	90,10	-	0,81			3,81
16.12.16	24,00	-	93,13	83,83	9,30	88,20	55,33	32,87	7,00	5,00	2,88	7,96	-	-	8,25	-	8,25	-	88,01	-	0,70			3,58
17.12.16	24,00	-	93,41	83,81	9,60	86,96	54,85	32,11	7,00	5,00	2,82	8,37	-	-	8,64	-	8,64	-	86,09	-	0,72			3,53
18.12.16	24,00	-	95,26	83,14	12,12	85,67	54,33	31,34	7,00	5,00	2,73	10,71	-	-	11,05	-	11,05	-	85,63	-	0,92			3,65
19.12.16	24,00	-	60,76	55,76	5,00	76,63	52,03	24,60	7,00	5,00	1,17	11,82	-	-	11,97	-	11,97	-	50,62	-	0,59			1,76
20.12.16	24,00	-	86,38	77,19	9,19	78,59	49,01	29,58	7,00	5,00	2,33	8,51	-	-	8,72	-	8,72	-	79,31	-	0,68			3,01
21.12.16	24,00	-	86,38	76,24	10,14	79,83	50,09	29,74	7,00	5,00	2,38	8,79	-	-	9,04	-	9,04	-	79,85	-	0,70			3,08
22.12.16	24,00	-	46,96	42,83	4,13	74,44	53,22	21,22	7,00	5,00	0,60	13,13	-	-	13,28	-	13,28	-	47,42	-	0,62			1,23
Среднее	24,00	-	122,22	111,32	10,89	83,18	59,91	23,27	7,00	5,00	2,41	9,31	-	-	9,58	-	9,58	-	81,43	-	0,75	-	-	3,16
Итого	720,00		3666,54	3339,72	326,82						72,39	279,28	0,00	0,00	287,35	0,00	287,35	0,00			22,46	0,00	0,00	94,85

Гавар. ТС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	64661,55	59750,86	4719,23	-	4821,17	-	860,06	-	-
	23.12.16 05:00	68302,62	63066,50	4998,49	-	5108,49	-	954,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **287,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 23 ДЕК 2016 г.