Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	69,98	62,98	7,00	72,27	45,18	27,09	7,00	5,00	1,73	6,67	-	-	6,83	-	6,83	-	71,95	-	0,48			2,21
24.11.16	24,00	-	71,30	63,30	8,00	72,33	45,37	26,96	7,00	5,00	1,74	7,61	-	-	7,76	-	7,76	-	72,04	-	0,55			2,29
25.11.16	24,00	-	69,31	62,57	6,74	72,53	45,28	27,25	7,00	5,00	1,74	6,24	-	-	6,42	-	6,42	-	72,53	-	0,45			2,19
26.11.16	24,00	-	71,62	62,96	8,66	74,91	46,30	28,61	7,00	5,00	1,84	8,14	-	-	8,36	-	8,36	-	75,23	-	0,61			2,45
27.11.16	24,00	-	72,99	63,50	9,49	77,98	48,22	29,76	7,00	5,00	1,94	8,86	-	-	9,09	-	9,09	-	77,93	-	0,69			2,63
28.11.16	24,00	-	71,85	64,02	7,83	81,57	48,94	32,63	7,00	5,00	2,14	7,21	-	-	7,44	-	7,44	-	81,56	-	0,59			2,73
29.11.16	24,00	-	71,99	63,60	8,39	84,82	49,92	34,90	7,00	5,00	2,30	7,52	-	-	7,74	-	7,74	-	84,41	-	0,64			2,94
30.11.16	24,00	-	70,78	63,51	7,27	84,88	50,28	34,60	7,00	5,00	2,27	6,42	-	-	6,63	-	6,63	-	84,42	-	0,54			2,82
01.12.16	24,00	-	71,35	63,58	7,77	85,52	50,86	34,66	7,00	5,00	2,28	6,90	-	-	7,09	-	7,09	-	85,12	-	0,59			2,87
02.12.16	24,00	-	69,99	63,77	6,22	85,81	51,00	34,81	7,00	5,00	2,30	5,35	-	-	5,52	-	5,52	-	85,25	-	0,46			2,76
03.12.16	24,00	-	71,02	63,69	7,33	85,85	51,21	34,64	7,00	5,00	2,28	6,52	-	-	6,73	-	6,73	-	85,35	-	0,56			2,84
04.12.16	24,00	-	71,77	63,10	8,67	85,62	50,10	35,52	7,00	5,00	2,33	7,78	-	-	8,01	-	8,01	-	85,21	-	0,66			2,99
05.12.16	24,00	-	71,75	64,26	7,49	85,14	50,78	34,36	7,00	5,00	2,29	6,56	-	-	6,77	-	6,77	-	84,61	-	0,56			2,85
06.12.16	24,00	-	72,19	64,42	7,77	85,17	50,38	34,79	7,00	5,00	2,33	6,78	-	-	6,97	-	6,97	-	84,72	-	0,58			2,91
07.12.16	24,00	-	72,67	64,57	8,10	85,02	50,10	34,92	7,00	5,00	2,35	7,05	-	-	7,28	-	7,28	-	84,60	-	0,60			2,95
08.12.16	24,00	-	73,43	65,18	8,25	85,41	51,42	33,99	7,00	5,00	2,30	7,28	-	-	7,50	-	7,50	-	85,05	-	0,62			2,92
09.12.16	24,00	-	73,05	65,22	7,83	85,83	52,29	33,54	7,00	5,00	2,29	6,71	-	-	6,91	-	6,91	-	85,37	-	0,57			2,86
10.12.16	24,00	-	72,39	64,82	7,57	86,23	51,80	34,43	7,00	5,00	2,32	6,60	-	-	6,81	-	6,81	-	85,98	-	0,57			2,89
11.12.16	24,00	-	73,18	64,76	8,42	88,21	52,57	35,64	7,00	5,00	2,40	7,41	-	-	7,64	-	7,64	-	87,84	-	0,65			3,06
12.12.16	24,00	-	72,68	65,36	7,32	89,64	52,88	36,76	7,00	5,00	2,50	6,26	-	-	6,48	-	6,48	-	89,36	-	0,56			3,06
13.12.16	24,00	-	73,85	65,95	7,90	90,97	53,67	37,30	7,00	5,00	2,57	6,80	-	-	7,03	-	7,03	-	90,44	-	0,61			3,19
14.12.16	24,00	-	73,10	66,42	6,68	92,08	54,42	37,66	7,00	5,00	2,60	5,72	-	-	5,93	-	5,93	-	91,55	-	0,52			3,12
15.12.16	24,00	-	72,88	66,21	6,67	90,95	54,20	36,75	7,00	5,00	2,52	5,85	-	-	6,05	-	6,05	-	89,89	-	0,53			3,05
16.12.16	24,00	-	73,41	66,39	7,02	88,40	53,58	34,82	7,00	5,00	2,39	6,24	-	-	6,45	-	6,45	-	87,87	-	0,55			2,94
17.12.16	24,00	-	73,50	66,40	7,10	87,21	53,62	33,59	7,00	5,00	2,31	6,31	-	-	6,51	-	6,51	-	86,25	-	0,54			2,85
18.12.16	24,00	-	74,15	66,07	8,08	85,85	52,90	32,95	7,00	5,00	2,25	7,35	-	-	7,59	-	7,59	-	85,48	-	0,63			2,88
19.12.16	24,00	-	47,45	43,50	3,95	78,09	50,81	27,28	7,00	5,00	1,01	8,59	-	-	8,73	-	8,73	-	57,21	-	0,49			1,50
20.12.16	24,00	-	69,37	62,34	7,03	78,70	47,92	30,78	7,00	5,00	1,90	7,20	-	-	7,38	-	7,38	-	79,06	-	0,57			2,47
21.12.16	24,00	-	68,61	62,16	6,45	80,01	49,04	30,97	7,00	5,00	1,91	6,65	-	-	6,82	-	6,82	-	79,76	-	0,53			2,44
22.12.16	24,00	-	37,19	34,58	2,61	75,64	52,20	23,44	7,00	5,00	0,54	9,25	-	-	9,37	-	9,37	-	52,31	-	0,48			1,02
											2,12	6,99	-	-	7,19	-	7,19	-	81,61	-	0,57	-	-	2,69
Среднее	24,00	-	69,96	62,64	7,32	83,42	50,57	32,85	7,00	5,00	63,68	209,83	0,00	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00			16,97	0,00	0,00	80,66
Итого	720,00		2098,80	1879,19	219,61																			

авар
ПК

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	21181,95	18984,37	2216,35	-	2260,92	-	462,55	-	-
	23.12.16 05:00	23277,14	20859,86	2427,12	-	2477,70	-	543,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **215,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ СЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта