Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 50,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	91,55	85,75	5,80	72,45	47,56	24,89	7,00	5,00	2,06	6,85	-	-	7,01	-	7,01	-	72,03	-	0,49			2,56
24.11.16	24,00	-	91,96	86,38	5,58	72,49	47,89	24,60	7,00	5,00	2,06	6,61	-	-	6,77	-	6,77	-	72,31	-	0,48			2,53
25.11.16	24,00	-	91,04	85,29	5,75	72,72	47,60	25,12	7,00	5,00	2,08	6,69	-	-	6,85	-	6,85	-	72,57	-	0,49			2,56
26.11.16	24,00	-	92,51	86,04	6,47	75,10	48,78	26,32	7,00	5,00	2,20	7,41	-	-	7,60	-	7,60	-	75,46	-	0,56			2,75
27.11.16	24,00	-	93,99	86,64	7,35	78,18	50,59	27,59	7,00	5,00	2,33	8,20	-	-	8,41	-	8,41	-	78,17	-	0,64			2,97
28.11.16	24,00	-	93,08	87,15	5,93	81,80	51,52	30,28	7,00	5,00	2,58	6,68	-	-	6,89	-	6,89	-	81,89	-	0,54			3,13
29.11.16	24,00	-	92,60	86,78	5,82	85,04	52,92	32,12	7,00	5,00	2,73	6,56	-	-	6,77	-	6,77	-	84,53	-	0,56			3,29
30.11.16	24,00	-	92,72	86,55	6,17	85,11	53,09	32,02	7,00	5,00	2,71	6,97	-	-	7,19	-	7,19	-	84,66	-	0,59			3,30
01.12.16	24,00	-	92,07	86,73	5,34	85,73	53,86	31,87	7,00	5,00	2,70	6,15	-	-	6,35	-	6,35	-	85,24	-	0,53			3,23
02.12.16	24,00	-	92,48	86,83	5,65	86,03	54,04	31,99	7,00	5,00	2,71	6,57	-	-	6,78	-	6,78	-	85,54	-	0,57			3,27
03.12.16	24,00	-	92,43	86,75	5,68	86,07	54,12	31,95	7,00	5,00	2,70	6,61	-	-	6,80	-	6,80	-	85,56	-	0,57			3,27
04.12.16	24,00	-	92,70	85,91	6,79	85,85	53,28	32,57	7,00	5,00	2,74	7,61	-	-	7,85	-	7,85	-	85,43	-	0,65			3,39
05.12.16	24,00	-	93,17	87,18	5,99	85,36	53,87	31,49	7,00	5,00	2,68	6,83	-	-	7,06	-	7,06	-	84,77	-	0,58			3,26
06.12.16	24,00	-	93,17	87,24	5,93	85,40	53,30	32,10	7,00	5,00	2,74	6,77	-	-	6,98	-	6,98	-	84,89	-	0,58			3,31
07.12.16	24,00	-	93,43	87,60	5,83	85,24	53,26	31,98	7,00	5,00	2,74	6,67	-	-	6,88	-	6,88	-	84,78	-	0,57			3,30
08.12.16	24,00	-	93,49	88,57	4,92	85,58	54,25	31,33	7,00	5,00	2,69	5,95	-	-	6,15	-	6,15	-	85,01	-	0,51			3,20
09.12.16	24,00	-	94,20	88,64	5,56	86,02	54,57	31,45	7,00	5,00	2,71	6,54	-	-	6,75	-	6,75	-	85,50	-	0,56			3,27
10.12.16	24,00	-	93,74	87,99	5,75	86,46	54,24	32,22	7,00	5,00	2,76	6,76	-	-	6,97	-	6,97	-	86,22	-	0,58			3,34
11.12.16	24,00	-	94,51	88,04	6,47	88,43	54,95	33,48	7,00	5,00	2,85	7,63	-	-	7,87	-	7,87	-	88,03	-	0,67			3,53
12.12.16	24,00	-	94,42	88,65	5,77	89,89	55,37	34,52	7,00	5,00	2,98	6,84	-	-	7,08	-	7,08	-	89,52	-	0,61			3,59
13.12.16	24,00	-	93,70	89,51	4,19	91,22	56,16	35,06	7,00	5,00	3,06	5,20	-	-	5,38	-	5,38	-	90,44	-	0,47			3,53
14.12.16	24,00	-	95,03	89,66	5,37	92,31	57,06	35,25	7,00	5,00	3,09	6,31	-	-	6,54	-	6,54	-	91,67	-	0,58			3,67
15.12.16	24,00	-	94,52	89,37	5,15	91,19	56,48	34,71	7,00	5,00	3,04	6,02	-	-	6,24	-	6,24	-	90,27	-	0,54			3,58
16.12.16	24,00	-	94,90	89,73	5,17	88,63	55,68	32,95	7,00	5,00	2,87	6,21	-	-	6,41	-	6,41	-	88,07	-	0,55			3,42
17.12.16	24,00	-	95,45	89,64	5,81	87,42	55,39	32,03	7,00	5,00	2,80	6,80	-	-	7,00	-	7,00	-	86,35	-	0,59			3,39
18.12.16	24,00	-	95,75	89,29	6,46	86,06	54,87	31,19	7,00	5,00	2,71	7,38	-	-	7,59	-	7,59	-	85,67	-	0,64			3,35
19.12.16	24,00	-	66,88	67,39	-0,51	76,95	53,93	23,02	7,00	5,00	1,09	6,19	-	-	6,33	-	6,33	-	69,06	-	0,43			1,52
20.12.16	24,00	-	89,40	83,69	5,71	78,99	50,04	28,95	7,00	5,00	2,39	6,14	-	-	6,32	-	6,32	-	78,74	-	0,49			2,88
21.12.16	24,00	-	89,88	83,36	6,52	80,22	51,10	29,12	7,00	5,00	2,41	6,86	-	-	7,07	-	7,07	-	79,94	-	0,55			2,96
22.12.16	24,00	-	54,53	56,79	-2,26	76,15	57,09	19,06	7,00	5,00	0,42	7,15	-	-	7,30	-	7,30	-	71,38	-	0,51			0,93
Среднее	24,00	-	90,98	85,64	5,34	83,60	53,23	30,37	7,00	5,00	2,52	6,71	-	-	6,91	-	6,91	-	82,79	-	0,56	-	-	3,07
Итого	720,00		2729,30	2569,14	160,16						75,59	201,16	0,00	0,00	207,19	0,00	207,19	0,00			16,65	0,00	0,00	92,25

Гавар Т/С

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 Q= -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **207,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«___» _____ г.

печать энергосбыта