Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 54,6 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	68,68	58,53	10,15	71,91	40,15	31,76	7,00	5,00	1,97	8,69	-	-	8,89	-	8,89	-	71,72	-	0,62			2,59
24.11.16	24,00	-	69,98	58,84	11,14	71,99	40,46	31,53	7,00	5,00	1,96	9,66	-	-	9,89	-	9,89	-	72,01	-	0,70			2,66
25.11.16	24,00	-	68,72	58,20	10,52	72,22	40,21	32,01	7,00	5,00	1,96	9,16	-	-	9,37	-	9,37	-	72,49	-	0,66			2,62
26.11.16	24,00	-	68,68	58,82	9,86	74,51	41,17	33,34	7,00	5,00	2,06	8,55	-	-	8,75	-	8,75	-	74,58	-	0,64			2,69
27.11.16	24,00	-	69,33	59,31	10,02	77,62	42,65	34,97	7,00	5,00	2,17	8,76	-	-	8,97	-	8,97	-	77,76	-	0,68			2,85
28.11.16	24,00	-	69,74	59,67	10,07	81,22	43,33	37,89	7,00	5,00	2,36	8,77	-	-	9,05	-	9,05	-	81,64	-	0,72			3,08
29.11.16	24,00	-	69,09	59,48	9,61	84,40	44,04	40,36	7,00	5,00	2,51	8,37	-	-	8,64	-	8,64	-	84,19	-	0,71			3,21
30.11.16	24,00	-	68,94	59,29	9,65	84,47	44,04	40,43	7,00	5,00	2,50	8,42	-	-	8,67	-	8,67	-	84,23	-	0,71			3,21
01.12.16	24,00	-	68,35	59,41	8,94	85,08	44,76	40,32	7,00	5,00	2,50	7,77	-	-	8,01	-	8,01	-	84,80	-	0,66			3,16
02.12.16	24,00	-	68,06	59,46	8,60	85,38	45,02	40,36	7,00	5,00	2,50	7,43	-	-	7,67	-	7,67	-	85,10	-	0,63			3,14
03.12.16	24,00	-	67,81	59,42	8,39	85,42	45,05	40,37	7,00	5,00	2,50	7,25	-	-	7,47	-	7,47	-	85,09	-	0,62			3,12
04.12.16	24,00	-	69,47	58,76	10,71	85,20	44,23	40,97	7,00	5,00	2,51	9,53	-	-	9,83	-	9,83	-	84,98	-	0,81			3,33
05.12.16	24,00	-	68,13	59,80	8,33	84,73	44,67	40,06	7,00	5,00	2,50	7,17	-	-	7,42	-	7,42	-	84,42	-	0,60			3,11
06.12.16	24,00	-	67,09	57,22	9,87	84,77	44,24	40,53	7,00	5,00	2,39	9,03	-	-	9,32	-	9,32	-	84,58	-	0,77			3,16
07.12.16	24,00	-	69,14	60,01	9,13	84,60	44,23	40,37	7,00	5,00	2,52	8,01	-	-	8,27	-	8,27	-	84,32	-	0,67			3,20
08.12.16	24,00	-	70,33	60,43	9,90	85,00	45,26	39,74	7,00	5,00	2,51	8,72	-	-	8,99	-	8,99	-	84,84	-	0,74			3,25
09.12.16	24,00	-	69,51	60,54	8,97	85,41	45,76	39,65	7,00	5,00	2,51	7,72	-	-	7,96	-	7,96	-	85,12	-	0,66			3,17
10.12.16	24,00	-	68,72	60,18	8,54	85,82	45,36	40,46	7,00	5,00	2,54	7,34	-	-	7,57	-	7,57	-	85,61	-	0,63			3,17
11.12.16	24,00	-	70,21	60,06	10,15	87,79	45,90	41,89	7,00	5,00	2,62	8,96	-	-	9,26	-	9,26	-	87,63	-	0,79			3,41
12.12.16	24,00	-	70,02	60,48	9,54	89,22	46,20	43,02	7,00	5,00	2,71	8,34	-	-	8,62	-	8,62	-	89,17	-	0,74			3,46
13.12.16	24,00	-	69,90	61,03	8,87	90,53	46,72	43,81	7,00	5,00	2,80	7,62	-	-	7,87	-	7,87	-	90,16	-	0,69			3,48
14.12.16	24,00	-	70,24	61,27	8,97	91,63	47,53	44,10	7,00	5,00	2,82	7,75	-	-	8,01	-	8,01	-	91,34	-	0,71			3,53
15.12.16	24,00	-	70,33	61,03	9,30	90,50	47,16	43,34	7,00	5,00	2,77	8,05	-	-	8,34	-	8,34	-	90,03	-	0,73			3,49
16.12.16	24,00	-	70,92	61,20	9,72	87,98	46,72	41,26	7,00	5,00	2,64	8,45	-	-	8,71	-	8,71	-	87,69	-	0,74			3,39
17.12.16	24,00	-	66,13	58,83	7,30	86,83	46,70	40,13	7,00	5,00	2,44	6,47	-	-	6,67	-	6,67	-	86,00	-	0,56			3,00
18.12.16	24,00	-	71,46	60,93	10,53	85,45	46,18	39,27	7,00	5,00	2,50	9,26	-	-	9,56	-	9,56	-	85,27	-	0,79			3,29
19.12.16	24,00	-	42,81	38,53	4,28	78,08	45,90	32,18	7,00	5,00	0,86	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	58,27	-	0,71			1,58
20.12.16	24,00	-	61,34	53,25	8,09	78,22	42,26	35,96	7,00	5,00	1,91	8,18	-	-	8,39	-	8,39	-	78,90	-	0,65			2,55
21.12.16	24,00	-	66,18	57,72	8,46	79,63	43,27	36,36	7,00	5,00	2,17	7,60	-	-	7,80	-	7,80	-	79,52	-	0,60			2,77
22.12.16	24,00		35,04	34,07	0,97	75,61	48,47	27,14	7,00	5,00	0,43	10,20	-	-	10,34	-	10,34	-	57,10	-	0,58			1,01
Среднее	24,00	-	66,81	57,86	8,95	83,04	44,59	38,45	7,00	5,00	2,31	8,45	-	-	8,69	-	8,69	-	81,62	-	0,68	-	-	2,99
Итого	720,00		2004,35	1735,77	268,58						69,16	253,49	0,00	0,00	260,80	0,00	260,80	0,00			20,51	0,00	0,00	89,67

авар ГС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.11.16 06:00	8473,71	7530,36	1122,74	-	1148,46	-	166,60	-	-
	23.12.16 05:00	10539,88	9319,51	1384,22	-	1417,45	-	258,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **260,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ГЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 23 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта