Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9336.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Фарфоровская 28
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208240
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	93,80	86,91	6,89	72,19	43,94	28,25	7,00	5,00	2,41	7,57	-	-	7,76	-	7,76	-	72,12	-	0,55			2,95
24.11.16	24,00	-	95,21	87,34	7,87	72,26	44,27	27,99	7,00	5,00	2,39	8,69	-	-	8,89	-	8,89	-	72,34	-	0,63			3,02
25.11.16	24,00	-	95,47	86,30	9,17	72,50	43,91	28,59	7,00	5,00	2,40	10,10	-	-	10,34	-	10,34	-	72,90	-	0,74			3,13
26.11.16	24,00	-	96,38	86,98	9,40	74,82	44,93	29,89	7,00	5,00	2,54	10,24	-	-	10,49	-	10,49	-	75,14	-	0,77			3,31
27.11.16	24,00	-	96,76	87,65	9,11	77,90	46,57	31,33	7,00	5,00	2,68	9,92	-	-	10,17	-	10,17	-	78,13	-	0,78			3,46
28.11.16	24,00	-	96,49	88,09	8,40	81,53	47,57	33,96	7,00	5,00	2,93	9,20	-	-	9,46	-	9,46	-	81,85	-	0,75			3,68
29.11.16	24,00	-	95,40	87,74	7,66	84,76	48,78	35,98	7,00	5,00	3,10	8,46	-	-	8,71	-	8,71	-	84,69	-	0,72			3,81
30.11.16	24,00	-	95,61	87,48	8,13	84,83	48,81	36,02	7,00	5,00	3,09	8,89	-	-	9,15	-	9,15	-	84,78	-	0,75			3,84
01.12.16	24,00	-	95,31	87,52	7,79	85,46	49,45	36,01	7,00	5,00	3,09	8,55	-	-	8,81	-	8,81	-	85,43	-	0,73			3,82
02.12.16	24,00	-	94,77	87,60	7,17	85,76	49,75	36,01	7,00	5,00	3,09	8,02	-	-	8,26	-	8,26	-	85,65	-	0,69			3,78
03.12.16	24,00	-	94,35	87,54	6,81	85,79	49,78	36,01	7,00	5,00	3,09	7,61	-	-	7,85	-	7,85	-	85,67	-	0,65			3,74
04.12.16	24,00	-	96,97	86,74	10,23	85,58	49,06	36,52	7,00	5,00	3,11	10,95	-	-	11,30	-	11,30	-	85,55	-	0,94			4,05
05.12.16	24,00	-	95,52	87,80	7,72	85,06	49,26	35,80	7,00	5,00	3,08	8,56	-	-	8,81	-	8,81	-	84,92	-	0,73			3,80
06.12.16	24,00	-	95,97	87,68	8,29	85,12	48,98	36,14	7,00	5,00	3,11	9,07	-	-	9,34	-	9,34	-	85,08	-	0,77			3,88
07.12.16	24,00	-	96,63	87,99	8,64	84,97	48,86	36,11	7,00	5,00	3,11	9,45	-	-	9,73	-	9,73	-	84,94	-	0,81			3,92
08.12.16	24,00	-	96,64	88,71	7,93	85,35	49,88	35,47	7,00	5,00	3,08	8,78	-	-	9,04	-	9,04	-	85,36	-	0,75			3,83
09.12.16	24,00	-	96,33	88,85	7,48	85,76	50,30	35,46	7,00	5,00	3,09	8,24	-	-	8,52	-	8,52	-	85,65	-	0,71			3,80
10.12.16	24,00	-	96,70	88,22	8,48	86,18	50,05	36,13	7,00	5,00	3,12	9,28	-	-	9,57	-	9,57	-	86,10	-	0,80			3,92
11.12.16	24,00	-	97,01	88,08	8,93	88,17	50,75	37,42	7,00	5,00	3,24	9,61	-	-	9,95	-	9,95	-	88,24	-	0,85			4,09
12.12.16	24,00	-	96,84	88,55	8,29	89,62	51,22	38,40	7,00	5,00	3,35	8,90	-	-	9,21	-	9,21	-	89,82	-	0,80			4,15
13.12.16	24,00	-	96,84	89,27	7,57	90,94	51,78	39,16	7,00	5,00	3,45	8,17	-	-	8,48	-	8,48	-	90,77	-	0,74			4,19
14.12.16	24,00	-	97,27	89,56	7,71	92,03	52,40	39,63	7,00	5,00	3,50	8,33	-	-	8,63	-	8,63	-	91,93	-	0,77			4,27
15.12.16	24,00	-	96,50	89,22	7,28	90,89	51,95	38,94	7,00	5,00	3,43	7,80	-	-	8,11	-	8,11	-	90,50	-	0,71			4,14
16.12.16	24,00	-	97,96	89,45	8,51	88,37	51,23	37,14	7,00	5,00	3,27	9,13	-	-	9,44	-	9,44	-	88,31	-	0,81			4,08
17.12.16	24,00	-	96,89	89,56	7,33	87,15	50,94	36,21	7,00	5,00	3,19	7,99	-	-	8,24	-	8,24	-	86,68	-	0,70			3,89
18.12.16	24,00	-	99,23	89,24	9,99	85,80	50,27	35,53	7,00	5,00	3,12	10,72	-	-	11,08	-	11,08	-	85,76	-	0,92			4,03
19.12.16	24,00	-	62,36	61,87	0,49	77,91	49,28	28,63	7,00	5,00	1,14	11,23	-	-	11,43	-	11,43	-	60,19	-	0,68			1,82
20.12.16	24,00	-	92,03	83,94	8,09	78,79	45,95	32,84	7,00	5,00	2,70	8,80	-	-	9,04	-	9,04	-	79,42	-	0,70			3,40
21.12.16	24,00	-	90,83	83,69	7,14	79,96	46,89	33,07	7,00	5,00	2,75	7,40	-	-	7,61	-	7,61	-	79,98	-	0,59			3,34
22.12.16	24,00	-	48,86	49,29	-0,43	75,79	51,98	23,81	7,00	5,00	0,54	10,66	-	-	10,82	-	10,82	-	57,66	-	0,62			1,15
Среднее	24,00	-	93,23	85,63	7,60	83,37	48,96	34,42	7,00	5,00	2,87	9,01	-	-	9,27	-	9,27	-	82,19	-	0,74	-	-	3,61
Итого	720,00		2796,93	2568,86	228,07						86,15	270,32	0,00	0,00	278,24	0,00	278,24	0,00			22,12	0,00	0,00	108,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	26679,34	24104,77	4055,37	-	4171,49	-	558,64		-
	23.12.16 05:00	29467,17	26664,97	4326,13	-	4450,18	-	666,62		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **278,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016
«____» _____ г.