Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318865-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: TCPB-026M № 1318865 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Тхв, гр.С= 0,31

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.11.16 | 24,00 | - | 70,08 | 68,66 | 1,42 | 71,73 | 44,03 | 27,70 | 5,11 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,01 |
| 24.11.16 | 24,00 | - | 70,90 | 69,24 | 1,66 | 71,17 | 43,63 | 27,54 | 5,17 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,03 |
| 25.11.16 | 24,00 | | 70,49 | 68,95 | 1,54 | 71,45 | 43,83 | 27,62 | 5,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 |
| 26.11.16 | 24,00 | - | 70,27 | 68,43 | 1,84 | 71,32 | 43,53 | 27,79 | 5,14 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,04 |
| 27.11.16 | 24,00 | - | 70,68 | 68,98 | 1,70 | 73,55 | 44,65 | 28,90 | 5,16 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,12 |
| 28.11.16 | 24,00 | - | 71,35 | 69,80 | 1,54 | 76,60 | 46,28 | 30,32 | 5,20 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,24 |
| 29.11.16 | 24,00 | - | 71,71 | 70,19 | 1,53 | 80,13 | 47,27 | 32,86 | 5,22 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,43 |
| 30.11.16 | 24,00 | - | 72,76 | 71,59 | 1,17 | 83,46 | 48,65 | 34,81 | 5,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 01.12.16 | 24,00 | - | 72,18 | 71,15 | 1,03 | 83,52 | 48,54 | 34,98 | 5,27 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,58 |
| 02.12.16 | 24,00 | - | 72,84 | 71,58 | 1,26 | 84,05 | 49,32 | 34,73 | 5,26 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 03.12.16 | 24,00 | - | 72,99 | 71,70 | 1,29 | 84,36 | 49,69 | 34,67 | 5,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 04.12.16 | 24,00 | - | 72,72 | 71,45 | 1,27 | 84,42 | 49,63 | 34,79 | 5,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 05.12.16 | 24,00 | - | 72,01 | 70,74 | 1,27 | 84,28 | 48,90 | 35,38 | 5,22 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,62 |
| 06.12.16 | 24,00 | - | 72,77 | 71,56 | 1,21 | 83,78 | 49,02 | 34,76 | 5,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 07.12.16 | 24,00 | - | 72,62 | 71,33 | 1,28 | 83,84 | 48,66 | 35,18 | 5,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,62 |
| 08.12.16 | 24,00 | - | 72,47 | 71,09 | 1,38 | 83,68 | 48,31 | 35,37 | 5,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,64 |
| 09.12.16 | 24,00 | - | 73,22 | 71,77 | 1,45 | 83,98 | 49,32 | 34,66 | 5,26 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,62 |
| 10.12.16 | 24,00 | - | 73,21 | 71,79 | 1,42 | 84,43 | 49,99 | 34,44 | 5,27 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 11.12.16 | 24,00 | - | 72,25 | 71,05 | 1,20 | 84,82 | 49,60 | 35,22 | 5,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,61 |
| 12.12.16 | 24,00 | - | 72,22 | 71,01 | 1,21 | 86,82 | 50,28 | 36,54 | 5,23 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,71 |
| 13.12.16 | 24,00 | - | 72,57 | 71,39 | 1,18 | 88,16 | 50,66 | 37,50 | 5,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,79 |
| 14.12.16 | 24,00 | - | 73,40 | 72,22 | 1,17 | 89,54 | 51,45 | 38,09 | 5,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,87 |
| 15.12.16 | 24,00 | - | 73,83 | 72,69 | 1,14 | 90,56 | 52,15 | 38,41 | 5,29 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,90 |
| 16.12.16 | 24,00 | - | 73,49 | 72,30 | 1,20 | 89,59 | 51,63 | 37,96 | 5,29 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,86 |
| 17.12.16 | 24,00 | - | 73,83 | 72,57 | 1,26 | 87,00 | 50,89 | 36,11 | 5,29 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,74 |
| 18.12.16 | 24,00 | - | 74,15 | 72,93 | 1,23 | 85,97 | 50,82 | 35,15 | 5,31 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,68 |
| 19.12.16 | 24,00 | - | 74,54 | 73,31 | 1,24 | 84,57 | 50,43 | 34,14 | 5,31 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,62 |
| 20.12.16 | 24,00 | - | 46,02 | 45,17 | 0,86 | 59,75 | 48,23 | 11,52 | 4,99 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,57 |
| 21.12.16 | 24,00 | - | 69,65 | 67,36 | 2,28 | 77,19 | 45,52 | 31,67 | 4,90 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,31 |
| 22.12.16 | 24,00 | - | 69,41 | 67,14 | 2,27 | 78,66 | 46,57 | 32,09 | 5,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,34 |
| Среднее | 24,00 | - | 71,35 | 69,97 | 1,38 | 81,41 | 48,38 | 33,03 | 5,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 |
| Итого | 720,00 | | 2140,63 | 2099,11 | 41,52 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,56 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.01.16 16:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12.01.16 16:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2016 г.