Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-										35,30	0,00	35,30	36,02	0,00	36,02		68,41	13,43	2,41			2,42
24.11.16	24,00	-										36,91	0,00	36,91	37,66	0,00	37,66		67,98	13,46	2,51			2,51
25.11.16	24,00	-										35,45	0,00	35,45	36,17	0,00	36,17		68,63	13,56	2,43			2,43
26.11.16	24,00	-										37,68	0,00	37,68	38,45	0,00	38,45		69,21	13,00	2,61			2,61
27.11.16	24,00	-										41,79	0,00	41,79	42,64	0,00	42,64		68,68	13,41	2,87			2,87
28.11.16	24,00	-										37,03	0,00	37,03	37,79	0,00	37,79		69,00	11,73	2,56			2,56
29.11.16	24,00	-										35,30	0,00	35,30	36,02	0,00	36,02		69,94	10,34	2,47			2,47
30.11.16	24,00	-										35,98	0,00	35,98	36,71	0,00	36,71		69,83	10,75	2,51			2,51
01.12.16	24,00	-										35,58	0,00	35,58	36,31	0,00	36,31		66,73	12,33	2,37			2,37
02.12.16	24,00	-										33,21	0,00	33,21	33,89	0,00	33,89		69,11	13,07	2,30			2,30
03.12.16	24,00	-										38,97	0,00	38,97	39,77	0,00	39,77		69,60	12,67	2,71			2,71
04.12.16	24,00	-										42,85	0,00	42,85	43,72	0,00	43,72		68,92	10,91	2,95			2,95
05.12.16	24,00	-										36,61	0,00	36,61	37,36	0,00	37,36		66,44	11,41	2,43			2,44
06.12.16	24,00	-										37,04	0,00	37,04	37,80	0,00	37,80		68,52	10,31	2,54			2,54
07.12.16	24,00	-										36,31	0,00	36,31	37,05	0,00	37,05		70,84	9,65	2,57			2,57
08.12.16	24,00	-										34,95	0,00	34,95	35,66	0,00	35,66		70,19	12,24	2,45			2,46
09.12.16	24,00	-										34,51	0,00	34,51	35,21	0,00	35,21		69,38	12,83	2,39			2,40
10.12.16	24,00	-										35,06	0,00	35,06	35,78	0,00	35,78		71,15	11,67	2,49			2,50
11.12.16	24,00	-										38,95	0,00	38,95	39,74	0,00	39,74		70,53	10,94	2,75			2,75
12.12.16	24,00	-										35,00	0,00	35,00	35,71	0,00	35,71		69,49	10,31	2,43			2,43
13.12.16	24,00	-										35,69	0,00	35,69	36,42	0,00	36,42		70,42	10,21	2,51			2,52
14.12.16	24,00	-										35,17	0,00	35,17	35,89	0,00	35,89		70,49	12,19	2,48			2,48
15.12.16	24,00	-										34,56	0,00	34,56	35,27	0,00	35,27		68,39	11,39	2,36			2,36
16.12.16	24,00	-										34,92	0,00	34,92	35,63	0,00	35,63		64,26	12,40	2,24			2,24
17.12.16	24,00	-										35,37	0,00	35,37	36,09	0,00	36,09		67,71	12,76	2,39			2,40
18.12.16	24,00	-										39,80	0,00	39,80	40,61	0,00	40,61		69,53	13,09	2,77			2,77
19.12.16	24,00	-										34,11	0,00	34,11	34,81	0,00	34,81		69,08	13,23	2,36			2,36
20.12.16	24,00	-										32,32	0,00	32,32	32,98	0,00	32,98		69,15	12,83	2,23			2,24
21.12.16	24,00	-										37,27	0,00	37,27	38,03	0,00	38,03		67,95	13,43	2,53			2,53
22.12.16	24,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,57	0,00	34,57	35,27	-	35,27	-	68,73	13,16	2,37	-	-	2,38
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,28	-	36,28	37,02	-	37,02	-	68,94	12,09	2,50	-	-	2,50
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	1088,26	0,00	1088,26	1110,47	0,00	1110,47	0,00			75,03	0,00	0,00	75,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.12.16 07:00	72114,85	0,00	0,00	-	0,00	-	5201,25	-	
	22.12.16 06:00	72543,74	0,00	0,00	-	0,00	-	5230,86	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1110,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел экспертизы УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта