Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-221000-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 221000 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	123,11	123,11	0,00	61,03	42,96	18,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
24.11.16	24,00	-	122,13	122,13	0,00	60,30	42,21	18,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
25.11.16	24,00	-	121,68	121,68	0,00	64,75	44,59	20,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
26.11.16	24,00	-	120,86	120,86	0,00	65,89	44,96	20,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
27.11.16	24,00	-	122,38	122,38	0,00	67,71	46,48	21,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
28.11.16	24,00	-	120,23	120,23	0,00	73,25	48,19	25,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
29.11.16	24,00	-	119,02	119,02	0,00	77,85	50,17	27,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
30.11.16	24,00	-	121,89	121,89	0,00	76,66	50,06	26,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
01.12.16	24,00	-	124,18	124,18	0,00	77,48	51,37	26,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
02.12.16	24,00	-	121,93	121,93	0,00	75,10	50,02	25,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
03.12.16	24,00	-	119,86	119,86	0,00	75,60	49,96	25,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
04.12.16	24,00	-	117,19	117,19	0,00	76,46	49,45	27,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
05.12.16	24,00	-	118,44	118,44	0,00	74,37	48,95	25,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
06.12.16	24,00	-	119,11	119,11	0,00	77,54	50,29	27,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
07.12.16	24,00	-	120,31	120,31	0,00	78,05	50,47	27,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
08.12.16	24,00	-	120,39	120,39	0,00	77,38	51,25	26,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
09.12.16	24,00	-	117,52	117,52	0,00	76,56	50,68	25,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
10.12.16	24,00	-	118,29	118,29	0,00	77,79	50,93	26,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
11.12.16	24,00	-	120,35	120,35	0,00	78,37	51,18	27,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
12.12.16	24,00	-	120,29	120,29	0,00	79,38	51,31	28,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
13.12.16	24,00	-	120,91	120,91	0,00	80,24	51,84	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
14.12.16	24,00	-	122,03	122,03	0,00	79,05	51,60	27,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
15.12.16	24,00	-	121,82	121,82	0,00	79,22	51,62	27,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
16.12.16	24,00	-	121,82	121,82	0,00	78,38	51,70	26,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
17.12.16	24,00	-	121,97	121,97	0,00	76,38	50,91	25,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
18.12.16	24,00	-	122,76	122,76	0,00	74,17	50,03	24,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
19.12.16	24,00	-	122,02	122,02	0,00	74,72	50,34	24,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
20.12.16	24,00	-	120,67	120,67	0,00	72,00	48,91	23,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
21.12.16	24,00	-	120,01	120,01	0,00	69,78	47,70	22,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
22.12.16	24,00		120,90	120,90	-	72,17	48,98	23,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
Среднее	24,00	-	120,80	120,80	-	74,25	49,30	24,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
Итого	720,00		3624,07	3624,07	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	90,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 06:00	12094,52	15470,22	-	-	-	-	203,12	-	-
	22.12.16 06:00	15597,05	18972,75	-	-	-	-	290,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2016
«____» _____ г.