Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208363-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208363 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до ПА"АДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	180,99	172,71	8,28	61,33	47,93	13,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
24.11.16	24,00	-	179,46	171,27	8,19	60,69	47,25	13,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
25.11.16	24,00	-	179,01	170,77	8,24	65,09	50,20	14,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
26.11.16	24,00	-	177,77	169,61	8,16	66,30	50,68	15,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
27.11.16	24,00	-	180,08	171,72	8,36	68,10	52,34	15,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
28.11.16	24,00	-	177,14	168,93	8,21	73,71	54,72	18,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
29.11.16	24,00	-	175,69	167,44	8,25	78,26	57,17	21,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
30.11.16	24,00	-	179,96	171,51	8,45	77,15	57,19	19,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
01.12.16	24,00	-	183,57	174,87	8,70	77,90	58,69	19,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
02.12.16	24,00	-	85,67	81,63	4,04	76,09	57,48	18,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
03.12.16	24,00	-	99,85	95,21	4,64	76,52	57,02	19,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
04.12.16	24,00	-	173,06	165,11	7,95	76,92	56,58	20,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
05.12.16	24,00	-	175,03	166,86	8,17	74,87	55,73	19,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
06.12.16	24,00	-	176,17	167,95	8,22	78,02	57,60	20,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
07.12.16	24,00	-	177,98	169,60	8,38	78,47	57,90	20,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
08.12.16	24,00	-	177,67	169,37	8,30	77,81	58,48	19,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
09.12.16	24,00	-	174,16	165,46	8,70	76,97	57,82	19,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
10.12.16	24,00	-	175,29	166,53	8,76	78,25	58,17	20,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
11.12.16	24,00	-	178,40	169,55	8,85	78,78	58,50	20,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
12.12.16	24,00	-	178,39	169,54	8,85	79,85	58,84	21,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
13.12.16	24,00	-	179,44	170,49	8,95	80,66	59,39	21,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
14.12.16	24,00	-	181,04	171,95	9,09	79,50	59,04	20,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
15.12.16	24,00	-	180,72	171,72	9,00	79,68	59,13	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
16.12.16	24,00	-	180,67	171,68	8,99	78,80	58,86	19,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
17.12.16	24,00	-	180,78	171,80	8,98	76,85	57,77	19,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
18.12.16	24,00	-	181,83	172,82	9,01	74,59	56,47	18,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
19.12.16	24,00	-	180,69	171,75	8,94	75,15	56,97	18,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
20.12.16	24,00	-	178,52	169,62	8,90	72,36	55,26	17,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
21.12.16	24,00		180,35	171,40	8,95	74,03	56,23	17,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
22.12.16	24,00		180,35	171,40	8,95	74,03	56,23	17,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
Среднее	24,00	-	172,99	164,68	8,32	74,89	56,19	18,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,71
Итого	720,00		5189,72	4940,26	249,46						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 08:00	303,85	289,77	-	-	-	-	4,79	-	
	21.12.16 06:00	5117,02	4871,98	-	-	-	-	108,39	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2016

печать энергосбыта

«____» _____ г.