Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9131.038.1

Строит.Адрес: Цимбалина 30

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 30 / СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник Обуховский з-д

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1307924-ч(с)-1216.txt

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,32

Установленные приборы:

Вычислитель: TCPB-026M № 1307924

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	161,32	162,07	-0,75	61,47	51,94	9,53	6,57	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
24.11.16	24,00	-	161,43	162,18	-0,75	61,07	51,60	9,47	6,56	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
25.11.16	24,00	-	160,37	161,11	-0,74	60,33	50,81	9,52	6,51	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
26.11.16	24,00	-	159,59	160,45	-0,86	64,78	54,24	10,54	6,49	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
27.11.16	24,00	-	158,28	159,18	-0,90	65,99	55,01	10,98	6,44	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
28.11.16	24,00	-	159,98	160,93	-0,95	67,76	56,52	11,24	6,52	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
29.11.16	24,00	-	156,64	157,83	-1,19	73,35	59,75	13,60	6,43	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
30.11.16	24,00	-	154,54	155,88	-1,34	77,90	63,00	14,90	6,40	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
01.12.16	24,00	-	157,83	159,12	-1,29	76,75	62,55	14,20	6,55	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
02.12.16	24,00	-	159,99	161,26	-1,28	77,54	63,79	13,75	6,66	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
03.12.16	24,00	-	156,77	157,95	-1,18	75,13	61,83	13,30	6,54	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
04.12.16	24,00	-	153,94	155,15	-1,21	75,66	61,87	13,79	6,42	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
05.12.16	24,00	-	150,20	151,46	-1,26	76,54	61,95	14,59	6,30	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
06.12.16	24,00	-	151,94	153,13	-1,19	74,46	60,75	13,71	6,36	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
07.12.16	24,00	-	152,29	153,59	-1,30	77,61	62,87	14,74	6,38	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
08.12.16	24,00	-	153,48	154,80	-1,31	78,11	63,41	14,70	6,47	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
09.12.16	24,00	-	153,12	154,36	-1,24	77,45	63,47	13,98	6,45	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
10.12.16	24,00	-	149,57	150,76	-1,19	76,60	62,73	13,87	6,30	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
11.12.16	24,00	-	150,28	151,55	-1,28	77,84	63,22	14,62	6,35	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
12.12.16	24,00	-	152,50	153,80	-1,30	78,39	63,83	14,56	6,48	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
13.12.16	24,00	-	152,32	153,66	-1,35	79,44	64,44	15,00	6,48	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
14.12.16	24,00	-	153,03	154,41	-1,38	80,29	65,10	15,19	6,51	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
15.12.16	24,00	-	154,58	155,92	-1,33	79,10	64,42	14,68	6,56	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
16.12.16	24,00	-	155,41	156,77	-1,35	79,28	64,53	14,75	6,55	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
17.12.16	24,00	-	156,33	157,63	-1,30	78,42	64,24	14,18	6,55	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
18.12.16	24,00	-	157,14	158,36	-1,23	76,43	62,87	13,56	6,55	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
19.12.16	24,00	-	158,76	159,91	-1,15	74,23	61,39	12,84	6,57	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
20.12.16	24,00	-	158,69	159,85	-1,16	74,76	61,81	12,95	6,53	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
21.12.16	24,00	-	157,50	158,57	-1,07	71,97	59,67	12,30	6,45	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
22.12.16	24,00		158,32	159,45	-1,13	73,65	60,96	12,70	6,52	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
Среднее	24,00	-	155,87	157,04	-1,17	74,08	60,82	13,26	6,48	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Итого	720,00		4676,14	4711,09	-34,95						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,93** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУ УТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта

РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ